Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8805
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14797
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0416.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,75

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00		172,05	156,95	15,10	79,52	51,28	28,24	6,10	4,00	4,46	15,34	0,00	0,00	15,75	0,00	15,75	-	76,99	0,00	1,18			5,64
25.03.16	24,00		173,72	155,88	17,84	77,83	50,61	27,22	6,10	4,00	4,31	18,11	0,00	0,00	18,56	0,00	18,56	-	73,38	0,00	1,33			5,64
26.03.16	24,00		173,98	157,08	16,90	75,73	50,29	25,44	6,10	4,00	4,04	17,17	0,00	0,00	17,58	0,00	17,58	-	72,38	0,00	1,24			5,29
27.03.16	24,00		167,62	149,87	17,76	73,70	49,74	23,96	6,10	4,00	3,64	18,02	0,00	0,00	18,42	0,00	18,42	-	70,30	0,00	1,27			4,91
28.03.16	24,00		174,12	156,61	17,52	70,33	48,59	21,74	6,10	4,00	3,44	17,84	0,00	0,00	18,22	0,00	18,22	-	67,65	0,00	1,21			4,64
29.03.16	24,00		173,42	155,98	17,44	68,10	47,57	20,53	6,10	4,00	3,20	17,81	0,00	0,00	18,18	0,00	18,18	-	66,99	0,00	1,19			4,40
30.03.16	24,00		174,62	158,31	16,30	66,71	46,84	19,86	6,10	4,00	3,11	16,96	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31	-	66,65	0,00	1,13			4,24
31.03.16	24,00		175,31	158,75	16,56	66,71	46,79	19,92	6,10	4,00	3,13	17,24	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60	-	66,52	0,00	1,15			4,27
01.04.16	24,00		173,29	157,29	16,00	66,78	46,10	20,68	6,10	4,00	3,22	16,65	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	-	66,59	0,00	1,11			4,33
02.04.16	24,00		173,26	155,90	17,36	66,36	45,34	21,02	6,10	4,00	3,24	17,98	0,00	0,00	18,35	0,00	18,35	-	66,39	0,00	1,19			4,44
03.04.16	24,00		176,17	156,06	20,11	66,65	45,43	21,22	6,10	4,00	3,28	20,66	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	-	66,74	0,00	1,38			4,66
04.04.16	24,00		174,72	156,52	18,20	66,37	45,53	20,84	6,10	4,00	3,23	18,73	0,00	0,00	19,11	0,00	19,11	-	66,29	0,00	1,24			4,48
05.04.16	24,00		175,39	158,44	16,95	67,05	46,21	20,84	6,10	4,00	3,29	17,32	0,00	0,00	17,68	0,00	17,68	-	66,85	0,00	1,16			4,45
06.04.16	24,00		176,29	159,31	16,98	66,21	46,20	20,01	6,10	4,00	3,19	17,02	0,00	0,00	17,37	0,00	17,37	-	66,30	0,00	1,13			4,32
07.04.16	24,00		177,34	159,64	17,70	65,70	46,59	19,12	6,10	4,00	3,06	17,82	0,00	0,00	18,17	0,00	18,17	-	65,44	0,00	1,17			4,22
08.04.16	24,00		176,88	159,53	17,35	63,58	45,47	18,11	6,10	4,00	2,90	17,30	0,00	0,00	17,63	0,00	17,63	-	63,49	0,00	1,10			4,00
09.04.16	24,00		178,55	159,03	19,52	63,75	45,42	18,34	6,10	4,00	2,93	19,39	0,00	0,00	19,75	0,00	19,75	-	63,80	0,00	1,24			4,17
10.04.16	24,00		179,30	157,43	21,87	63,70	45,03	18,67	6,10	4,00	2,96	21,63	0,00	0,00	22,04	0,00	22,04	-	63,90	0,00	1,38			4,34
11.04.16	24,00		176,59	157,71	18,89	63,93	44,99	18,94	6,10	4,00	2,99	18,86	0,00	0,00	19,22	0,00	19,22	-	63,97	0,00	1,21			4,20
12.04.16	24,00		169,49	151,30	18,19	64,03	44,60	19,42	6,10	4,00	2,94	18,26	0,00	0,00	18,61	0,00	18,61	-	63,97	0,00	1,17			4,11
13.04.16	24,00		166,13	147,86	18,27	64,06	44,76	19,30	6,10	4,00	2,85	18,41	0,00	0,00	18,76	0,00	18,76	-	63,89	0,00	1,18			4,03
14.04.16	24,00		166,33	147,10	19,23	63,71	44,11	19,59	6,10	4,00	2,90	19,05	0,00	0,00	19,41	0,00	19,41	-	63,69	0,00	1,21			4,11
15.04.16	24,00		164,61	147,74	16,87	63,60	43,35	20,25	6,10	4,00	3,01	16,66	0,00	0,00	16,97	0,00	16,97	-	63,62	0,00	1,06			4,07
16.04.16	24,00		167,04	147,27	19,76	63,92	43,67	20,26	6,10	4,00	2,99	19,74	0,00	0,00	20,12	0,00	20,12	-	64,14	0,00	1,27			4,25
17.04.16	24,00		168,02	147,00	21,02	63,92	44,28	19,64	6,10	4,00	2,91	20,84	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24	-	63,87	0,00	1,33			4,24
18.04.16	24,00		167,14	147,03	20,11	64,14	44,43	19,71	6,10	4,00	2,91	20,03	0,00	0,00	20,42	0,00	20,42	-	64,20	0,00	1,29			4,19
19.04.16	24,00		165,35	148,11	17,24	63,78	44,07	19,71	6,10	4,00	2,93	17,17	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	-	63,76	0,00	1,09			4,02
20.04.16	24,00		166,96	147,59	19,37	63,43	43,76	19,68	6,10	4,00	2,92	19,29	0,00	0,00	19,65	0,00	19,65	-	63,35	0,00	1,22			4,14
21.04.16	24,00		165,88	148,05	17,83	63,70	43,58	20,12	6,10	4,00	3,00	17,71	0,00	0,00	18,05	0,00	18,05	-	63,55	0,00	1,13			4,12
22.04.16	24,00		165,88	148,14	17,74	62,71	42,89	19,82	6,10	4,00	2,95	17,52	0,00	0,00	17,84	0,00	17,84	-	62,91	0,00	1,10			4,05
23.04.16	24,00		167,52	147,70	19,82	63,79	43,43	20,36	6,10	4,00	3,03	19,47	0,00	0,00	19,84	0,00	19,84	-	63,87	0,00	1,24			4,28
Среднее	24,00	-	171,71	153,59	18,12	66,56	45,84	20,73	6,10	4,00	3,19	18,26	-	-	18,63	-	18,63	-	65,98	-	1,20	-	-	4,40
Итого	744,00		5323,00	4761,19	561,81						98,96	566,01	0,00	0,00	577,42	0,00	577,42	0,00			37,28	0,00	0,00	136,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.03.16 01:00	113871,64	98943,90	16774,09	0,00	17126,36	0,00	4328,40	1125,17	-
24.04.16 02:00	119202,02	103710,63	17341,92	0,00	17705,63	0,00	4464,82	1162,56	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °C = -1,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **134,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **577,42** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монт...
ДЛЯ ОТЧЕТА

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.