Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8806
Строит.Адрес: Елизарова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14860 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00		139,97	121,41	18,56	79,42	46,62	32,80	6,10	4,00	4,03	19,54	0,00	0,00	20,02	0,00	20,02	-	73,27	0,00	1,43			5,46
25.03.16	24,00		139,37	123,67	15,70	77,82	46,30	31,52	6,10	4,00	3,90	16,66	0,00	0,00	17,07	0,00	17,07	-	73,77	0,00	1,23			5,13
26.03.16	24,00		142,79	123,24	19,56	75,71	45,68	30,04	6,10	4,00	3,69	20,67	0,00	0,00	21,17	0,00	21,17	-	72,45	0,00	1,50			5,19
27.03.16	24,00		139,40	117,51	21,89	73,69	45,26	28,43	6,10	4,00	3,32	23,11	0,00	0,00	23,64	0,00	23,64	-	70,87	0,00	1,64			4,96
28.03.16	24,00		143,96	124,01	19,95	70,32	44,26	26,05	6,10	4,00	3,17	21,32	0,00	0,00	21,79	0,00	21,79	-	69,07	0,00	1,47			4,64
29.03.16	24,00		143,39	122,98	20,41	68,10	43,39	24,72	6,10	4,00	2,97	21,78	0,00	0,00	22,24	0,00	22,24	-	67,43	0,00	1,47			4,43
30.03.16	24,00		145,66	123,51	22,15	66,70	42,90	23,80	6,10	4,00	2,92	22,80	0,00	0,00	23,26	0,00	23,26	-	65,83	0,00	1,50			4,42
31.03.16	24,00		145,59	124,35	21,25	66,68	42,73	23,95	6,10	4,00	2,94	22,07	0,00	0,00	22,51	0,00	22,51	-	66,13	0,00	1,46			4,40
01.04.16	24,00		144,29	122,88	21,41	66,75	42,08	24,66	6,10	4,00	2,99	22,41	0,00	0,00	22,86	0,00	22,86	-	65,93	0,00	1,48			4,47
02.04.16	24,00		143,24	122,52	20,73	66,32	41,44	24,88	6,10	4,00	3,01	21,45	0,00	0,00	21,88	0,00	21,88	-	65,96	0,00	1,41			4,43
03.04.16	24,00		146,46	122,17	24,29	66,62	41,60	25,02	6,10	4,00	3,03	25,08	0,00	0,00	25,58	0,00	25,58	-	65,95	0,00	1,65			4,68
04.04.16	24,00		144,53	122,21	22,32	66,34	41,70	24,64	6,10	4,00	2,98	23,28	0,00	0,00	23,74	0,00	23,74	-	65,13	0,00	1,52			4,50
05.04.16	24,00		144,74	124,00	20,74	67,03	42,34	24,70	6,10	4,00	3,05	21,27	0,00	0,00	21,70	0,00	21,70	-	66,07	0,00	1,41			4,46
06.04.16	24,00		145,27	124,55	20,72	66,17	42,36	23,81	6,10	4,00	2,96	21,18	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	-	65,47	0,00	1,39			4,34
07.04.16	24,00		145,60	125,14	20,46	65,72	42,72	22,99	6,10	4,00	2,86	21,08	0,00	0,00	21,49	0,00	21,49	-	64,75	0,00	1,36			4,23
08.04.16	24,00		145,09	125,29	19,80	63,58	41,74	21,84	6,10	4,00	2,71	20,44	0,00	0,00	20,82	0,00	20,82	-	63,15	0,00	1,29			4,00
09.04.16	24,00		146,45	125,06	21,38	63,75	41,62	22,13	6,10	4,00	2,75	21,89	0,00	0,00	22,30	0,00	22,30	-	63,34	0,00	1,39			4,14
10.04.16	24,00		148,81	122,63	26,18	63,68	41,15	22,52	6,10	4,00	2,77	26,70	0,00	0,00	27,19	0,00	27,19	-	62,51	0,00	1,67			4,43
11.04.16	24,00		145,28	123,84	21,44	63,91	41,17	22,74	6,10	4,00	2,79	22,12	0,00	0,00	22,53	0,00	22,53	-	63,38	0,00	1,40			4,19
12.04.16	24,00		138,60	117,98	20,61	64,02	40,94	23,08	6,10	4,00	2,73	21,24	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63	-	62,09	0,00	1,32			4,05
13.04.16	24,00		135,67	114,14	21,53	64,01	40,91	23,10	6,10	4,00	2,68	22,02	0,00	0,00	22,40	0,00	22,40	-	60,93	0,00	1,34			4,02
14.04.16	24,00		135,85	112,98	22,87	63,69	40,56	23,13	6,10	4,00	2,68	23,20	0,00	0,00	23,59	0,00	23,59	-	60,03	0,00	1,39			4,07
15.04.16	24,00		135,57	112,91	22,66	63,56	39,97	23,59	6,10	4,00	2,74	23,03	0,00	0,00	23,41	0,00	23,41	-	59,65	0,00	1,37			4,11
16.04.16	24,00		135,81	112,15	23,66	63,89	40,35	23,54	6,10	4,00	2,71	24,35	0,00	0,00	24,76	0,00	24,76	-	59,48	0,00	1,45			4,16
17.04.16	24,00		135,78	112,77	23,01	63,88	40,73	23,14	6,10	4,00	2,69	23,38	0,00	0,00	23,78	0,00	23,78	-	59,80	0,00	1,40			4,08
18.04.16	24,00		134,89	113,35	21,54	64,13	40,96	23,17	6,10	4,00	2,67	22,13	0,00	0,00	22,51	0,00	22,51	-	60,51	0,00	1,34			4,01
19.04.16	24,00		135,69	112,17	23,52	63,76	40,64	23,12	6,10	4,00	2,68	23,98	0,00	0,00	24,37	0,00	24,37	-	59,18	0,00	1,42			4,10
20.04.16	24,00		134,82	114,50	20,32	63,38	40,33	23,05	6,10	4,00	2,68	20,88	0,00	0,00	21,23	0,00	21,23	-	60,16	0,00	1,26			3,93
21.04.16	24,00		136,18	113,25	22,93	63,69	40,17	23,52	6,10	4,00	2,73	23,42	0,00	0,00	23,81	0,00	23,81	-	59,69	0,00	1,40			4,13
22.04.16	24,00		134,92	114,77	20,15	62,64	39,67	22,98	6,10	4,00	2,68	20,59	0,00	0,00	20,93	0,00	20,93	-	59,59	0,00	1,23			3,90
23.04.16	24,00		135,90	114,91	20,98	63,73	40,01	23,72	6,10	4,00	2,76	21,51	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	-	60,95	0,00	1,31			4,07
Среднее	24,00	-	140,95	119,58	21,38	66,54	42,01	24,53	6,10	4,00	2,94	22,08	-	-	22,51	-	22,51	-	64,28	-	1,42	-	-	4,36
Итого	744,00		4369,59	3706,86	662,73						91,24	684,57	0,00	0,00	697,71	0,00	697,71	0,00			43,89	0,00	0,00	135,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 01:00	78812,23	69239,90	18681,49	0,00	19032,05	0,00	5910,03	1179,47	-
	24.04.16 02:00	83193,24	72955,51	19368,78	0,00	19732,52	0,00	6045,48	1223,49	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °С = -1,88 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **697,71** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«___» _____ г.