Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 23 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8807.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207205-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207205 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=63,312 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
			т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	91,83	91,83	0,00	78,58	48,74	29,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
25.03.16	24,00	-	92,06	92,06	0,00	76,80	48,27	28,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
26.03.16	24,00	-	92,41	92,41	0,00	74,76	47,70	27,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
27.03.16	24,00	-	92,37	92,37	0,00	72,70	47,20	25,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
28.03.16	24,00	-	91,97	91,97	0,00	69,38	46,00	23,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
29.03.16	24,00	-	91,41	91,41	0,00	67,14	44,96	22,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
30.03.16	24,00	-	92,26	92,26	0,00	65,97	44,50	21,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
31.03.16	24,00	-	92,31	92,31	0,00	66,04	44,31	21,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
01.04.16	24,00	-	91,50	91,50	0,00	66,00	43,82	22,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
02.04.16	24,00	-	91,32	91,32	0,00	65,57	43,22	22,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
03.04.16	24,00	-	91,73	91,73	0,00	65,88	43,31	22,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
04.04.16	24,00	-	91,76	91,76	0,00	65,59	43,37	22,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
05.04.16	24,00	-	92,78	92,78	0,00	66,31	43,99	22,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
06.04.16	24,00	-	92,96	92,96	0,00	65,51	44,12	21,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
07.04.16	24,00	-	93,36	93,36	0,00	64,85	44,13	20,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
08.04.16	24,00	-	93,03	93,03	-	65,56	44,08	21,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
09.04.16	24,00	-	93,03	93,03	-	65,56	44,08	21,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
10.04.16	24,00	-	93,03	93,03	-	65,56	44,08	21,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
11.04.16	24,00	-	93,03	93,03	-	65,56	44,08	21,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
12.04.16	24,00	-	93,03	93,03	-	65,56	44,08	21,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
13.04.16	24,00	-	93,03	93,03	-	65,56	44,08	21,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
14.04.16	24,00	-	93,03	93,03	-	65,56	44,08	21,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
15.04.16	24,00	-	93,03	93,03	-	65,56	44,08	21,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
16.04.16	24,00	-	93,03	93,03	-	65,56	44,08	21,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
17.04.16	24,00	-	93,03	93,03	-	65,56	44,08	21,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
18.04.16	24,00	-	93,03	93,03	-	65,56	44,08	21,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
19.04.16	24,00	-	93,03	93,03	-	65,56	44,08	21,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
20.04.16	24,00	-	93,03	93,03	-	65,56	44,08	21,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
21.04.16	24,00	-	93,03	93,03	-	65,56	44,08	21,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
22.04.16	24,00	-	93,03	93,03	-	65,56	44,08	21,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
23.04.16	24,00	-	93,03	93,03	-	65,56	44,08	21,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
Среднее	24,00	-	92,60	92,60	-	67,10	44,61	22,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,08
Итого	744,00		2870,56	2870,56	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	64,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 02:00	15357,14	15353,40	-	-	-	-	442,85	-	-
	24.04.16 02:00	18175,06	18077,74	-	-	-	-	509,11	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ подпись ответственного лица

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«___» _____ г.