Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 25 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8705
Строит.Адрес: Елизарова 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207338-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207338 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	75,32	75,32	0,00	77,34	45,35	31,99	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
25.03.16	24,00	-	78,94	78,94	0,00	75,75	45,16	30,59	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
26.03.16	24,00	-	79,14	79,14	0,00	73,74	44,41	29,33	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,32
27.03.16	24,00	-	79,06	79,06	0,00	71,72	43,97	27,75	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
28.03.16	24,00	-	78,74	78,74	0,00	68,46	42,97	25,49	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
29.03.16	24,00	-	78,22	78,22	0,00	66,27	42,16	24,11	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
30.03.16	24,00	-	78,87	78,87	0,00	65,03	41,72	23,31	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
31.03.16	24,00	-	78,95	78,95	0,00	65,09	41,47	23,62	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
01.04.16	24,00	-	78,33	78,33	0,00	65,07	40,92	24,15	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
02.04.16	24,00	-	78,02	78,02	0,00	64,63	40,42	24,21	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
03.04.16	24,00	-	78,30	78,30	0,00	64,93	40,62	24,31	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
04.04.16	24,00	-	78,37	78,37	0,00	64,67	40,66	24,01	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
05.04.16	24,00	-	79,12	79,12	0,00	65,39	41,29	24,10	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
06.04.16	24,00	-	79,39	79,39	0,00	64,58	41,30	23,28	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
07.04.16	24,00	-	79,59	79,59	0,00	64,06	41,56	22,50	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
08.04.16	24,00	-	79,55	79,55	0,00	62,00	40,57	21,43	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,71
09.04.16	24,00	-	76,31	76,31	0,00	62,07	40,53	21,54	7,00	5,00	1,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,64
10.04.16	24,00	-	79,22	79,22	0,00	62,01	39,94	22,07	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
11.04.16	24,00	-	79,08	79,08	0,00	62,21	39,89	22,32	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
12.04.16	24,00	-	75,80	75,80	0,00	62,19	39,63	22,56	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,71
13.04.16	24,00	-	74,26	74,26	0,00	62,30	39,73	22,57	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,68
14.04.16	24,00	-	74,12	74,12	0,00	61,86	39,14	22,72	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,68
15.04.16	24,00	-	74,18	74,18	0,00	61,76	38,59	23,17	7,00	5,00	1,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,72
16.04.16	24,00	-	74,25	74,25	0,00	62,10	39,00	23,10	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,71
17.04.16	24,00	-	74,19	74,19	0,00	62,16	39,48	22,68	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,68
18.04.16	24,00	-	74,13	74,13	0,00	62,31	39,58	22,73	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,68
19.04.16	24,00	-	74,27	74,27	0,00	61,99	39,32	22,67	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,68
20.04.16	24,00	-	74,38	74,38	0,00	61,66	39,12	22,54	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,68
21.04.16	24,00	-	74,42	74,42	0,00	61,88	38,97	22,91	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,71
22.04.16	24,00	-	74,47	74,47	0,00	60,92	38,43	22,49	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,68
23.04.16	24,00	-	74,48	74,48	0,00	61,96	38,82	23,14	7,00	5,00	1,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,72
Среднее	24,00	-	76,95	76,95	-	64,78	40,80	23,98	7,00	5,00	1,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,85
Итого	744,00		2385,47	2385,47	0,00						57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	57,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 04:00	59989,87	59989,43	0,00	-	0,00	-	1475,83	-	
	24.04.16 04:00	62377,93	62377,49	0,00	-	0,00	-	1533,04	-	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

«ИнфраКит Монтаж»
ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление по учету
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта