Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 3 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8704.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206890-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206890 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,33 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=99 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	123,67	124,96	-1,29	80,39	49,19	31,20	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
25.03.16	24,00	-	124,19	125,53	-1,34	78,48	48,65	29,83	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
26.03.16	24,00	-	124,82	126,21	-1,40	76,36	48,10	28,26	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
27.03.16	24,00	-	125,93	127,34	-1,41	74,20	47,70	26,50	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
28.03.16	24,00	-	126,95	128,46	-1,51	70,73	46,56	24,17	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
29.03.16	24,00	-	125,31	126,86	-1,55	68,49	45,52	22,97	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
30.03.16	24,00	-	126,62	127,28	-0,66	67,31	45,02	22,29	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
31.03.16	24,00	-	126,14	126,78	-0,64	67,39	44,85	22,54	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
01.04.16	24,00	-	122,83	123,73	-0,90	67,40	44,17	23,23	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
02.04.16	24,00	-	121,18	121,76	-0,58	66,98	43,44	23,54	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
03.04.16	24,00	-	122,20	122,73	-0,52	67,31	43,74	23,57	7,00	5,00	2,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,86
04.04.16	24,00	-	122,21	122,98	-0,78	66,99	43,73	23,26	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
05.04.16	24,00	-	125,75	126,06	-0,31	67,72	44,52	23,20	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
06.04.16	24,00	-	127,15	127,55	-0,40	66,87	44,58	22,29	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
07.04.16	24,00	-	129,11	129,50	-0,39	66,11	44,81	21,30	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
08.04.16	24,00	-	127,03	127,55	-0,51	64,17	43,71	20,46	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
09.04.16	24,00	-	127,29	127,69	-0,40	64,29	43,77	20,52	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
10.04.16	24,00	-	124,49	124,90	-0,42	64,34	43,14	21,20	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
11.04.16	24,00	-	124,32	124,88	-0,56	64,53	43,14	21,39	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
12.04.16	24,00	-	118,94	119,51	-0,57	64,57	42,71	21,86	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
13.04.16	24,00	-	118,03	118,49	-0,46	64,72	43,04	21,68	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
14.04.16	24,00	-	114,93	115,40	-0,47	64,28	42,30	21,98	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
15.04.16	24,00	-	113,90	114,44	-0,54	64,28	41,74	22,54	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
16.04.16	24,00	-	116,59	117,21	-0,63	64,59	42,34	22,25	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
17.04.16	24,00	-	118,29	118,75	-0,45	64,57	42,81	21,76	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
18.04.16	24,00	-	117,92	118,47	-0,55	64,65	42,90	21,75	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
19.04.16	24,00	-	117,57	118,09	-0,52	64,42	42,64	21,78	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
20.04.16	24,00	-	115,24	115,79	-0,55	64,11	42,13	21,98	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
21.04.16	24,00	-	114,67	115,22	-0,55	64,30	41,95	22,35	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
22.04.16	24,00		115,83	116,37	-0,54	64,28	42,24	22,04	7,00	5,00	2,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
23.04.16	24,00		115,83	116,37	-0,54	64,28	42,24	22,04	7,00	5,00	2,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
Среднее	24,00	-	121,77	122,48	-0,71	67,20	44,11	23,09	7,00	5,00	2,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,78
Итого	744,00		3774,92	3796,85	-21,92						86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	86,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 г. печать энергосбыта