Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8709.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206899-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206899 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21177 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=203,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	154,55	154,55	0,00	58,41	43,12	15,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
25.03.16	24,00	-	154,59	154,59	0,00	56,20	42,02	14,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
26.03.16	24,00	-	154,65	154,65	0,00	53,96	40,85	13,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
27.03.16	24,00	-	154,73	154,73	0,00	52,23	40,28	11,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
28.03.16	24,00	-	154,64	154,64	0,00	50,04	39,27	10,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
29.03.16	24,00	-	154,57	154,57	0,00	48,72	38,66	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
30.03.16	24,00	-	154,57	154,57	0,00	48,29	38,47	9,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
31.03.16	24,00	-	154,55	154,55	0,00	47,86	38,06	9,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
01.04.16	24,00	-	150,89	150,89	0,00	47,67	37,50	10,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
02.04.16	24,00	-	148,62	148,62	0,00	48,24	37,30	10,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
03.04.16	24,00	-	148,59	148,59	0,00	48,21	37,28	10,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
04.04.16	24,00	-	148,52	148,52	0,00	48,36	37,50	10,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
05.04.16	24,00	-	148,54	148,54	0,00	48,48	37,72	10,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
06.04.16	24,00	-	148,60	148,60	0,00	48,55	38,08	10,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
07.04.16	24,00	-	148,58	148,58	0,00	47,51	37,69	9,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
08.04.16	24,00	-	148,55	148,55	0,00	46,15	36,91	9,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
09.04.16	24,00	-	148,67	148,67	0,00	45,37	36,43	8,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
10.04.16	24,00	-	148,56	148,56	0,00	44,15	35,43	8,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,30
11.04.16	24,00	-	149,01	149,01	0,00	43,07	34,68	8,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,25
12.04.16	24,00	-	148,15	148,15	0,00	44,37	35,49	8,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
13.04.16	24,00	-	148,16	148,16	0,00	44,73	35,92	8,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
14.04.16	24,00	-	148,19	148,19	0,00	44,47	35,54	8,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
15.04.16	24,00	-	148,12	148,12	0,00	44,10	35,03	9,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
16.04.16	24,00	-	148,18	148,18	0,00	44,44	35,34	9,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,35
17.04.16	24,00	-	148,34	148,34	0,00	44,74	35,82	8,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
18.04.16	24,00	-	148,32	148,32	0,00	44,67	35,93	8,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,30
19.04.16	24,00	-	148,44	148,44	0,00	44,30	35,48	8,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
20.04.16	24,00	-	149,07	149,07	0,00	44,29	35,46	8,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
21.04.16	24,00	-	150,77	150,77	0,00	44,66	35,58	9,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,38
22.04.16	24,00	-	148,70	148,70	0,00	44,67	35,42	9,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,38
23.04.16	24,00	-	148,71	148,71	0,00	44,56	35,34	9,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
Среднее	24,00	-	150,23	150,23	-	47,27	37,21	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,52
Итого	744,00		4657,13	4657,13	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	47,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 02:00	11782,18	11782,18	-	-	-	-	204,01	-	-
	24.04.16 11:00	16494,87	16494,87	-	-	-	-	251,52	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **47,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 25 АПР 2016 г.