Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9938 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 10 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 10 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1401665-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1401665 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	80,48	78,83	1,65	77,07	46,63	30,44	6,35	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
25.03.16	24,00	-	80,39	78,70	1,69	77,14	46,87	30,27	6,33	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
26.03.16	24,00	-	80,83	79,16	1,67	76,05	46,64	29,41	6,34	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
27.03.16	24,00	-	81,46	79,74	1,72	75,14	46,78	28,36	6,36	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
28.03.16	24,00	-	81,24	79,58	1,66	72,80	46,18	26,62	6,33	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
29.03.16	24,00	-	81,08	79,46	1,63	69,45	45,30	24,15	6,34	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
30.03.16	24,00	-	81,06	79,45	1,61	67,46	44,44	23,02	6,33	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
31.03.16	24,00	-	81,30	79,69	1,61	66,36	43,85	22,51	6,34	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
01.04.16	24,00	-	81,14	79,52	1,62	67,22	44,27	22,95	6,33	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
02.04.16	24,00	-	81,65	80,05	1,60	66,68	43,72	22,96	6,39	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
03.04.16	24,00	-	80,21	78,67	1,54	66,18	42,94	23,24	6,32	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
04.04.16	24,00	-	81,26	79,72	1,53	64,96	42,57	22,39	6,38	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
05.04.16	24,00	-	81,51	79,98	1,53	64,46	42,38	22,08	6,39	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
06.04.16	24,00	-	82,14	80,60	1,55	66,61	43,57	23,04	6,41	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
07.04.16	24,00	-	82,73	81,17	1,56	66,92	44,33	22,59	6,42	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
08.04.16	24,00	-	83,00	81,45	1,55	65,51	44,57	20,94	6,44	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
09.04.16	24,00	-	82,93	81,40	1,53	63,86	43,64	20,22	6,45	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
10.04.16	24,00	-	82,93	81,36	1,56	64,19	43,34	20,85	6,47	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
11.04.16	24,00	-	82,34	80,82	1,51	63,86	42,89	20,97	6,43	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
12.04.16	24,00	-	82,33	80,81	1,52	64,04	42,74	21,30	6,45	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
13.04.16	24,00	-	82,43	80,91	1,52	64,21	43,04	21,17	6,44	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
14.04.16	24,00	-	82,51	80,98	1,52	64,07	43,69	20,38	6,40	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
15.04.16	24,00	-	81,66	80,15	1,51	64,19	42,73	21,46	6,38	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
16.04.16	24,00	-	81,25	79,75	1,50	63,52	42,16	21,36	6,38	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
17.04.16	24,00	-	81,80	80,25	1,55	64,23	42,91	21,32	6,40	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
18.04.16	24,00	-	81,94	80,42	1,52	64,17	43,40	20,77	6,33	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,77
19.04.16	24,00	-	82,20	80,69	1,51	64,01	43,51	20,50	6,38	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
20.04.16	24,00	-	82,08	80,57	1,51	64,18	43,26	20,92	6,38	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
21.04.16	24,00	-	81,85	80,35	1,50	64,00	42,71	21,29	6,38	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
22.04.16	24,00	-	82,13	80,62	1,50	64,08	42,63	21,45	6,38	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
23.04.16	24,00		82,02	80,51	1,50	64,09	42,87	21,22	6,38	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,81
Среднее	24,00	-	81,74	80,17	1,56	66,80	43,89	22,91	6,38	3,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,94
Итого	744,00		2533,86	2485,37	48,50						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	60,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Tраб.ч
	11.05.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **60,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит-Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать поверителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.