Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9218 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 14 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208412-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208412 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	236,90	236,90	0,00	79,35	53,85	25,50	7,00	5,00	6,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,05
25.03.16	24,00	-	238,12	238,12	0,00	78,22	53,38	24,84	7,00	5,00	5,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,92
26.03.16	24,00	-	239,98	239,98	0,00	77,13	53,26	23,87	7,00	5,00	5,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,74
27.03.16	24,00	-	239,19	239,19	0,00	74,70	52,57	22,13	7,00	5,00	5,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,30
28.03.16	24,00	-	238,72	238,72	0,00	71,14	50,88	20,26	7,00	5,00	4,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,84
29.03.16	24,00	-	224,08	224,08	0,00	69,08	49,87	19,21	7,00	5,00	4,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,31
30.03.16	24,00	-	239,41	239,41	0,00	68,03	49,34	18,69	7,00	5,00	4,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,48
31.03.16	24,00	-	239,52	239,52	0,00	68,60	49,66	18,94	7,00	5,00	4,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,54
01.04.16	24,00	-	239,71	239,71	0,00	68,42	49,20	19,22	7,00	5,00	4,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,62
02.04.16	24,00	-	238,42	238,42	0,00	67,98	48,76	19,22	7,00	5,00	4,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,59
03.04.16	24,00	-	238,19	238,19	0,00	66,82	48,13	18,69	7,00	5,00	4,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,46
04.04.16	24,00	-	238,91	238,91	0,00	66,46	47,98	18,48	7,00	5,00	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,42
05.04.16	24,00	-	240,73	240,73	0,00	68,59	49,37	19,22	7,00	5,00	4,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,64
06.04.16	24,00	-	242,38	242,38	0,00	68,82	49,93	18,89	7,00	5,00	4,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,58
07.04.16	24,00	-	243,12	243,12	0,00	67,12	49,37	17,75	7,00	5,00	4,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,32
08.04.16	24,00	-	243,13	243,13	0,00	65,50	48,27	17,23	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
09.04.16	24,00	-	243,09	243,09	0,00	65,81	48,50	17,31	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,21
10.04.16	24,00	-	241,36	241,36	0,00	65,53	48,00	17,53	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,24
11.04.16	24,00	-	241,37	241,37	0,00	65,84	48,07	17,77	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
12.04.16	24,00	-	241,73	241,73	0,00	65,92	48,19	17,73	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
13.04.16	24,00	-	242,17	242,17	0,00	65,70	48,41	17,29	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
14.04.16	24,00	-	239,60	239,60	0,00	65,86	47,93	17,93	7,00	5,00	4,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,30
15.04.16	24,00	-	238,56	238,56	0,00	65,22	47,22	18,00	7,00	5,00	4,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,30
16.04.16	24,00	-	240,12	240,12	0,00	65,87	47,92	17,95	7,00	5,00	4,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,31
17.04.16	24,00	-	240,57	240,57	0,00	65,73	48,18	17,55	7,00	5,00	4,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,23
18.04.16	24,00	-	241,34	241,34	0,00	65,60	48,01	17,59	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,25
19.04.16	24,00	-	241,01	241,01	0,00	65,72	47,94	17,78	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
20.04.16	24,00	-	240,45	240,45	0,00	65,59	47,74	17,85	7,00	5,00	4,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,30
21.04.16	24,00	-	241,17	241,17	0,00	65,71	47,72	17,99	7,00	5,00	4,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,34
22.04.16	24,00		240,88	240,88	-	65,67	47,80	17,87	7,00	5,00	4,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,31
23.04.16	24,00		240,88	240,88	-	65,67	47,80	17,87	7,00	5,00	4,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,31
Среднее	24,00	-	239,83	239,83	-	68,11	49,14	18,97	7,00	5,00	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,55
Итого	744,00		7434,80	7434,80	0,00						141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	141,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Трабс
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **141,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016
«____» _____ г.