Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 15 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9044
Строит.Адрес: Ивановская 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207235-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207235 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 70,5 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	85,58	85,58	0,00	78,38	45,45	32,93	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
25.03.16	24,00	-	89,04	89,04	0,00	77,75	45,36	32,39	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
26.03.16	24,00	-	89,59	89,59	0,00	76,12	45,24	30,88	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
27.03.16	24,00	-	89,39	89,39	0,00	72,42	44,28	28,14	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
28.03.16	24,00	-	89,38	89,38	0,00	69,48	43,38	26,10	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
29.03.16	24,00	-	89,88	89,88	0,00	66,94	42,69	24,25	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
30.03.16	24,00	-	88,92	88,92	0,00	65,30	41,89	23,41	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
31.03.16	24,00	-	88,22	88,22	0,00	65,47	41,67	23,80	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
01.04.16	24,00	-	88,05	88,05	0,00	65,25	41,19	24,06	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
02.04.16	24,00	-	87,78	87,78	0,00	64,82	40,66	24,16	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
03.04.16	24,00	-	87,81	87,81	0,00	65,15	40,65	24,50	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
04.04.16	24,00	-	88,11	88,11	0,00	65,16	40,84	24,32	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
05.04.16	24,00	-	88,33	88,33	0,00	65,37	41,09	24,28	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
06.04.16	24,00	-	88,87	88,87	0,00	66,01	41,83	24,18	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
07.04.16	24,00	-	89,24	89,24	0,00	65,34	42,04	23,30	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
08.04.16	24,00	-	89,45	89,45	0,00	64,18	41,51	22,67	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
09.04.16	24,00	-	92,55	92,55	0,00	64,90	42,27	22,63	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
10.04.16	24,00	-	91,24	91,24	0,00	64,29	41,46	22,83	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
11.04.16	24,00	-	80,27	82,09	-1,82	64,54	45,05	19,49	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
12.04.16	24,00	-	89,84	89,67	0,17	65,33	43,75	21,58	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
13.04.16	24,00	-	90,13	90,13	0,00	65,15	42,74	22,41	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
14.04.16	24,00	-	89,97	89,97	0,00	64,52	41,81	22,71	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
15.04.16	24,00	-	88,68	88,68	0,00	64,64	40,89	23,75	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
16.04.16	24,00	-	89,51	89,51	0,00	64,80	41,20	23,60	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
17.04.16	24,00	-	90,16	90,16	0,00	64,65	41,79	22,86	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
18.04.16	24,00	-	89,35	89,35	0,00	64,68	41,50	23,18	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
19.04.16	24,00	-	89,13	89,13	0,00	64,32	41,24	23,08	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
20.04.16	24,00	-	91,12	91,12	0,00	64,23	41,32	22,91	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
21.04.16	24,00	-	92,83	92,83	0,00	64,34	41,47	22,87	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
22.04.16	24,00	-	93,43	93,43	0,00	64,23	41,40	22,83	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
23.04.16	24,00	-	94,05	94,05	0,00	64,30	41,56	22,74	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
Среднее	24,00	-	89,35	89,40	-0,05	66,52	42,23	24,29	7,00	5,00	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,17
Итого	744,00		2769,90	2771,55	-1,65						67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	67,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 04:00	24170,42	24342,92	0,00	-	0,00	-	740,42	-	
	24.04.16 04:00	26944,66	27118,81	0,00	-	0,00	-	807,69	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **67,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«___» 25 АПР 2016 г.