Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9045 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 17 / СЦО | Строит.адрес: Ивановская 17 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205559-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205559 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 164,16
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	168,06	168,06	0,00	77,90	43,42	34,48	7,00	5,00	5,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,80
25.03.16	24,00	-	167,51	167,51	0,00	77,32	43,36	33,96	7,00	5,00	5,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,69
26.03.16	24,00	-	168,31	168,31	0,00	75,71	43,30	32,41	7,00	5,00	5,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,46
27.03.16	24,00	-	168,07	168,07	0,00	72,04	42,39	29,65	7,00	5,00	4,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,98
28.03.16	24,00	-	168,19	168,19	0,00	69,13	41,68	27,45	7,00	5,00	4,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,62
29.03.16	24,00	-	169,09	169,09	0,00	66,62	41,24	25,38	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
30.03.16	24,00	-	167,55	167,55	0,00	64,98	40,47	24,51	7,00	5,00	4,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,11
31.03.16	24,00	-	166,10	166,10	0,00	65,15	40,36	24,79	7,00	5,00	4,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,12
01.04.16	24,00	-	165,89	165,89	0,00	64,92	39,76	25,16	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,17
02.04.16	24,00	-	165,47	165,47	0,00	64,49	39,18	25,31	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
03.04.16	24,00	-	165,31	165,31	0,00	64,82	39,35	25,47	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,21
04.04.16	24,00	-	165,97	165,97	0,00	64,83	39,77	25,06	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,16
05.04.16	24,00	-	166,33	166,33	0,00	65,04	39,94	25,10	7,00	5,00	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,18
06.04.16	24,00	-	167,16	167,16	0,00	65,68	40,49	25,19	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,21
07.04.16	24,00	-	168,05	168,05	0,00	65,02	40,78	24,24	7,00	5,00	4,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,08
08.04.16	24,00	-	166,28	166,28	0,00	63,89	40,00	23,89	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,97
09.04.16	24,00	-	168,84	168,84	0,00	64,59	40,50	24,09	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,07
10.04.16	24,00	-	167,13	167,13	0,00	63,97	39,79	24,18	7,00	5,00	4,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,04
11.04.16	24,00	-	151,44	152,76	-1,32	64,19	39,22	24,97	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
12.04.16	24,00	-	173,31	173,31	0,00	65,03	40,80	24,23	7,00	5,00	4,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,20
13.04.16	24,00	-	174,54	174,54	0,00	64,86	41,29	23,57	7,00	5,00	4,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,11
14.04.16	24,00	-	174,25	174,25	0,00	64,25	40,64	23,61	7,00	5,00	4,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,11
15.04.16	24,00	-	171,96	171,96	0,00	64,32	39,91	24,41	7,00	5,00	4,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,20
16.04.16	24,00	-	173,42	173,42	0,00	64,49	40,43	24,06	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,17
17.04.16	24,00	-	174,40	174,40	0,00	64,34	40,99	23,35	7,00	5,00	4,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,08
18.04.16	24,00	-	173,26	173,26	0,00	64,37	40,55	23,82	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
19.04.16	24,00	-	172,58	172,58	0,00	64,01	40,50	23,51	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
20.04.16	24,00	-	176,55	176,55	0,00	63,96	40,54	23,42	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,14
21.04.16	24,00	-	179,95	179,95	0,00	64,06	40,46	23,60	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,24
22.04.16	24,00		176,36	176,36	-	64,01	40,50	23,51	7,00	5,00	4,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,15
23.04.16	24,00		176,36	176,36	-	64,01	40,50	23,51	7,00	5,00	4,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,15
Среднее	24,00	-	169,60	169,65	-0,05	66,19	40,71	25,48	7,00	5,00	4,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,32
Итого	744,00		5257,69	5259,01	-1,32						133,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	133,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.12.15 03:00	75505,94	75399,93	0,00	-	0,00	-	2351,70	-	-
	21.12.15 03:00	75505,94	75399,93	0,00	-	0,00	-	2351,70	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 печать энергосбыта

«____» _____ г.