Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 26 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9213
Строит.Адрес: Ивановская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205566-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205566 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 125,76 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	110,21	110,21	0,00	80,17	45,53	34,64	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
25.03.16	24,00	-	113,22	111,27	1,95	79,06	45,27	33,79	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
26.03.16	24,00	-	123,89	118,19	5,70	77,86	45,35	32,51	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
27.03.16	24,00	-	150,26	135,43	14,83	74,76	44,60	30,16	7,00	5,00	5,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,20
28.03.16	24,00	-	112,32	111,19	1,13	71,82	43,60	28,22	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
29.03.16	24,00	-	120,54	111,87	8,67	69,94	43,04	26,90	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
30.03.16	24,00	-	111,20	111,20	0,00	68,77	42,77	26,00	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
31.03.16	24,00	-	111,51	111,51	0,00	69,40	42,99	26,41	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
01.04.16	24,00	-	110,40	110,40	0,00	69,27	42,46	26,81	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
02.04.16	24,00	-	110,89	110,57	0,32	68,81	42,02	26,79	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
03.04.16	24,00	-	109,96	109,96	0,00	67,65	41,48	26,17	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
04.04.16	24,00	-	110,01	110,01	0,00	67,33	41,40	25,93	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
05.04.16	24,00	-	111,02	111,02	0,00	69,47	42,54	26,93	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
06.04.16	24,00	-	111,69	111,69	0,00	69,66	43,07	26,59	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
07.04.16	24,00	-	111,68	111,68	0,00	67,90	42,66	25,24	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
08.04.16	24,00	-	118,31	112,93	5,38	66,22	42,04	24,18	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
09.04.16	24,00	-	111,48	111,48	0,00	66,54	42,19	24,35	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
10.04.16	24,00	-	121,74	117,14	4,60	66,02	41,71	24,31	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
11.04.16	24,00	-	110,70	110,70	0,00	66,51	41,78	24,73	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
12.04.16	24,00	-	110,67	110,67	0,00	66,76	41,93	24,83	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
13.04.16	24,00	-	111,04	111,04	0,00	66,45	42,12	24,33	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
14.04.16	24,00	-	112,63	111,00	1,63	66,46	41,82	24,64	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
15.04.16	24,00	-	109,49	109,49	0,00	65,65	41,24	24,41	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
16.04.16	24,00	-	110,59	110,40	0,19	66,31	41,75	24,56	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
17.04.16	24,00	-	110,23	110,23	0,00	66,15	41,96	24,19	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
18.04.16	24,00	-	110,75	110,75	0,00	66,05	42,07	23,98	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
19.04.16	24,00	-	110,40	110,40	0,00	66,16	42,03	24,13	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
20.04.16	24,00	-	110,21	110,21	0,00	66,16	41,85	24,31	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
21.04.16	24,00	-	110,45	110,45	0,00	66,28	41,74	24,54	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
22.04.16	24,00	-	110,91	110,91	0,00	67,07	41,99	25,08	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
23.04.16	24,00	-	111,32	111,32	0,00	66,73	41,88	24,85	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
Среднее	24,00	-	113,54	112,11	1,43	68,82	42,54	26,27	7,00	5,00	3,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
Итого	744,00		3519,72	3475,32	44,40						94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	94,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 05:00	9279,31	8829,58	0,00	-	0,00	-	376,97	-	-
	24.04.16 05:00	12799,47	12305,34	0,00	-	0,00	-	471,43	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел контроля и допуска УУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 г.

печать энергосбыта