Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9212 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 30 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 30 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206177-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206177 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	132,67	132,67	0,00	75,79	44,60	31,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
25.03.16	24,00	-	132,70	132,70	0,00	75,34	44,43	30,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
26.03.16	24,00	-	133,05	133,05	0,00	73,92	44,28	29,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
27.03.16	24,00	-	132,94	132,94	0,00	70,37	43,34	27,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
28.03.16	24,00	-	132,88	132,88	0,00	67,56	42,67	24,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
29.03.16	24,00	-	133,48	133,48	0,00	65,29	42,08	23,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
30.03.16	24,00	-	132,19	132,19	0,00	63,46	41,16	22,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
31.03.16	24,00	-	131,90	131,90	0,00	63,66	41,05	22,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
01.04.16	24,00	-	132,14	132,14	0,00	63,47	40,49	22,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
02.04.16	24,00	-	131,99	131,99	0,00	63,01	39,76	23,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
03.04.16	24,00	-	131,78	131,78	0,00	63,29	39,86	23,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
04.04.16	24,00	-	131,99	131,99	0,00	63,33	40,11	23,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
05.04.16	24,00	-	132,29	132,29	0,00	63,49	40,40	23,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
06.04.16	24,00	-	132,68	132,68	0,00	64,14	40,92	23,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
07.04.16	24,00	-	133,20	133,20	0,00	63,76	41,27	22,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
08.04.16	24,00	-	126,97	126,97	0,00	62,49	40,69	21,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
09.04.16	24,00	-	132,59	132,59	0,00	63,12	40,96	22,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
10.04.16	24,00	-	131,79	131,79	0,00	62,53	40,40	22,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
11.04.16	24,00	-	133,10	133,10	0,00	63,12	40,55	22,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
12.04.16	24,00	-	132,19	132,19	0,00	63,48	40,79	22,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
13.04.16	24,00	-	132,70	132,70	0,00	63,30	41,03	22,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
14.04.16	24,00	-	132,91	132,91	0,00	62,80	40,65	22,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
15.04.16	24,00	-	131,98	131,98	0,00	62,80	39,93	22,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
16.04.16	24,00	-	132,65	132,65	0,00	62,94	40,27	22,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
17.04.16	24,00	-	133,12	133,12	0,00	63,15	40,79	22,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
18.04.16	24,00	-	132,77	132,77	0,00	62,64	40,64	22,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
19.04.16	24,00	-	132,62	132,62	0,00	62,54	40,24	22,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
20.04.16	24,00	-	133,55	133,55	0,00	62,44	40,22	22,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
21.04.16	24,00	-	134,35	134,35	0,00	62,58	40,15	22,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
22.04.16	24,00		133,51	133,51	-	62,52	40,20	22,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98
23.04.16	24,00		133,51	133,51	-	62,52	40,20	22,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98
Среднее	24,00	-	132,52	132,52	-	64,67	41,10	23,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,12
Итого	744,00		4108,18	4108,18	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	96,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	56611,54	56658,94	-	-	-	-	1711,07	-	-
	24.10.15 03:00	56611,54	56658,94	-	-	-	-	1711,07	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «Инфраэкит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать абонента

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«___» _____ г.
печать энергосбыта