Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9210.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 36 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 36 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208796-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208796 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 106,56 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	104,16	104,16	0,00	79,70	46,59	33,11	7,00	5,00	3,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,45
25.03.16	24,00	-	104,27	104,27	0,00	79,03	46,45	32,58	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,40
26.03.16	24,00	-	104,49	104,49	0,00	77,27	46,14	31,13	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
27.03.16	24,00	-	104,39	104,39	0,00	73,44	45,00	28,44	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
28.03.16	24,00	-	104,29	104,29	0,00	70,44	44,29	26,15	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
29.03.16	24,00	-	104,69	104,69	0,00	67,77	43,70	24,07	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
30.03.16	24,00	-	103,60	103,60	0,00	66,23	42,96	23,27	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
31.03.16	24,00	-	103,19	103,19	0,00	66,37	42,84	23,53	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
01.04.16	24,00	-	103,39	103,39	0,00	66,21	42,11	24,10	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
02.04.16	24,00	-	103,37	103,37	0,00	65,77	41,35	24,42	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
03.04.16	24,00	-	103,30	103,30	0,00	66,13	41,50	24,63	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
04.04.16	24,00	-	103,54	103,54	0,00	66,09	41,66	24,43	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
05.04.16	24,00	-	103,74	103,74	0,00	66,34	42,08	24,26	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
06.04.16	24,00	-	104,15	104,15	0,00	66,96	42,84	24,12	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
07.04.16	24,00	-	104,58	104,58	0,00	66,12	43,06	23,06	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
08.04.16	24,00	-	104,01	104,01	0,00	65,27	42,45	22,82	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
09.04.16	24,00	-	104,15	104,15	0,00	65,77	42,68	23,09	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
10.04.16	24,00	-	103,52	103,52	0,00	65,19	42,27	22,92	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
11.04.16	24,00	-	104,62	104,62	0,00	65,89	42,51	23,38	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
12.04.16	24,00	-	103,81	103,81	0,00	66,21	42,73	23,48	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
13.04.16	24,00	-	104,21	104,21	0,00	66,03	42,94	23,09	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
14.04.16	24,00	-	104,19	104,19	0,00	65,39	42,32	23,07	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
15.04.16	24,00	-	103,18	103,18	0,00	65,58	41,69	23,89	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
16.04.16	24,00	-	104,04	104,04	0,00	65,71	42,14	23,57	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
17.04.16	24,00	-	104,31	104,31	0,00	65,43	42,83	22,60	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
18.04.16	24,00	-	104,04	104,04	0,00	65,61	42,78	22,83	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
19.04.16	24,00	-	103,90	103,90	0,00	65,20	42,21	22,99	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
20.04.16	24,00	-	104,67	104,67	0,00	65,11	42,24	22,87	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
21.04.16	24,00	-	105,13	105,13	0,00	65,25	41,97	23,28	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
22.04.16	24,00		104,57	104,57	-	65,19	42,14	23,05	7,00	5,00	2,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41
23.04.16	24,00		104,57	104,57	-	65,19	42,14	23,05	7,00	5,00	2,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41
Среднее	24,00	-	104,07	104,07	-	67,48	42,92	24,56	7,00	5,00	2,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
Итого	744,00		3226,06	3226,06	0,00						79,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	79,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит.Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление учетного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 г.
печать энергосбыта
«____» _____ г.