Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 6 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9070.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208797-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208797 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=1,363 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=408,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	178,38	178,38	0,00	77,87	45,03	32,84	7,00	5,00	5,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,86
25.03.16	24,00	-	178,82	178,82	0,00	76,79	44,68	32,11	7,00	5,00	5,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,75
26.03.16	24,00	-	180,43	180,43	0,00	75,79	44,82	30,97	7,00	5,00	5,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,59
27.03.16	24,00	-	179,70	179,70	0,00	73,43	44,47	28,96	7,00	5,00	5,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,21
28.03.16	24,00	-	178,98	178,98	0,00	70,01	43,56	26,45	7,00	5,00	4,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,74
29.03.16	24,00	-	178,56	178,56	0,00	68,00	43,01	24,99	7,00	5,00	4,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,46
30.03.16	24,00	-	179,10	179,10	0,00	66,91	42,68	24,23	7,00	5,00	4,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,34
31.03.16	24,00	-	179,44	179,44	0,00	67,49	42,80	24,69	7,00	5,00	4,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,43
01.04.16	24,00	-	178,26	178,26	0,00	67,30	42,06	25,24	7,00	5,00	4,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,50
02.04.16	24,00	-	178,00	178,00	0,00	66,89	41,61	25,28	7,00	5,00	4,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,50
03.04.16	24,00	-	176,29	176,29	0,00	65,77	40,90	24,87	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,38
04.04.16	24,00	-	176,52	176,52	0,00	65,32	40,78	24,54	7,00	5,00	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,33
05.04.16	24,00	-	177,33	177,33	0,00	67,41	41,88	25,53	7,00	5,00	4,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,53
06.04.16	24,00	-	176,71	176,71	-	66,17	41,19	24,98	7,00	5,00	4,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,41
07.04.16	24,00	-	179,01	179,01	0,00	66,10	42,45	23,65	7,00	5,00	4,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,23
08.04.16	24,00	-	178,29	178,29	0,00	64,48	41,74	22,74	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
09.04.16	24,00	-	178,53	178,53	0,00	64,81	41,98	22,83	7,00	5,00	4,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,08
10.04.16	24,00	-	177,28	177,28	0,00	64,53	41,48	23,05	7,00	5,00	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,09
11.04.16	24,00	-	177,54	177,54	0,00	64,79	41,39	23,40	7,00	5,00	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,15
12.04.16	24,00	-	176,83	176,83	0,00	64,87	41,52	23,35	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
13.04.16	24,00	-	177,10	177,10	0,00	64,67	41,82	22,85	7,00	5,00	4,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,05
14.04.16	24,00	-	165,66	170,74	-5,08	64,77	41,38	23,39	7,00	5,00	3,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,88
15.04.16	24,00	-	180,86	180,86	0,00	64,21	42,23	21,98	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
16.04.16	24,00	-	159,94	159,94	0,00	64,92	42,62	22,30	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
17.04.16	24,00	-	168,82	170,51	-1,69	64,63	42,08	22,56	7,00	5,00	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,81
18.04.16	24,00	-	175,76	175,76	0,00	64,57	41,75	22,82	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
19.04.16	24,00	-	172,95	172,95	0,00	64,67	41,32	23,35	7,00	5,00	4,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,04
20.04.16	24,00	-	173,79	173,79	0,00	64,53	41,08	23,45	7,00	5,00	4,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,08
21.04.16	24,00	-	174,67	174,67	0,00	64,32	40,89	23,43	7,00	5,00	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,09
22.04.16	24,00		173,80	173,80	-	64,51	41,10	23,41	7,00	5,00	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,07
23.04.16	24,00		173,80	173,80	-	64,51	41,10	23,41	7,00	5,00	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,07
Среднее	24,00	-	176,17	176,38	-0,24	66,94	42,17	24,76	7,00	5,00	4,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,37
Итого	744,00		5461,16	5467,93	-6,77						135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	135,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб,ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **135,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ГЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.