Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9052 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 7 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207230-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207230 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 306,96 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	88,66	88,66	0,00	79,29	45,60	33,69	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
25.03.16	24,00	-	89,09	89,09	0,00	78,16	45,40	32,76	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
26.03.16	24,00	-	90,03	90,03	0,00	77,09	45,53	31,56	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
27.03.16	24,00	-	89,64	89,64	0,00	74,66	45,22	29,44	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
28.03.16	24,00	-	89,17	89,17	0,00	71,14	44,42	26,72	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
29.03.16	24,00	-	88,84	88,84	0,00	69,09	43,77	25,32	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
30.03.16	24,00	-	88,75	88,75	0,00	68,00	43,17	24,83	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
31.03.16	24,00	-	89,21	89,21	0,00	68,58	43,31	25,27	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
01.04.16	24,00	-	88,53	88,53	0,00	68,42	42,72	25,70	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
02.04.16	24,00	-	88,51	88,51	0,00	67,99	42,49	25,50	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
03.04.16	24,00	-	87,77	87,77	0,00	66,86	41,87	24,99	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
04.04.16	24,00	-	87,76	87,76	0,00	66,45	41,75	24,70	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
05.04.16	24,00	-	88,36	88,36	0,00	68,60	42,92	25,68	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
06.04.16	24,00	-	89,04	89,04	0,00	68,81	43,59	25,22	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
07.04.16	24,00	-	89,26	89,26	0,00	67,14	43,28	23,86	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
08.04.16	24,00	-	89,07	89,07	0,00	65,51	42,41	23,10	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
09.04.16	24,00	-	89,13	89,13	0,00	65,85	42,56	23,29	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
10.04.16	24,00	-	88,55	88,55	0,00	65,58	42,20	23,38	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
11.04.16	24,00	-	88,68	88,68	0,00	65,87	42,13	23,74	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
12.04.16	24,00	-	88,58	88,58	0,00	65,96	42,30	23,66	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
13.04.16	24,00	-	89,44	89,44	0,00	65,73	42,66	23,07	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
14.04.16	24,00	-	88,12	88,12	0,00	65,91	42,10	23,81	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
15.04.16	24,00	-	86,75	86,75	0,00	65,25	41,42	23,83	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
16.04.16	24,00	-	87,57	87,57	0,00	65,90	42,23	23,67	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
17.04.16	24,00	-	87,49	87,49	0,00	65,78	42,57	23,21	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
18.04.16	24,00	-	87,24	87,24	0,00	65,63	42,47	23,16	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
19.04.16	24,00	-	86,95	86,95	0,00	65,76	42,41	23,35	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
20.04.16	24,00	-	86,21	86,21	0,00	65,64	42,06	23,58	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
21.04.16	24,00	-	86,33	86,33	0,00	65,78	41,94	23,84	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
22.04.16	24,00		86,50	86,50	-	65,73	42,14	23,59	7,00	5,00	2,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,04
23.04.16	24,00		86,50	86,50	-	65,73	42,14	23,59	7,00	5,00	2,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,04
Среднее	24,00	-	88,25	88,25	-	68,13	42,93	25,20	7,00	5,00	2,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
Итого	744,00		2735,72	2735,72	0,00						68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	68,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,98** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ПЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 печать энергосбыта «____» _____ г.