Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202208-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202208 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	66,56	66,56	0,00	78,50	42,30	36,20	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
25.03.16	24,00	-	66,84	66,84	0,00	77,40	42,18	35,22	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
26.03.16	24,00	-	67,29	67,29	0,00	76,37	42,47	33,90	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
27.03.16	24,00	-	67,16	67,16	0,00	73,97	42,26	31,71	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
28.03.16	24,00	-	66,95	66,95	0,00	70,50	41,62	28,88	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
29.03.16	24,00	-	66,86	66,86	0,00	68,50	41,39	27,11	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
30.03.16	24,00	-	66,93	66,93	0,00	67,43	41,24	26,19	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
31.03.16	24,00	-	67,18	67,18	0,00	67,99	41,33	26,66	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
01.04.16	24,00	-	66,50	66,50	0,00	67,78	40,10	27,68	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
02.04.16	24,00	-	66,35	66,35	0,00	67,34	39,84	27,50	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
03.04.16	24,00	-	65,89	65,89	0,00	66,24	39,85	26,39	7,00	5,00	1,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,74
04.04.16	24,00	-	66,07	66,07	0,00	65,87	40,05	25,82	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,71
05.04.16	24,00	-	66,57	66,20	0,37	68,00	41,67	26,33	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
06.04.16	24,00	-	66,95	66,95	0,00	68,25	42,28	25,97	7,00	5,00	1,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,74
07.04.16	24,00	-	66,87	66,87	0,00	66,59	42,02	24,57	7,00	5,00	1,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,64
08.04.16	24,00	-	66,75	66,75	0,00	64,97	41,23	23,74	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
09.04.16	24,00	-	66,76	66,76	0,00	65,31	41,39	23,92	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
10.04.16	24,00	-	66,33	66,33	0,00	65,01	40,68	24,33	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
11.04.16	24,00	-	66,53	66,53	0,00	65,31	40,91	24,40	7,00	5,00	1,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,63
12.04.16	24,00	-	66,50	66,50	0,00	65,41	41,41	24,00	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
13.04.16	24,00	-	67,15	66,96	0,19	65,20	41,29	23,91	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
14.04.16	24,00	-	66,17	66,17	0,00	65,34	39,97	25,37	7,00	5,00	1,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,68
15.04.16	24,00	-	65,13	65,13	0,00	64,64	38,70	25,94	7,00	5,00	1,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,69
16.04.16	24,00	-	65,51	65,51	0,00	65,33	39,45	25,88	7,00	5,00	1,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,69
17.04.16	24,00	-	65,60	65,60	0,00	65,25	40,12	25,13	7,00	5,00	1,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,65
18.04.16	24,00	-	65,90	65,90	0,00	65,06	40,35	24,71	7,00	5,00	1,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,63
19.04.16	24,00	-	65,71	65,71	0,00	65,21	40,41	24,80	7,00	5,00	1,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,63
20.04.16	24,00	-	65,37	65,37	0,00	65,08	40,01	25,07	7,00	5,00	1,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,64
21.04.16	24,00	-	65,58	65,58	0,00	65,19	39,42	25,77	7,00	5,00	1,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,69
22.04.16	24,00		65,55	65,55	-	65,16	39,95	25,21	7,00	5,00	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65
23.04.16	24,00		65,55	65,55	-	65,16	39,95	25,21	7,00	5,00	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65
Среднее	24,00	-	66,36	66,34	0,02	67,53	40,83	26,69	7,00	5,00	1,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77
Итого	744,00		2057,07	2056,51	0,56						54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	54,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **54,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.