Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9072
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205543-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205543 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 306,96 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	278,82	278,82	0,00	78,49	53,33	25,16	7,00	5,00	7,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,03
25.03.16	24,00	-	279,86	279,86	0,00	77,28	52,78	24,50	7,00	5,00	6,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,87
26.03.16	24,00	-	282,35	282,35	0,00	76,43	52,84	23,59	7,00	5,00	6,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,67
27.03.16	24,00	-	281,42	281,42	0,00	74,01	52,13	21,88	7,00	5,00	6,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,17
28.03.16	24,00	-	280,06	280,06	0,00	70,58	50,64	19,94	7,00	5,00	5,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,59
29.03.16	24,00	-	279,74	279,74	0,00	68,55	49,77	18,78	7,00	5,00	5,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,26
30.03.16	24,00	-	279,84	279,84	0,00	67,33	49,18	18,15	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,08
31.03.16	24,00	-	281,02	281,02	0,00	68,01	49,50	18,51	7,00	5,00	5,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,21
01.04.16	24,00	-	277,93	277,93	0,00	67,68	48,63	19,05	7,00	5,00	5,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,30
02.04.16	24,00	-	277,71	277,71	0,00	67,36	48,14	19,22	7,00	5,00	5,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,34
03.04.16	24,00	-	275,43	275,43	0,00	66,22	47,48	18,74	7,00	5,00	5,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,17
04.04.16	24,00	-	275,35	275,35	0,00	65,71	47,29	18,42	7,00	5,00	5,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,07
05.04.16	24,00	-	277,25	277,25	0,00	67,90	48,71	19,19	7,00	5,00	5,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,32
06.04.16	24,00	-	278,37	278,37	0,00	68,19	49,34	18,85	7,00	5,00	5,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,25
07.04.16	24,00	-	278,32	278,32	0,00	66,72	49,06	17,66	7,00	5,00	4,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,92
08.04.16	24,00	-	278,50	278,50	0,00	64,91	47,99	16,92	7,00	5,00	4,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,72
09.04.16	24,00	-	278,67	278,67	0,00	65,26	48,11	17,15	7,00	5,00	4,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,79
10.04.16	24,00	-	276,59	276,59	0,00	64,97	47,53	17,44	7,00	5,00	4,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,83
11.04.16	24,00	-	277,01	277,01	0,00	65,20	47,54	17,66	7,00	5,00	4,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,90
12.04.16	24,00	-	276,70	276,70	0,00	65,37	47,93	17,44	7,00	5,00	4,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,83
13.04.16	24,00	-	279,67	279,67	0,00	65,15	48,15	17,00	7,00	5,00	4,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,76
14.04.16	24,00	-	275,64	275,64	0,00	65,32	47,55	17,77	7,00	5,00	4,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,90
15.04.16	24,00	-	269,86	269,86	0,00	64,59	46,55	18,04	7,00	5,00	4,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,87
16.04.16	24,00	-	271,23	271,23	0,00	65,25	47,27	17,98	7,00	5,00	4,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,88
17.04.16	24,00	-	270,94	270,94	0,00	65,18	47,65	17,53	7,00	5,00	4,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,76
18.04.16	24,00	-	271,16	271,16	0,00	64,96	47,43	17,53	7,00	5,00	4,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,76
19.04.16	24,00	-	269,94	269,94	0,00	65,16	47,47	17,69	7,00	5,00	4,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,78
20.04.16	24,00	-	268,05	268,05	0,00	65,01	47,19	17,82	7,00	5,00	4,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,78
21.04.16	24,00	-	268,13	268,13	0,00	65,12	47,01	18,11	7,00	5,00	4,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,86
22.04.16	24,00		268,71	268,71	-	65,10	47,22	17,87	7,00	5,00	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,81
23.04.16	24,00		268,71	268,71	-	65,10	47,22	17,87	7,00	5,00	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,81
Среднее	24,00	-	275,90	275,90	-	67,49	48,67	18,82	7,00	5,00	5,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,20
Итого	744,00		8552,97	8552,97	0,00						161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	161,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **161,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Подпись потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
Печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.