

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016

график: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 2-1, ТЦ-1 СЦО

Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 201505
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн. тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	68,38	8,78	224,390	-	-	46,29	7,12	222,120	-	22,09	2,270	0,00	0,00	0,00	5,063
24.03.16	24	-	68,09	8,80	212,980	-	-	45,61	7,09	210,850	-	22,48	2,130	0,00	0,00	0,00	4,884
25.03.16	24	-	62,63	8,80	212,900	-	-	42,93	7,09	210,770	-	19,70	2,130	0,00	0,00	0,00	4,285
26.03.16	24	-	56,25	8,80	213,040	-	-	39,89	7,08	210,980	-	16,36	2,060	0,00	0,00	0,00	3,569
27.03.16	24	-	52,66	8,78	214,440	-	-	38,39	7,02	212,400	-	14,27	2,040	0,00	0,00	0,00	3,140
28.03.16	24	-	48,95	8,76	216,820	-	-	36,86	6,95	214,810	-	12,09	2,010	0,00	0,00	0,00	2,698
29.03.16	24	-	45,85	8,79	212,670	-	-	35,06	7,07	210,720	-	10,79	1,950	0,00	0,00	0,00	2,363
30.03.16	24	-	49,81	8,79	212,730	-	-	37,18	7,07	210,680	-	12,63	2,050	0,00	0,00	0,00	2,763
31.03.16	24	-	49,19	8,79	212,740	-	-	36,73	7,07	210,740	-	12,46	2,000	0,00	0,00	0,00	2,726
01.04.16	24	-	53,18	8,80	212,690	-	-	38,41	7,09	210,650	-	14,77	2,040	0,00	0,00	0,00	3,223
02.04.16	24	-	53,00	8,81	212,710	-	-	38,11	7,09	210,660	-	14,89	2,050	0,00	0,00	0,00	3,247
03.04.16	24	-	54,35	8,81	212,600	-	-	38,92	7,09	210,530	-	15,43	2,070	0,00	0,00	0,00	3,361
04.04.16	24	-	53,63	8,81	212,730	-	-	38,61	7,09	210,700	-	15,02	2,030	0,00	0,00	0,00	3,274
05.04.16	24	-	55,24	8,83	216,250	-	-	39,65	7,05	214,250	-	15,59	2,000	0,00	0,00	0,00	3,451
06.04.16	24	-	70,14	8,89	224,530	-	-	48,15	6,93	222,360	-	21,99	2,170	0,00	0,00	0,00	5,029
07.04.16	24	-	44,06	8,84	219,650	-	-	34,86	6,99	217,330	-	9,20	2,320	0,00	0,00	0,00	2,107
08.04.16	24	-	44,50	8,80	215,240	-	-	34,56	7,04	212,970	-	9,94	2,270	0,00	0,00	0,00	2,219
09.04.16	24	-	43,79	8,81	214,900	-	-	33,82	7,05	212,530	-	9,97	2,370	0,00	0,00	0,00	2,225
10.04.16	24	-	43,46	8,81	214,990	-	-	33,54	7,06	212,640	-	9,92	2,350	0,00	0,00	0,00	2,216
11.04.16	24	-	45,49	8,81	215,050	-	-	34,48	7,06	212,700	-	11,01	2,350	0,00	0,00	0,00	2,449
12.04.16	24	-	47,04	8,82	215,670	-	-	35,26	7,06	213,300	-	11,78	2,370	0,00	0,00	0,00	2,625
13.04.16	24	-	47,16	8,82	216,470	-	-	35,79	7,04	214,180	-	11,37	2,290	0,00	0,00	0,00	2,545
14.04.16	24	-	50,64	8,80	213,540	-	-	36,95	7,06	211,250	-	13,69	2,290	0,00	0,00	0,00	3,009
15.04.16	24	-	58,74	8,86	218,260	-	-	41,34	7,05	215,850	-	17,40	2,410	0,00	0,00	0,00	3,894
16.04.16	24	-	48,99	8,90	226,950	-	-	37,12	6,92	224,660	-	11,87	2,290	0,00	0,00	0,00	2,776
17.04.16	24	-	42,57	7,67	171,010	-	-	32,98	6,22	167,910	-	9,59	3,100	0,00	0,00	0,00	1,752
18.04.16	24	-	47,99	8,83	219,560	-	-	36,23	6,98	217,530	-	11,76	2,030	0,00	0,00	0,00	2,657
19.04.16	24	-	48,74	8,78	213,240	-	-	36,02	7,06	211,060	-	12,72	2,180	0,00	0,00	0,00	2,793
20.04.16	24	-	46,43	8,43	201,270	-	-	35,08	6,75	198,833	-	11,36	2,437	0,00	0,00	0,00	2,401
21.04.16	24	-	46,43	8,43	201,270	-	-	35,08	6,75	198,833	-	11,36	2,437	0,00	0,00	0,00	2,401
22.04.16	24	-	46,43	8,43	201,270	-	-	35,08	6,75	198,833	-	11,36	2,437	0,00	0,00	0,00	2,401
Среднее	24,00	-	51,41	8,74	212,986	-	-	37,71	6,99	210,762	-	13,70	2,224	-	-	-	3,018
Итого	744,0	-	-	-	6602,560	0,000	-	-	-	6533,630	0,000	-	68,930	0,00	0,00	0,00	93,55

Ориентировочно до конца месяца(+) 1639,509
 Корректировка за прошлый месяц (-) 2129,451
Итого за апрель 2016 : 6112,617

1620,183 19,326 19,63
 2107,633 21,819 41,26
 6046,180 66,437 71,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 03:00	70988,570	-	71450,760	-	0,000	0,000	1434,681	
20.04.16 03:00	76975,840	-	77376,540	-	0,000	0,000	1520,638	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнформМонтаж»
 Гкал
 Гкал
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ЖК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата _____