

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016

график: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 2-1, ТЦ-2 СЦО

Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 221168
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Тхв=0 С
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	68,62	9,02	240,320	-	-	48,01	6,88	240,320	-	20,61	0,000	0,00	0,00	0,00	4,956
24.03.16	24	-	68,36	9,04	242,630	-	-	48,35	6,85	242,630	-	20,01	0,000	0,00	0,00	0,00	4,204
25.03.16	24	-	62,90	9,04	242,590	-	-	45,59	6,86	242,520	-	17,31	0,070	0,00	0,00	0,00	3,517
26.03.16	24	-	56,45	9,04	242,900	-	-	41,98	6,85	242,900	-	14,47	0,000	0,00	0,00	0,00	3,082
27.03.16	24	-	52,82	9,02	244,470	-	-	40,24	6,81	244,470	-	12,58	0,000	0,00	0,00	0,00	2,641
28.03.16	24	-	49,15	9,00	247,280	-	-	38,49	6,73	247,280	-	10,66	0,000	0,00	0,00	0,00	2,285
29.03.16	24	-	45,92	9,03	242,600	-	-	36,53	6,86	242,600	-	9,39	0,000	0,00	0,00	0,00	2,203
30.03.16	24	-	49,94	9,03	242,590	-	-	38,82	6,84	242,590	-	11,12	0,000	0,00	0,00	0,00	2,703
31.03.16	24	-	49,30	9,03	242,610	-	-	38,34	6,85	242,610	-	10,96	0,000	0,00	0,00	0,00	2,664
01.04.16	24	-	53,30	9,05	242,490	-	-	40,24	6,86	242,490	-	13,06	0,000	0,00	0,00	0,00	3,169
02.04.16	24	-	53,13	9,06	242,550	-	-	39,99	6,87	242,550	-	13,14	0,000	0,00	0,00	0,00	3,190
03.04.16	24	-	51,91	9,05	242,550	-	-	39,52	6,86	242,550	-	12,39	0,000	0,00	0,00	0,00	3,008
04.04.16	24	-	51,91	9,05	242,550	-	-	39,52	6,86	242,550	-	12,39	0,000	0,00	0,00	0,00	3,008
05.04.16	24	-	55,35	9,07	245,140	-	-	41,63	6,83	245,140	-	13,72	0,000	0,00	0,00	0,00	3,365
06.04.16	24	-	70,41	9,10	251,130	-	-	50,58	6,74	251,130	-	19,83	0,000	0,00	0,00	0,00	4,970
07.04.16	24	-	44,20	9,07	247,590	-	-	36,16	6,80	247,590	-	8,04	0,000	0,00	0,00	0,00	1,998
08.04.16	24	-	44,61	9,04	244,300	-	-	35,90	6,83	243,980	-	8,71	0,320	0,00	0,00	0,00	2,149
09.04.16	24	-	43,87	9,05	243,670	-	-	35,17	6,85	243,670	-	8,70	0,000	0,00	0,00	0,00	2,127
10.04.16	24	-	43,58	9,06	243,750	-	-	34,92	6,84	243,750	-	8,66	0,000	0,00	0,00	0,00	2,117
11.04.16	24	-	45,59	9,06	243,810	-	-	35,93	6,85	243,810	-	9,66	0,000	0,00	0,00	0,00	2,359
12.04.16	24	-	47,12	9,06	244,480	-	-	36,79	6,84	244,480	-	10,33	0,000	0,00	0,00	0,00	2,532
13.04.16	24	-	47,33	9,06	245,400	-	-	37,33	6,82	245,400	-	10,00	0,000	0,00	0,00	0,00	2,461
14.04.16	24	-	50,56	9,04	242,150	-	-	38,64	6,83	242,130	-	11,92	0,020	0,00	0,00	0,00	2,889
15.04.16	24	-	58,94	9,11	247,060	-	-	43,46	6,82	247,060	-	15,48	0,000	0,00	0,00	0,00	3,827
16.04.16	24	-	49,37	9,16	257,280	-	-	38,83	6,70	257,280	-	10,54	0,000	0,00	0,00	0,00	2,710
17.04.16	24	-	42,66	7,83	193,370	-	-	34,24	6,01	192,330	-	8,42	1,040	0,00	0,00	0,00	1,668
18.04.16	24	-	48,11	9,09	249,290	-	-	37,79	6,77	249,290	-	10,32	0,000	0,00	0,00	0,00	2,577
19.04.16	24	-	48,83	9,03	241,810	-	-	37,67	6,85	241,810	-	11,16	0,000	0,00	0,00	0,00	2,702
20.04.16	24	-	46,57	9,09	243,690	-	-	36,48	6,88	243,690	-	10,09	0,000	0,00	0,00	0,00	2,463
21.04.16	24	-	50,37	9,10	243,600	-	-	38,49	6,88	243,600	-	11,88	0,000	0,00	0,00	0,00	2,898
22.04.16	24	-	52,05	9,09	243,500	-	-	39,49	6,88	243,500	-	12,56	0,000	0,00	0,00	0,00	3,061
Среднее	24,00	-	51,72	9,02	242,876	-	-	39,52	6,81	242,829	-	12,20	0,047	-	-	-	2,973
Итого	744,0	-	-	-	7529,150	0,000	-	-	-	7527,700	0,000	-	1,450	0,00	0,00	0,00	92,16

Ориентировочно до конца месяца(+) 1911,474 1910,286 1,189 20,66
 Корректировка за прошлый месяц (-) 2135,109 2133,424 1,684 39,30
Итого за апрель 2016 : 7305,516 7304,561 0,954 73,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 03:00	72499,920	-	70234,410	-	0,000	0,000	1507,180	
23.04.16 05:00	80033,780	-	77595,600	-	0,000	0,000	1606,478	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета
 Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Гкал
Гкал

ООО «ИнфраХит Монтаж»
— ДЛЯ ОТЧЕТОВ —

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ СЛОВНО
 по заявке до подведения АКТА допуска УУ
 Дата 28.04.2016