

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48406

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

**Тхв=0 С**

расходомер

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qот.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	69,72	10,20	72,950	-	-	43,57	5,60	72,950	-	26,15	0,000	0,00	0,00	0,00	1,913
24.03.16	24	-	67,32	10,20	73,020	-	-	42,89	5,60	73,010	-	24,43	0,010	0,00	0,00	0,00	1,789
25.03.16	24	-	61,17	10,20	73,090	-	-	40,08	5,60	73,090	-	21,09	0,000	0,00	0,00	0,00	1,548
26.03.16	24	-	57,40	10,20	73,080	-	-	38,58	5,60	73,080	-	18,82	0,000	0,00	0,00	0,00	1,379
27.03.16	24	-	52,96	10,20	73,890	-	-	37,16	5,60	73,880	-	15,80	0,010	0,00	0,00	0,00	1,171
28.03.16	24	-	49,24	10,20	74,280	-	-	35,37	5,60	74,280	-	13,87	0,000	0,00	0,00	0,00	1,032
29.03.16	24	-	46,61	10,20	73,350	-	-	34,35	5,60	73,340	-	12,26	0,010	0,00	0,00	0,00	0,906
30.03.16	24	-	44,92	10,20	73,550	-	-	33,55	5,60	73,550	-	11,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,843
31.03.16	24	-	50,61	10,20	73,650	-	-	35,99	5,60	73,650	-	14,62	0,000	0,00	0,00	0,00	1,078
01.04.16	24	-	52,88	10,20	73,790	-	-	37,02	5,60	73,790	-	15,86	0,000	0,00	0,00	0,00	1,173
02.04.16	24	-	51,83	10,20	73,570	-	-	36,30	5,60	73,570	-	15,53	0,000	0,00	0,00	0,00	1,147
03.04.16	24	-	52,33	10,20	73,650	-	-	36,53	5,60	73,650	-	15,80	0,000	0,00	0,00	0,00	1,166
04.04.16	24	-	52,72	10,20	73,660	-	-	36,73	5,60	73,660	-	15,99	0,000	0,00	0,00	0,00	1,183
05.04.16	24	-	53,70	10,20	74,860	-	-	37,45	5,60	74,850	-	16,25	0,010	0,00	0,00	0,00	1,218
06.04.16	24	-	71,86	10,20	77,680	-	-	46,51	5,60	77,680	-	25,35	0,000	0,00	0,00	0,00	1,970
07.04.16	24	-	48,45	10,20	74,240	-	-	36,19	5,60	74,240	-	12,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,913
08.04.16	24	-	43,24	10,20	75,110	-	-	33,02	5,60	75,110	-	10,22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,771
09.04.16	24	-	43,53	10,20	75,530	-	-	33,10	5,60	75,530	-	10,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,794
10.04.16	24	-	42,51	10,20	75,460	-	-	32,41	5,60	75,460	-	10,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,768
11.04.16	24	-	42,11	10,20	75,530	-	-	31,96	5,60	75,530	-	10,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,772
12.04.16	24	-	46,24	10,20	75,560	-	-	33,96	5,60	75,560	-	12,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,932
13.04.16	24	-	45,87	10,20	75,610	-	-	34,14	5,60	75,610	-	11,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,893
14.04.16	24	-	50,78	10,20	75,530	-	-	36,01	5,60	75,530	-	14,77	0,000	0,00	0,00	0,00	1,118
15.04.16	24	-	57,61	10,20	76,090	-	-	39,43	5,60	76,090	-	18,18	0,000	0,00	0,00	0,00	1,389
16.04.16	24	-	52,33	10,20	75,920	-	-	37,41	5,60	75,920	-	14,92	0,000	0,00	0,00	0,00	1,138
17.04.16	24	-	45,34	10,20	75,690	-	-	34,00	5,60	75,690	-	11,34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,864
18.04.16	24	-	45,48	10,20	75,770	-	-	34,02	5,60	75,770	-	11,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,873
19.04.16	24	-	48,63	10,20	75,980	-	-	35,30	5,60	75,980	-	13,33	0,000	0,00	0,00	0,00	1,017
20.04.16	24	-	47,86	10,20	75,900	-	-	35,06	5,60	75,900	-	12,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,976
21.04.16	24	-	49,41	10,20	76,050	-	-	35,42	5,60	76,050	-	13,99	0,000	0,00	0,00	0,00	1,068
22.04.16	24	-	52,08	10,20	76,100	-	-	36,72	5,60	76,100	-	15,36	0,000	0,00	0,00	0,00	1,174
Среднее	24,00	-	51,51	10,20	74,779	-	-	36,46	5,60	74,777	-	15,05	0,001	-	-	-	1,128
Итого	744,0	-	-	-	2318,140	0,000	-	-	-	2318,100	0,000	-	0,040	0,00	0,00	0,00	34,98

Ориентировочно до конца месяца(+)

607,326

607,326

0,000

8,13

Корректировка за прошлый месяц (-)

689,683

689,631

0,051

15,49

**Итого за апрель 2016 :**

2235,783

2235,794

-0,011

27,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 00:00	12974,350	-	12974,560	-	0,000	0,000	286,352	
23.04.16 02:00	15295,550	-	15295,720	-	0,000	0,000	321,407	

Время аварийных ситуаций:


0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв=

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)



Гкал  
Гкал  
**ООО «ИнфраХит Монтаж»**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Д. рекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по факту до получения АИТА допуска УУ  
 28.04.2016  
 Дата \_\_\_\_\_