

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45097

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.сут), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	69,93	10,30	359,310	-	-	53,74	5,60	357,070	-	16,19	2,240	0,00	0,00	0,00	5,968
24.03.16	24	-	67,86	10,30	359,600	-	-	52,71	5,60	357,320	-	15,15	2,280	0,00	0,00	0,00	5,598
25.03.16	24	-	61,60	10,30	352,970	-	-	48,53	5,60	350,740	-	13,07	2,230	0,00	0,00	0,00	4,746
26.03.16	24	-	57,65	10,30	349,040	-	-	45,94	5,60	346,860	-	11,71	2,180	0,00	0,00	0,00	4,209
27.03.16	24	-	53,48	10,30	351,610	-	-	43,65	5,60	349,630	-	9,83	1,980	0,00	0,00	0,00	3,567
28.03.16	24	-	49,31	10,30	351,860	-	-	40,90	5,60	350,260	-	8,41	1,600	0,00	0,00	0,00	3,046
29.03.16	24	-	46,89	10,30	347,340	-	-	39,47	5,60	345,680	-	7,42	1,660	0,00	0,00	0,00	2,669
30.03.16	24	-	45,10	10,30	348,330	-	-	38,21	5,60	346,690	-	6,89	1,640	0,00	0,00	0,00	2,486
31.03.16	24	-	50,58	10,30	348,580	-	-	41,48	5,60	346,820	-	9,10	1,760	0,00	0,00	0,00	3,269
01.04.16	24	-	53,12	10,30	349,210	-	-	43,08	5,60	347,360	-	10,04	1,850	0,00	0,00	0,00	3,614
02.04.16	24	-	52,06	10,30	348,590	-	-	42,27	5,60	346,810	-	9,79	1,780	0,00	0,00	0,00	3,515
03.04.16	24	-	52,51	10,30	348,670	-	-	42,61	5,60	346,990	-	9,90	1,680	0,00	0,00	0,00	3,553
04.04.16	24	-	52,89	10,30	348,580	-	-	42,87	5,60	346,890	-	10,02	1,690	0,00	0,00	0,00	3,590
05.04.16	24	-	53,76	10,30	353,130	-	-	43,59	5,60	351,440	-	10,17	1,690	0,00	0,00	0,00	3,693
06.04.16	24	-	72,03	10,30	368,000	-	-	56,02	5,60	366,250	-	16,01	1,750	0,00	0,00	0,00	6,005
07.04.16	24	-	49,14	10,30	351,220	-	-	41,86	5,60	349,830	-	7,28	1,390	0,00	0,00	0,00	2,641
08.04.16	24	-	43,35	10,30	354,560	-	-	37,43	5,60	352,900	-	5,92	1,660	0,00	0,00	0,00	2,192
09.04.16	24	-	43,70	10,30	356,260	-	-	37,48	5,60	354,540	-	6,22	1,720	0,00	0,00	0,00	2,308
10.04.16	24	-	42,72	10,30	355,440	-	-	36,65	5,60	353,740	-	6,07	1,700	0,00	0,00	0,00	2,244
11.04.16	24	-	42,29	10,30	355,720	-	-	36,20	5,60	353,850	-	6,09	1,870	0,00	0,00	0,00	2,264
12.04.16	24	-	46,35	10,30	355,420	-	-	38,76	5,60	353,490	-	7,59	1,930	0,00	0,00	0,00	2,803
13.04.16	24	-	46,03	10,30	355,370	-	-	38,80	5,60	353,620	-	7,23	1,750	0,00	0,00	0,00	2,664
14.04.16	24	-	50,73	10,30	354,690	-	-	41,48	5,60	352,910	-	9,25	1,780	0,00	0,00	0,00	3,378
15.04.16	24	-	57,71	10,30	357,270	-	-	46,15	5,60	355,400	-	11,56	1,870	0,00	0,00	0,00	4,241
16.04.16	24	-	52,92	10,30	356,450	-	-	43,49	5,60	354,570	-	9,43	1,880	0,00	0,00	0,00	3,466
17.04.16	24	-	45,53	10,30	355,390	-	-	38,68	5,60	353,400	-	6,85	1,990	0,00	0,00	0,00	2,541
18.04.16	24	-	45,65	10,30	355,450	-	-	38,64	5,60	353,610	-	7,01	1,840	0,00	0,00	0,00	2,590
19.04.16	24	-	48,68	10,30	356,330	-	-	40,39	5,60	354,490	-	8,29	1,840	0,00	0,00	0,00	3,054
20.04.16	24	-	48,18	10,30	355,960	-	-	40,13	5,60	354,120	-	8,05	1,840	0,00	0,00	0,00	2,962
21.04.16	24	-	49,47	10,30	356,210	-	-	40,75	5,60	354,310	-	8,72	1,900	0,00	0,00	0,00	3,208
22.04.16	24	-	52,22	10,30	355,940	-	-	42,61	5,60	354,060	-	9,61	1,880	0,00	0,00	0,00	3,527
Среднее	24,00	-	51,72	10,30	353,952	-	-	42,41	5,60	352,118	-	9,32	1,834	-	-	-	3,407
Итого	744,0	-			10972,500	0,000				10915,650	0,000		56,850	0,00	0,00	0,00	105,61

Ориентировочно до конца месяца(+)

2847,691

2832,640

15,051

24,40

Корректировка за прошлый месяц (-)

3394,144

3373,341

20,803

47,78

Итого за апрель 2016 :

10426,047

10374,949

51,099

82,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 00:00	40826,450	-	40546,930	-	0,000	0,000	680,144	
23.04.16 02:00	51813,950	-	51477,510	-	0,000	0,000	785,909	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды, тхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
 (по доверенности абонента)

Гкал
 Гкал
ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

допускация по счету тепловой энергии
 Филиала «Невский» ОАО «ТЭК-Г»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УДОВОЛНО
 по заявке до получения АИТА допуска УУ
 Дата _____ 28.04.2016