

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44916

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $Gот=$ $Gвент.=$ $Gтех.пот.=$ $Gгвс=$ $Gгвс.м=$

Фактические нагрузки: $Gот ф.=$ т/сут $Gгвс ф.=$ т/сут $Qот.ф.=$ Гкал/мес $Qот.ср.ф.=$ Гкал/сут

Константные значения: $P1=$ $P2=$ $P3=$ $P4=$ $T1=$ $T2=$ $T3=$ $T4=$ $T5=$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	69,64	10,30	141,950	-	-	44,89	5,60	140,410	-	24,75	1,540	0,00	0,00	0,00	3,589
24.03.16	24	-	67,73	10,30	142,070	-	-	44,37	5,60	140,480	-	23,36	1,590	0,00	0,00	0,00	3,399
25.03.16	24	-	61,46	10,30	142,480	-	-	41,59	5,60	140,890	-	19,87	1,590	0,00	0,00	0,00	2,908
26.03.16	24	-	57,48	10,30	143,060	-	-	39,91	5,60	141,520	-	17,57	1,540	0,00	0,00	0,00	2,581
27.03.16	24	-	53,46	10,30	144,440	-	-	38,60	5,60	142,970	-	14,86	1,470	0,00	0,00	0,00	2,211
28.03.16	24	-	49,20	10,30	145,540	-	-	36,49	5,60	144,250	-	12,71	1,290	0,00	0,00	0,00	1,908
29.03.16	24	-	46,85	10,30	143,520	-	-	35,43	5,60	142,340	-	11,42	1,180	0,00	0,00	0,00	1,689
30.03.16	24	-	45,03	10,30	143,910	-	-	34,40	5,60	142,790	-	10,63	1,120	0,00	0,00	0,00	1,580
31.03.16	24	-	50,37	10,30	144,010	-	-	36,66	5,60	142,880	-	13,71	1,130	0,00	0,00	0,00	2,024
01.04.16	24	-	53,03	10,30	144,260	-	-	37,88	5,60	143,070	-	15,15	1,190	0,00	0,00	0,00	2,239
02.04.16	24	-	51,96	10,30	144,100	-	-	37,11	5,60	142,800	-	14,85	1,300	0,00	0,00	0,00	2,198
03.04.16	24	-	52,39	10,30	144,130	-	-	37,41	5,60	142,910	-	14,98	1,220	0,00	0,00	0,00	2,214
04.04.16	24	-	52,75	10,30	144,100	-	-	37,76	5,60	142,910	-	14,99	1,190	0,00	0,00	0,00	2,214
05.04.16	24	-	53,54	10,30	145,990	-	-	38,38	5,60	144,760	-	15,16	1,230	0,00	0,00	0,00	2,270
06.04.16	24	-	71,72	10,30	152,240	-	-	47,68	5,60	150,690	-	24,04	1,550	0,00	0,00	0,00	3,740
07.04.16	24	-	49,27	10,30	145,480	-	-	37,48	5,60	144,040	-	11,79	1,440	0,00	0,00	0,00	1,776
08.04.16	24	-	43,26	10,30	147,270	-	-	33,90	5,60	146,040	-	9,36	1,230	0,00	0,00	0,00	1,429
09.04.16	24	-	43,63	10,30	148,250	-	-	33,99	5,60	147,030	-	9,64	1,220	0,00	0,00	0,00	1,482
10.04.16	24	-	42,68	10,30	148,100	-	-	33,15	5,60	146,830	-	9,53	1,270	0,00	0,00	0,00	1,466
11.04.16	24	-	42,24	10,30	148,410	-	-	32,75	5,60	147,040	-	9,49	1,370	0,00	0,00	0,00	1,464
12.04.16	24	-	46,23	10,30	148,420	-	-	34,82	5,60	147,040	-	11,41	1,380	0,00	0,00	0,00	1,750
13.04.16	24	-	45,93	10,30	148,450	-	-	35,04	5,60	147,130	-	10,89	1,320	0,00	0,00	0,00	1,673
14.04.16	24	-	50,49	10,30	148,290	-	-	36,87	5,60	146,980	-	13,62	1,310	0,00	0,00	0,00	2,077
15.04.16	24	-	57,52	10,30	149,370	-	-	40,37	5,60	148,000	-	17,15	1,370	0,00	0,00	0,00	2,625
16.04.16	24	-	52,92	10,30	149,070	-	-	38,64	5,60	147,820	-	14,28	1,250	0,00	0,00	0,00	2,186
17.04.16	24	-	45,47	10,30	148,770	-	-	35,00	5,60	147,550	-	10,47	1,220	0,00	0,00	0,00	1,609
18.04.16	24	-	45,57	10,30	148,950	-	-	35,05	5,60	147,700	-	10,52	1,250	0,00	0,00	0,00	1,621
19.04.16	24	-	48,55	10,30	149,390	-	-	36,32	5,60	148,150	-	12,23	1,240	0,00	0,00	0,00	1,881
20.04.16	24	-	48,14	10,30	149,250	-	-	36,20	5,60	148,030	-	11,94	1,220	0,00	0,00	0,00	1,837
21.04.16	24	-	49,30	10,30	149,410	-	-	36,38	5,60	148,200	-	12,92	1,210	0,00	0,00	0,00	1,986
22.04.16	24	-	52,07	10,30	149,460	-	-	37,79	5,60	148,160	-	14,28	1,300	0,00	0,00	0,00	2,192
Среднее	24,00	-	51,61	10,30	146,521	-	-	37,49	5,60	145,207	-	14,12	1,314	-	-	-	2,123
Итого	744,0	-	-	-	4542,140	0,000	-	-	-	4501,410	0,000	-	40,730	0,00	0,00	0,00	65,82

Ориентировочно до конца месяца(+)

1193,486

1183,554

9,931

15,21

Корректировка за прошлый месяц (-)

1349,837

1335,746

14,091

29,47

Итого за апрель 2016 :

4385,789

4349,219

36,570

51,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
31.03.16 22:00	27026,350	-	26679,000	-	0,000	0,000	573,327	
23.04.16 02:00	30301,880	-	29926,050	-	0,000	0,000	617,636	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °C

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

300 «Илора» Гкал «Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 на языке до получения АКТА допуска УУ
 28.04.2016