Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 25-3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6641.038.1
Строит.Адрес: Караваевская 25-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207266-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207266 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,1095 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=105,504 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	170,65	170,65	0,00	56,00	48,24	7,76	7,00	5,00	1,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,33
25.03.16	24,00	-	173,63	173,63	0,00	55,35	47,79	7,56	7,00	5,00	1,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,32
26.03.16	24,00	-	172,15	172,15	0,00	54,24	47,05	7,19	7,00	5,00	1,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,24
27.03.16	24,00	-	172,07	172,07	0,00	52,28	45,69	6,59	7,00	5,00	1,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,14
28.03.16	24,00	-	171,94	171,94	0,00	50,45	44,43	6,02	7,00	5,00	1,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,04
29.03.16	24,00	-	172,27	172,27	0,00	49,01	43,46	5,55	7,00	5,00	0,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,96
30.03.16	24,00	-	171,74	171,74	0,00	48,30	42,91	5,39	7,00	5,00	0,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,93
31.03.16	24,00	-	172,27	172,27	0,00	47,99	42,64	5,35	7,00	5,00	0,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,93
01.04.16	24,00	-	171,02	171,02	0,00	48,18	42,63	5,55	7,00	5,00	0,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,96
02.04.16	24,00	-	172,38	172,38	0,00	48,28	42,59	5,69	7,00	5,00	0,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,99
03.04.16	24,00	-	172,68	172,68	0,00	48,25	42,56	5,69	7,00	5,00	0,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,99
04.04.16	24,00	-	172,30	172,30	0,00	48,13	42,50	5,63	7,00	5,00	0,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,97
05.04.16	24,00	-	172,63	172,63	0,00	48,41	42,74	5,67	7,00	5,00	0,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,99
06.04.16	24,00	-	166,15	166,15	0,00	51,10	45,02	6,08	7,00	5,00	1,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,01
07.04.16	24,00	-	182,32	182,32	0,00	46,83	42,14	4,69	7,00	5,00	0,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,86
08.04.16	24,00	-	184,48	184,48	0,00	46,19	41,60	4,59	7,00	5,00	0,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,86
09.04.16	24,00	-	178,72	178,72	0,00	46,22	41,36	4,86	7,00	5,00	0,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,87
10.04.16	24,00	-	169,40	169,40	0,00	46,03	40,89	5,14	7,00	5,00	0,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,87
11.04.16	24,00	-	168,85	168,85	0,00	46,15	40,95	5,20	7,00	5,00	0,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,88
12.04.16	24,00	-	168,74	168,74	0,00	46,19	40,98	5,21	7,00	5,00	0,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,88
13.04.16	24,00	-	168,78	168,78	0,00	46,20	41,10	5,10	7,00	5,00	0,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,87
14.04.16	24,00	-	168,65	168,65	0,00	46,04	40,86	5,18	7,00	5,00	0,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,88
15.04.16	24,00	-	169,08	169,08	0,00	46,13	40,85	5,28	7,00	5,00	0,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,90
16.04.16	24,00	-	168,37	168,37	0,00	46,26	40,92	5,34	7,00	5,00	0,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,91
17.04.16	24,00	-	168,73	168,73	0,00	46,23	41,03	5,20	7,00	5,00	0,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,88
18.04.16	24,00	-	168,76	168,76	0,00	46,06	40,98	5,08	7,00	5,00	0,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,86
19.04.16	24,00	-	168,73	168,73	0,00	46,11	40,96	5,15	7,00	5,00	0,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,87
20.04.16	24,00	-	169,16	169,16	0,00	46,10	40,93	5,17	7,00	5,00	0,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,88
21.04.16	24,00	-	155,92	155,92	0,00	46,21	40,72	5,49	7,00	5,00	0,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,86
22.04.16	24,00	-	168,84	168,84	0,00	45,99	40,67	5,32	7,00	5,00	0,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,91
23.04.16	24,00	-	169,21	169,21	0,00	46,19	40,80	5,39	7,00	5,00	0,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,92
Среднее	24,00	-	170,99	170,99	-	48,10	42,52	5,58	7,00	5,00	0,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96
Итого	744,00		5300,62	5300,62	0,00						29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	29,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 05:00	41805,10	38806,54	0,00	-	0,00	-	412,92	-	-
	24.04.16 05:00	47105,19	44106,63	0,00	-	0,00	-	442,59	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит-Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.