Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6696
Строит.Адрес: Караваевская 31-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205537-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205537 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	390,70	390,70	0,00	56,01	50,48	5,53	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
25.03.16	24,00	-	403,30	403,30	0,00	55,30	50,03	5,27	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
26.03.16	24,00	-	385,96	385,96	0,00	54,22	49,05	5,17	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
27.03.16	24,00	-	385,86	385,86	0,00	52,25	47,53	4,72	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
28.03.16	24,00	-	385,47	385,47	0,00	50,42	46,08	4,34	7,00	5,00	1,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,69
29.03.16	24,00	-	386,55	386,55	0,00	48,98	44,98	4,00	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
30.03.16	24,00	-	385,27	385,27	0,00	48,27	44,36	3,91	7,00	5,00	1,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,52
31.03.16	24,00	-	386,60	386,60	0,00	47,95	44,07	3,88	7,00	5,00	1,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,52
01.04.16	24,00	-	385,02	385,02	0,00	48,12	44,11	4,01	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
02.04.16	24,00	-	385,96	385,96	0,00	48,23	44,12	4,11	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
03.04.16	24,00	-	386,71	386,71	0,00	48,21	44,13	4,08	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
04.04.16	24,00	-	385,80	385,80	0,00	48,09	44,04	4,05	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
05.04.16	24,00	-	392,08	392,08	0,00	48,37	44,35	4,02	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
06.04.16	24,00	-	366,09	365,88	0,21	50,98	46,59	4,39	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
07.04.16	24,00	-	383,79	383,79	0,00	46,82	43,22	3,60	7,00	5,00	1,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,39
08.04.16	24,00	-	388,71	388,71	0,00	46,18	42,66	3,52	7,00	5,00	1,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,38
09.04.16	24,00	-	389,85	389,85	0,00	46,20	42,62	3,58	7,00	5,00	1,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,41
10.04.16	24,00	-	387,72	387,72	0,00	45,98	42,38	3,60	7,00	5,00	1,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,41
11.04.16	24,00	-	387,28	387,28	0,00	46,11	42,44	3,67	7,00	5,00	1,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,43
12.04.16	24,00	-	387,14	387,14	0,00	46,16	42,48	3,68	7,00	5,00	1,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,44
13.04.16	24,00	-	387,06	387,06	0,00	46,17	42,60	3,57	7,00	5,00	1,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,40
14.04.16	24,00	-	386,66	386,66	0,00	46,00	42,36	3,64	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
15.04.16	24,00	-	387,59	387,59	0,00	46,09	42,39	3,70	7,00	5,00	1,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,45
16.04.16	24,00	-	385,72	385,72	0,00	46,22	42,50	3,72	7,00	5,00	1,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,45
17.04.16	24,00	-	386,55	386,55	0,00	46,20	42,60	3,60	7,00	5,00	1,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,40
18.04.16	24,00	-	386,83	386,83	0,00	46,02	42,46	3,56	7,00	5,00	1,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,39
19.04.16	24,00	-	386,93	386,93	0,00	46,07	42,44	3,63	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
20.04.16	24,00	-	387,78	387,78	0,00	46,07	42,41	3,66	7,00	5,00	1,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,43
21.04.16	24,00	-	356,43	356,43	0,00	46,20	42,35	3,85	7,00	5,00	1,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,38
22.04.16	24,00	-	385,55	385,55	0,00	45,96	42,26	3,70	7,00	5,00	1,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,44
23.04.16	24,00	-	386,61	386,61	0,00	46,16	42,40	3,76	7,00	5,00	1,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,46
Среднее	24,00	-	385,79	385,79	0,01	48,06	44,08	3,98	7,00	5,00	1,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
Итого	744,00		11959,57	11959,36	0,21						48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	48,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 13:00	65359,55	65359,29	0,00	-	0,00	-	353,03	-	-
	24.04.16 05:00	77185,79	77185,32	0,00	-	0,00	-	400,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **48,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергосбыта Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» _____ г.
25 АПР 2016