Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6646
Строит.Адрес: Караваевская 31-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205546-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205546 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	385,34	385,34	0,00	56,00	50,35	5,65	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
25.03.16	24,00	-	393,11	393,11	0,00	55,34	49,88	5,46	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
26.03.16	24,00	-	387,81	387,81	0,00	54,22	49,03	5,19	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
27.03.16	24,00	-	387,59	387,59	0,00	52,25	47,49	4,76	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
28.03.16	24,00	-	387,18	387,18	0,00	50,42	46,05	4,37	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,71
29.03.16	24,00	-	388,06	388,06	0,00	48,97	44,94	4,03	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
30.03.16	24,00	-	386,61	386,61	0,00	48,27	44,33	3,94	7,00	5,00	1,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,54
31.03.16	24,00	-	387,92	387,92	0,00	47,95	44,03	3,92	7,00	5,00	1,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,54
01.04.16	24,00	-	381,31	381,31	0,00	48,13	44,08	4,05	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
02.04.16	24,00	-	383,04	383,04	0,00	48,24	44,12	4,12	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
03.04.16	24,00	-	383,55	383,55	0,00	48,21	44,12	4,09	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
04.04.16	24,00	-	385,97	385,97	0,00	48,10	43,99	4,11	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
05.04.16	24,00	-	389,64	389,64	0,00	48,37	44,21	4,16	7,00	5,00	1,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,63
06.04.16	24,00	-	360,97	360,77	0,20	50,98	46,50	4,48	7,00	5,00	1,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,64
07.04.16	24,00	-	376,95	376,95	0,00	46,81	43,13	3,68	7,00	5,00	1,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,40
08.04.16	24,00	-	381,26	381,26	0,00	46,18	42,56	3,62	7,00	5,00	1,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,39
09.04.16	24,00	-	382,31	382,31	0,00	46,19	42,52	3,67	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
10.04.16	24,00	-	379,96	379,96	0,00	45,98	42,27	3,71	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
11.04.16	24,00	-	379,54	379,54	0,00	46,10	42,31	3,79	7,00	5,00	1,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,45
12.04.16	24,00	-	379,43	379,43	0,00	46,15	42,36	3,79	7,00	5,00	1,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,45
13.04.16	24,00	-	379,30	379,30	0,00	46,16	42,48	3,68	7,00	5,00	1,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,41
14.04.16	24,00	-	379,13	379,13	0,00	46,00	42,24	3,76	7,00	5,00	1,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,44
15.04.16	24,00	-	380,44	380,44	0,00	46,08	42,23	3,85	7,00	5,00	1,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,48
16.04.16	24,00	-	378,58	378,58	0,00	46,22	42,38	3,84	7,00	5,00	1,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,47
17.04.16	24,00	-	379,37	379,37	0,00	46,19	42,50	3,69	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
18.04.16	24,00	-	379,62	379,62	0,00	46,01	42,32	3,69	7,00	5,00	1,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,41
19.04.16	24,00	-	379,75	379,75	0,00	46,07	42,30	3,77	7,00	5,00	1,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,44
20.04.16	24,00	-	380,61	380,61	0,00	46,06	42,28	3,78	7,00	5,00	1,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,45
21.04.16	24,00	-	350,58	350,58	0,00	46,19	42,19	4,00	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
22.04.16	24,00	-	380,09	380,09	0,00	45,95	42,10	3,85	7,00	5,00	1,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,47
23.04.16	24,00	-	380,94	380,94	0,00	46,15	42,28	3,87	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,49
Среднее	24,00	-	381,16	381,15	0,01	48,06	43,99	4,08	7,00	5,00	1,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,57
Итого	744,00		11815,96	11815,76	0,20						48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	48,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 06:00	64913,40	64912,63	0,00	-	0,00	-	356,44	-	
	24.04.16 05:00	76711,94	76710,97	0,00	-	0,00	-	404,82	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **48,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
подпись представителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016 г.
«____»
печать энергосбыта