

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016

график: 150/70

Схема подключения: Четырехтрубная
ГВС

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваявская 32-1, СЦО+ГВС

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 211186
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax Термопреобр.

Тхв=0 С
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.03.16	-		67,45	8,20	62,570	-	28,65	7,22	1,070	-	-	38,80	61,500	4,192	
24.03.16	-		67,51	8,20	62,410	-	28,91	7,19	1,080	-	-	38,60	61,330	4,182	
25.03.16	-		67,42	8,20	60,920	-	28,41	7,19	1,060	-	-	39,01	59,860	4,079	
26.03.16	-		69,74	8,21	61,230	-	29,23	7,18	1,080	-	-	40,51	60,150	4,240	
27.03.16	-		68,93	8,16	64,870	-	29,42	7,06	1,110	-	-	39,51	63,760	4,442	
28.03.16	-		67,55	8,17	59,950	-	29,48	7,02	1,140	-	-	38,07	58,810	4,017	
29.03.16	-		66,19	8,15	60,340	-	29,42	6,98	1,160	-	-	36,77	59,180	3,963	
30.03.16	-		65,87	8,08	60,070	-	29,48	6,90	1,150	-	-	36,39	58,920	3,924	
31.03.16	-		65,10	7,76	61,420	-	28,70	6,75	1,050	-	-	36,40	60,370	3,969	
01.04.16	-		64,42	7,83	61,250	-	28,70	6,75	1,050	-	-	36,55	60,240	3,920	
02.04.16	-		64,59	8,18	63,630	-	27,99	7,14	1,070	-	-	36,60	62,560	4,084	
03.04.16	-		65,59	8,14	71,860	-	27,99	7,14	1,070	-	-	37,11	70,780	4,685	
04.04.16	-		65,05	8,17	63,110	-	28,48	7,09	1,080	-	-	36,46	62,020	4,075	
05.04.16	-		64,63	4,95	22,090	-	28,59	7,10	1,090	-	-	36,66	21,570	1,413	
06.04.16	-		18,54	1,97	0,000	-	27,97	5,83	0,520	-	-	0,50	0,000	0,000	
07.04.16	-		65,87	5,15	52,520	-	18,04	1,57	0,000	-	-	33,76	51,810	3,438	
08.04.16	-		65,97	8,16	61,150	-	32,11	4,38	0,710	-	-	35,64	59,830	3,996	
09.04.16	-		65,90	8,15	65,590	-	30,33	6,81	1,320	-	-	36,28	64,280	4,287	
10.04.16	-		65,16	8,12	68,590	-	29,62	6,81	1,310	-	-	36,07	67,290	4,433	
11.04.16	-		64,48	8,15	61,320	-	29,09	6,79	1,300	-	-	36,20	60,040	3,918	
12.04.16	-		65,45	8,16	61,520	-	28,28	6,88	1,280	-	-	37,22	60,260	3,994	
13.04.16	-		65,94	8,16	57,750	-	28,23	6,91	1,260	-	-	37,03	56,470	3,774	
14.04.16	-		65,35	8,18	59,810	-	28,91	6,86	1,280	-	-	37,28	58,590	3,877	
15.04.16	-		66,00	8,14	61,310	-	28,07	6,97	1,220	-	-	38,32	60,160	4,018	
16.04.16	-		65,81	8,28	63,430	-	27,68	7,06	1,150	-	-	36,63	62,170	4,139	
17.04.16	-		66,30	8,17	68,970	-	29,18	6,96	1,260	-	-	36,82	67,680	4,539	
18.04.16	-		65,84	8,26	57,930	-	29,48	6,78	1,290	-	-	36,34	56,660	3,777	
19.04.16	-		65,98	8,24	63,443	-	29,50	6,90	1,270	-	-	36,60	62,170	4,152	
20.04.16	-		65,98	8,24	63,443	-	29,39	6,88	1,273	-	-	36,60	62,170	4,152	
21.04.16	-		65,98	8,24	63,443	-	29,39	6,88	1,273	-	-	36,60	62,170	4,152	
22.04.16	-		65,98	8,24	63,443	-	29,39	6,88	1,273	-	-	36,60	62,170	4,152	
Среднее	-	-	64,53	7,75	59,012	-	28,67	6,67	1,110	-	-	35,87	57,902	3,870	
Итого	0,0				1829,383	0,000			34,413	0,000	0,00		1794,970	119,98	

Ориентировочно до конца месяца(+) 507,547 10,187 497,360 33,21
 Корректировка за прошлый месяц (-) 558,900 9,849 549,051 37,844
Итого за апрель 2016 : 1778,030 34,751 1743,279 115,35129

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.03.16 03:00	68397,120	-	19877,600	-	-	3427,572
20.04.16 03:00	70083,330	-	19907,710	-	-	3538,191

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТ-А допуска УУ

Дата: _____

28.04.2016