

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016

график: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 38, ТЦ-1 СЦО+ГВС

Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 202704
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.03.16	-		67,04	8,11	51,410	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,04	51,410	3,447	
24.03.16	-		66,99	8,11	51,330	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,99	51,330	3,439	
25.03.16	-		67,00	8,11	48,050	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,00	48,050	3,218	
26.03.16	-		69,55	8,12	54,130	-	0,00	0,00	0,000	-	-	69,55	54,130	3,767	
27.03.16	-		68,73	8,07	60,120	-	0,00	0,00	0,000	-	-	68,73	60,120	4,136	
28.03.16	-		67,20	8,09	51,630	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,20	51,630	3,470	
29.03.16	-		65,89	8,08	47,770	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,89	47,770	3,149	
30.03.16	-		66,09	7,99	52,820	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,09	52,820	3,492	
31.03.16	-		65,31	7,69	51,910	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,31	51,910	3,388	
01.04.16	-		64,68	7,75	51,470	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,68	51,470	3,328	
02.04.16	-		65,06	8,09	51,180	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,06	51,180	3,332	
03.04.16	-		66,06	8,05	59,590	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,06	59,590	3,937	
04.04.16	-		65,35	8,09	53,410	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,35	53,410	3,492	
05.04.16	-		65,15	6,70	17,150	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,15	17,150	1,117	
06.04.16	-		18,56	1,00	1,920	-	0,00	0,00	0,000	-	-	18,56	1,920	0,036	
07.04.16	-		63,99	5,44	42,330	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,99	42,330	2,710	
08.04.16	-		66,20	8,09	49,830	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,20	49,830	3,300	
09.04.16	-		66,15	8,06	52,160	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,15	52,160	3,452	
10.04.16	-		65,45	8,01	57,390	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,45	57,390	3,757	
11.04.16	-		64,76	8,07	51,130	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,76	51,130	3,310	
12.04.16	-		65,54	8,08	47,500	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,54	47,500	3,115	
13.04.16	-		66,29	8,08	48,640	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,29	48,640	3,225	
14.04.16	-		65,40	8,09	46,380	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,40	46,380	3,035	
15.04.16	-		66,03	8,06	48,920	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,03	48,920	3,233	
16.04.16	-		65,80	8,19	48,640	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,80	48,640	3,203	
17.04.16	-		66,32	8,07	58,430	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,32	58,430	3,876	
18.04.16	-		65,82	8,19	46,400	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,82	46,400	3,056	
19.04.16	-		65,62	8,22	49,480	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,62	49,480	3,246	
20.04.16	-		65,94	8,26	47,660	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,94	47,660	3,146	
21.04.16	-		65,92	8,23	48,190	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,92	48,190	3,181	
22.04.16	-		65,66	8,22	46,190	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,66	46,190	3,033	
Среднее	-		64,50	7,72	48,166	-	0,00	-	-	-	-	64,50	48,166	3,181	
Итого	0,0				1493,160	0,000			0,000	0,000	0,00		1493,160	98,63	

Ориентировочно до конца месяца(+)

394,274

0,000

394,274

25,99

Корректировка за прошлый месяц (-)

468,939

0,000

468,939

31,782

Итого за апрель 2016 :

1418,496

0,000

1418,496

92,834143

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.03.16 03:00	5211,130	-	0,000	-	-	344,770
23.04.16 04:00	6704,050	-	0,000	-	-	443,375

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит-МенТаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 28.04.2016