

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

график: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-1 СЦО+ГВС

Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 202704
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Термопреобр.

Тхв=0 С
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** **лето:**
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	70,28	7,63	285,570	-	-	47,57	4,29	281,120	-	22,71	4,450	-	-	-	6,729
24.03.16	24	-	68,26	7,70	281,550	-	-	46,63	4,27	281,550	-	21,63	0,000	-	-	-	5,618
25.03.16	24	-	64,95	7,69	279,550	-	-	44,95	4,26	279,550	-	20,00	0,000	-	-	-	4,959
26.03.16	24	-	60,73	7,67	278,790	-	-	43,03	4,26	278,790	-	17,70	0,000	-	-	-	3,839
27.03.16	24	-	53,17	7,63	277,140	-	-	39,42	4,22	278,160	-	13,75	-1,020	-	-	-	3,211
28.03.16	24	-	48,51	7,62	277,500	-	-	37,04	4,15	280,630	-	11,47	-3,130	-	-	-	2,849
29.03.16	24	-	45,41	7,59	274,890	-	-	35,15	4,28	278,890	-	10,26	-4,000	-	-	-	2,907
30.03.16	24	-	45,73	7,59	275,370	-	-	35,28	4,27	277,920	-	10,45	-2,550	-	-	-	3,605
31.03.16	24	-	50,51	7,61	275,550	-	-	37,51	4,26	277,090	-	13,00	-1,540	-	-	-	4,294
01.04.16	24	-	55,16	7,65	278,170	-	-	39,84	4,28	279,320	-	15,32	-1,150	-	-	-	4,294
02.04.16	24	-	57,45	7,70	280,570	-	-	40,99	4,29	282,100	-	16,46	-1,530	-	-	-	4,646
03.04.16	24	-	56,88	7,70	279,360	-	-	40,89	4,28	283,180	-	15,99	-3,820	-	-	-	4,491
04.04.16	24	-	55,17	7,68	278,450	-	-	40,21	4,29	281,420	-	14,96	-2,970	-	-	-	4,195
05.04.16	24	-	53,62	7,64	280,970	-	-	39,41	4,27	282,150	-	14,21	-1,180	-	-	-	4,020
06.04.16	24	-	66,94	7,76	301,100	-	-	47,17	4,28	301,280	-	19,77	-0,180	-	-	-	5,956
07.04.16	24	-	47,05	7,68	289,160	-	-	37,06	4,26	289,670	-	9,99	-0,510	-	-	-	2,924
08.04.16	24	-	45,20	7,71	283,660	-	-	35,65	4,26	287,220	-	9,55	-3,560	-	-	-	2,745
09.04.16	24	-	44,75	7,72	282,810	-	-	35,09	4,28	286,830	-	9,66	-4,020	-	-	-	2,762
10.04.16	24	-	44,74	7,69	282,550	-	-	34,78	4,28	282,890	-	9,96	-0,340	-	-	-	2,844
11.04.16	24	-	44,73	7,68	283,150	-	-	34,59	4,27	283,490	-	10,14	-0,340	-	-	-	2,903
12.04.16	24	-	47,73	7,67	281,480	-	-	36,11	4,28	281,480	-	11,62	0,000	-	-	-	3,301
13.04.16	24	-	48,42	7,68	283,170	-	-	36,87	4,26	283,170	-	11,55	0,000	-	-	-	3,301
14.04.16	24	-	53,17	7,68	282,770	-	-	39,28	4,28	282,770	-	13,89	0,000	-	-	-	3,957
15.04.16	24	-	55,85	7,62	271,150	-	-	39,86	4,30	271,150	-	15,99	0,000	-	-	-	4,362
16.04.16	24	-	50,15	7,60	270,660	-	-	37,38	4,23	270,660	-	12,77	0,000	-	-	-	3,483
17.04.16	24	-	44,74	7,58	269,380	-	-	34,63	3,65	270,510	-	10,11	-1,130	-	-	-	2,752
18.04.16	24	-	44,72	7,58	269,260	-	-	34,72	4,26	270,220	-	10,00	-0,960	-	-	-	2,721
19.04.16	24	-	47,62	7,59	269,690	-	-	35,95	4,29	269,850	-	11,67	-0,160	-	-	-	3,172
20.04.16	24	-	50,07	7,61	270,490	-	-	37,20	4,29	270,360	-	12,87	0,130	-	-	-	3,516
21.04.16	24	-	52,66	7,62	270,640	-	-	38,41	4,31	270,640	-	14,25	0,000	-	-	-	3,888
22.04.16	24	-	53,46	7,63	270,600	-	-	38,75	4,32	270,600	-	14,71	0,000	-	-	-	4,008
Среднее	24,00	-	52,51	7,65	278,553	-	-	38,76	4,25	279,505	-	13,76	-0,952	-	-	-	3,874
Итого	744,0	-	-	-	8635,150	0,000	-	-	-	8664,660	0,000	-	-29,510	0,00	0,00	0,00	120,08

Ориентировочно до конца месяца(+) 2160,823 2163,246 -2,423 26,90
 Корректировка за прошлый месяц (-) 2594,224 2612,957 -18,733 51,48
Итого за апрель 2016 : 8201,749 8214,949 -13,200 95,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 03:00	32958,830	-	32429,330	-	-	-	1139,458	
23.04.16 04:00	41591,480	-	41091,650	-	-	-	1259,223	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

[Handwritten signature]

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиал «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребования
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО 8.04.2016
 по заявке до получения АКТ допущения УУ