

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 225926
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	70,07	8,45	197,160	-	-	45,61	7,01	197,160	-	24,46	0,000	0,00	0,00	0,00	4,824
24.03.16	24	-	68,08	8,50	202,840	-	-	45,27	6,96	202,840	-	22,81	0,000	0,00	0,00	0,00	4,626
25.03.16	24	-	64,79	8,49	199,950	-	-	43,60	7,00	199,950	-	21,19	0,000	0,00	0,00	0,00	4,237
26.03.16	24	-	60,58	8,47	200,300	-	-	42,03	6,98	200,300	-	18,55	0,000	0,00	0,00	0,00	3,715
27.03.16	24	-	53,09	8,43	199,540	-	-	38,60	6,95	199,540	-	14,49	0,000	0,00	0,00	0,00	2,889
28.03.16	24	-	48,43	8,42	201,260	-	-	36,35	6,92	201,260	-	12,08	0,000	0,00	0,00	0,00	2,433
29.03.16	24	-	45,35	8,40	200,710	-	-	34,67	6,90	200,710	-	10,68	0,000	0,00	0,00	0,00	2,145
30.03.16	24	-	45,67	8,40	200,750	-	-	34,77	6,91	200,750	-	10,90	0,000	0,00	0,00	0,00	2,189
31.03.16	24	-	50,41	8,42	200,540	-	-	36,87	6,93	200,540	-	13,54	0,000	0,00	0,00	0,00	2,716
01.04.16	24	-	55,04	8,47	202,050	-	-	39,06	6,95	202,050	-	15,98	0,000	0,00	0,00	0,00	3,231
02.04.16	24	-	57,32	8,53	203,930	-	-	40,16	6,99	203,930	-	17,16	0,000	0,00	0,00	0,00	3,498
03.04.16	24	-	56,76	8,54	204,370	-	-	40,04	6,98	204,370	-	16,72	0,000	0,00	0,00	0,00	3,417
04.04.16	24	-	55,05	8,54	205,050	-	-	39,49	6,98	205,050	-	15,56	0,000	0,00	0,00	0,00	3,188
05.04.16	24	-	53,51	8,53	206,540	-	-	38,76	6,94	206,540	-	14,75	0,000	0,00	0,00	0,00	3,047
06.04.16	24	-	55,11	8,54	205,320	-	-	39,43	6,97	205,320	-	15,68	0,000	0,00	0,00	0,00	3,217
07.04.16	24	-	46,99	8,33	195,350	-	-	35,86	6,92	195,350	-	11,13	0,000	0,00	0,00	0,00	2,177
08.04.16	24	-	45,14	8,39	195,630	-	-	34,66	6,98	195,630	-	10,48	0,000	0,00	0,00	0,00	2,050
09.04.16	24	-	44,69	8,42	196,260	-	-	34,21	6,99	196,260	-	10,48	0,000	0,00	0,00	0,00	2,058
10.04.16	24	-	44,68	8,39	195,400	-	-	33,85	6,97	195,400	-	10,83	0,000	0,00	0,00	0,00	2,116
11.04.16	24	-	44,66	8,38	196,380	-	-	33,69	6,96	196,380	-	10,97	0,000	0,00	0,00	0,00	2,155
12.04.16	24	-	47,64	8,38	195,370	-	-	35,15	6,97	195,370	-	12,49	0,000	0,00	0,00	0,00	2,439
13.04.16	24	-	48,36	8,44	200,810	-	-	36,11	6,94	200,810	-	12,25	0,000	0,00	0,00	0,00	2,461
14.04.16	24	-	53,04	8,48	203,140	-	-	38,45	6,94	203,140	-	14,59	0,000	0,00	0,00	0,00	2,964
15.04.16	24	-	55,73	8,37	191,810	-	-	38,73	7,02	191,810	-	17,00	0,000	0,00	0,00	0,00	3,258
16.04.16	24	-	50,08	8,37	192,480	-	-	36,52	7,00	192,480	-	13,56	0,000	0,00	0,00	0,00	2,608
17.04.16	24	-	44,68	8,35	192,010	-	-	34,07	6,99	192,010	-	10,61	0,000	0,00	0,00	0,00	2,036
18.04.16	24	-	44,66	8,36	192,180	-	-	33,93	7,00	192,180	-	10,73	0,000	0,00	0,00	0,00	2,062
19.04.16	24	-	47,54	8,37	192,390	-	-	35,02	7,00	192,390	-	12,52	0,000	0,00	0,00	0,00	2,410
20.04.16	24	-	49,98	8,39	193,000	-	-	36,20	7,02	193,000	-	13,78	0,000	0,00	0,00	0,00	2,658
21.04.16	24	-	52,58	8,39	192,880	-	-	37,40	7,02	192,880	-	15,18	0,000	0,00	0,00	0,00	2,928
22.04.16	24	-	53,37	8,40	193,210	-	-	37,77	7,03	193,210	-	15,60	0,000	0,00	0,00	0,00	3,011
Среднее	24,00	-	52,03	8,43	198,342	-	-	37,62	6,97	198,342	-	14,41	-	-	-	-	2,863
Итого	744,0	-	-	-	6148,610	0,000	-	-	6,97	6148,610	0,000	-	0,000	0,00	0,00	0,00	88,76

Ориентировочно до конца месяца(+)

1540,743

Корректировка за прошлый месяц (-)

1717,393

Итого за апрель 2016 :

5971,960

1540,743

1717,393

5971,960

0,000

0,000

0,000

20,24

37,93

71,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 03:00	7175,310	-	7148,150	-	0,000	0,000	155,790	
23.04.16 04:00	13327,250	-	13300,090	-	0,000	0,000	245,539	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтж»
 Гкал
 Гкал
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ