

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 4, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12003123
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} =$ $G_{вент.} =$ $G_{тех.пот.} =$ $G_{гвс} =$ $G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от \phi.} =$ т/сут $G_{гвс \phi.} =$ т/сут $Q_{от \phi.} =$ Гкал/мес $Q_{от \phi.} =$ Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	68,83	8,50	191,424	-	-	53,45	6,50	189,780	-	15,38	1,645	0,00	0,00	0,00	3,043
24.03.16	24	-	68,83	8,50	186,074	-	-	53,39	6,50	184,065	-	15,44	2,009	0,00	0,00	0,00	2,991
25.03.16	24	-	63,39	8,50	185,728	-	-	49,99	6,50	183,775	-	13,40	1,953	0,00	0,00	0,00	2,596
26.03.16	24	-	56,82	8,50	186,106	-	-	45,83	6,50	184,109	-	10,99	1,997	0,00	0,00	0,00	2,145
27.03.16	24	-	53,13	8,50	187,362	-	-	43,62	6,50	185,341	-	9,51	2,021	0,00	0,00	0,00	1,877
28.03.16	24	-	49,54	8,50	189,549	-	-	41,53	6,50	187,548	-	8,02	2,000	0,00	0,00	0,00	1,610
29.03.16	24	-	46,12	8,50	186,157	-	-	39,02	6,50	184,086	-	7,10	2,071	0,00	0,00	0,00	1,410
30.03.16	24	-	50,22	8,50	186,008	-	-	41,81	6,50	184,045	-	8,40	1,964	0,00	0,00	0,00	1,653
31.03.16	24	-	49,57	8,50	186,053	-	-	41,26	6,50	184,084	-	8,31	1,969	0,00	0,00	0,00	1,634
01.04.16	24	-	53,56	8,50	185,830	-	-	43,52	6,50	183,910	-	10,04	1,920	0,00	0,00	0,00	1,957
02.04.16	24	-	53,42	8,50	185,870	-	-	43,35	6,50	183,979	-	10,07	1,891	0,00	0,00	0,00	1,962
03.04.16	24	-	54,89	8,50	185,641	-	-	44,39	6,50	183,740	-	10,50	1,901	0,00	0,00	0,00	2,042
04.04.16	24	-	54,03	8,50	185,768	-	-	43,84	6,50	183,846	-	10,20	1,922	0,00	0,00	0,00	1,986
05.04.16	24	-	55,58	8,50	186,932	-	-	45,00	6,50	184,993	-	10,59	1,939	0,00	0,00	0,00	2,074
06.04.16	24	-	70,83	8,50	189,253	-	-	55,30	6,50	187,391	-	15,53	1,861	0,00	0,00	0,00	3,054
07.04.16	24	-	44,56	8,50	188,943	-	-	38,54	6,50	186,910	-	6,02	2,032	0,00	0,00	0,00	1,223
08.04.16	24	-	44,87	8,50	187,249	-	-	38,40	6,50	185,287	-	6,47	1,962	0,00	0,00	0,00	1,295
09.04.16	24	-	44,10	8,50	186,902	-	-	37,68	6,50	184,987	-	6,42	1,915	0,00	0,00	0,00	1,280
10.04.16	24	-	43,85	8,50	186,911	-	-	37,33	6,50	184,981	-	6,52	1,930	0,00	0,00	0,00	1,299
11.04.16	24	-	45,85	8,50	186,623	-	-	38,56	6,50	184,813	-	7,29	1,810	0,00	0,00	0,00	1,438
12.04.16	24	-	47,33	8,50	187,608	-	-	39,56	6,50	185,753	-	7,78	1,855	0,00	0,00	0,00	1,540
13.04.16	24	-	47,64	8,50	188,714	-	-	40,10	6,50	186,853	-	7,54	1,861	0,00	0,00	0,00	1,505
14.04.16	24	-	50,69	8,50	190,992	-	-	41,90	6,50	189,862	-	8,79	1,130	0,00	0,00	0,00	1,787
15.04.16	24	-	59,28	8,50	194,985	-	-	49,14	6,50	193,222	-	10,13	1,762	0,00	0,00	0,00	2,134
16.04.16	24	-	49,89	8,50	220,798	-	-	43,60	6,50	217,762	-	6,29	3,036	0,00	0,00	0,00	1,530
17.04.16	24	-	42,67	8,50	164,347	-	-	36,99	6,50	162,730	-	5,69	1,617	0,00	0,00	0,00	1,005
18.04.16	24	-	48,36	8,50	212,215	-	-	41,30	6,50	209,225	-	7,07	2,991	0,00	0,00	0,00	1,632
19.04.16	24	-	49,06	8,50	200,701	-	-	41,29	6,50	197,881	-	7,77	2,820	0,00	0,00	0,00	1,683
20.04.16	24	-	46,82	8,50	202,029	-	-	39,78	6,50	199,380	-	7,05	2,649	0,00	0,00	0,00	1,537
21.04.16	24	-	50,62	8,50	201,832	-	-	42,23	6,50	199,270	-	8,39	2,563	0,00	0,00	0,00	1,810
22.04.16	24	-	52,30	8,50	201,785	-	-	43,20	6,50	199,139	-	9,09	2,646	0,00	0,00	0,00	1,958
Среднее	24,00	-	52,15	8,50	190,529	-	-	43,06	6,50	188,476	-	9,09	2,053	-	-	-	1,829
Итого	744,0	-	-	-	5906,388	0,000	-	-	6,50	5842,747	0,000	-	63,641	0,00	0,00	0,00	56,69

Ориентировочно до конца месяца(+)

1604,237

Корректировка за прошлый месяц (-)

1772,450

Итого за апрель 2016 :

5738,175

1583,297

1760,488

5665,556

20,939

11,962

72,619

12,75

24,39

45,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.01.16 16:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.01.16 16:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
(по доверенности абонента)

