Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9098 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 12-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06075-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06075 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	*	102,21	79,41	22,80	79,13	46,14	32,99	5,50	3,60	2,74	21,35	0,00	0,00	21,95	0,00	21,95	-	78,97	0,00	1,69			4,43
25.03.16	24,00	*	103,55	79,71	23,84	77,96	45,70	32,26	5,50	3,60	2,69	22,37	0,00	0,00	22,98	0,00	22,98	-	77,91	0,00	1,74			4,44
26.03.16	24,00	*	107,09	79,86	27,22	76,88	46,05	30,83	5,50	3,60	2,58	25,80	0,00	0,00	26,49	0,00	26,49	-	76,53	0,00	1,98			4,56
27.03.16	24,00	*	105,92	79,66	26,26	74,42	45,30	29,12	5,50	3,60	2,44	24,78	0,00	0,00	25,40	0,00	25,40	-	74,04	0,00	1,84			4,28
28.03.16	24,00	*	103,34	79,86	23,48	70,91	44,07	26,84	5,50	3,60	2,25	22,06	0,00	0,00	22,57	0,00	22,57	-	70,82	0,00	1,56			3,81
29.03.16	24,00	*	103,15	80,74	22,41	68,85	43,54	25,31	5,50	3,60	2,14	21,07	0,00	0,00	21,53	0,00	21,53	-	68,85	0,00	1,45			3,59
30.03.16	24,00	*	104,05	80,82	23,23	67,73	42,82	24,91	5,50	3,60	2,10	21,90	0,00	0,00	22,37	0,00	22,37	-	67,84	0,00	1,49			3,59
31.03.16	24,00	*	104,28	81,19	23,09	68,32	42,88	25,44	5,50	3,60	2,16	21,73	0,00	0,00	22,20	0,00	22,20	-	68,25	0,00	1,48			3,65
01.04.16	24,00	*	105,00	80,21	24,80	68,14	41,98	26,16	5,50	3,60	2,19	23,41	0,00	0,00	23,91	0,00	23,91	-	68,23	0,00	1,60			3,79
02.04.16	24,00	*	107,10	79,72	27,38	67,77	41,82	25,95	5,50	3,60	2,17	25,94	0,00	0,00	26,49	0,00	26,49	-	67,73	0,00	1,76			3,93
03.04.16	24,00	*	108,53	78,84	29,68	66,63	41,24	25,38	5,50	3,60	2,10	28,29	0,00	0,00	28,87	0,00	28,87	-	66,64	0,00	1,89			3,98
04.04.16	24,00	*	105,52	79,75	25,77	66,18	41,21	24,97	5,50	3,60	2,08	24,36	0,00	0,00	24,86	0,00	24,86	-	66,38	0,00	1,62			3,70
05.04.16	24,00	*	104,34	80,05	24,29	68,37	42,45	25,92	5,50	3,60	2,17	22,90	0,00	0,00	23,40	0,00	23,40	-	68,39	0,00	1,57			3,74
06.04.16	24,00	*	105,10	80,50	24,60	68,61	43,35	25,26	5,50	3,60	2,13	23,22	0,00	0,00	23,72	0,00	23,72	-	68,57	0,00	1,59			3,73
07.04.16	24,00	*	106,00	80,54	25,46	66,94	42,86	24,07	5,50	3,60	2,04	24,02	0,00	0,00	24,51	0,00	24,51	-	66,75	0,00	1,60			3,65
08.04.16	24,00	*	104,93	80,44	24,49	65,28	42,01	23,27	5,50	3,60	1,97	23,07	0,00	0,00	23,53	0,00	23,53	-	65,34	0,00	1,51			3,48
09.04.16	24,00	*	106,26	80,94	25,32	65,62	42,08	23,54	5,50	3,60	2,00	23,93	0,00	0,00	24,40	0,00	24,40	-	65,58	0,00	1,57			3,57
10.04.16	24,00	*	105,72	79,14	26,58	65,33	41,16	24,18	5,50	3,60	2,00	25,30	0,00	0,00	25,80	0,00	25,80	-	65,25	0,00	1,65			3,65
11.04.16	24,00	*	104,76	79,82	24,93	65,61	41,25	24,36	5,50	3,60	2,03	23,59	0,00	0,00	24,07	0,00	24,07	-	65,65	0,00	1,55			3,58
12.04.16	24,00	*	104,24	80,13	24,11	65,70	41,56	24,14	5,50	3,60	2,03	22,78	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	-	65,62	0,00	1,50			3,52
13.04.16	24,00	*	105,45	81,19	24,27	65,46	42,07	23,39	5,50	3,60	2,00	22,84	0,00	0,00	23,29	0,00	23,29	-	65,42	0,00	1,50			3,49
14.04.16	24,00	*	103,72	79,55	24,17	65,59	41,60	23,99	5,50	3,60	2,00	22,90	0,00	0,00	23,35	0,00	23,35	-	65,25	0,00	1,50			3,50
15.04.16	24,00	*	106,04	79,07	26,97	64,95	40,76	24,19	5,50	3,60	2,00	25,74	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25	-	64,95	0,00	1,67			3,67
16.04.16	24,00	*	105,83	79,38	26,45	65,58	41,31	24,26	5,50	3,60	2,02	25,14	0,00	0,00	25,64	0,00	25,64	-	65,51	0,00	1,65			3,67
17.04.16	24,00	*	106,25	79,05	27,20	65,49	41,91	23,58	5,50	3,60	1,95	25,98	0,00	0,00	26,50	0,00	26,50	-	65,41	0,00	1,70			3,65
18.04.16	24,00	*	105,63	80,15	25,48	65,28	41,72	23,56	5,50	3,60	1,97	24,22	0,00	0,00	24,70	0,00	24,70	-	65,29	0,00	1,58			3,56
19.04.16	24,00	*	104,57	80,18	24,38	65,45	41,46	23,99	5,50	3,60	2,01	23,11	0,00	0,00	23,57	0,00	23,57	-	65,39	0,00	1,51			3,52
20.04.16	24,00	*	105,15	79,69	25,46	65,29	41,30	23,99	5,50	3,60	2,00	24,21	0,00	0,00	24,69	0,00	24,69	-	65,24	0,00	1,58			3,58
21.04.16	24,00	*	101,98	80,15	21,83	65,39	41,09	24,31	5,50	3,60	2,04	20,56	0,00	0,00	20,96	0,00	20,96	-	65,34	0,00	1,34			3,38
22.04.16	24,00	*	102,90	80,74	22,16	66,18	41,55	24,63	5,50	3,60	2,08	20,91	0,00	0,00	21,34	0,00	21,34	-	66,11	0,00	1,38			3,46
23.04.16	24,00	*	106,01	80,52	25,49	65,93	41,52	24,41	5,50	3,60	2,06	24,14	0,00	0,00	24,63	0,00	24,63	-	65,81	0,00	1,59			3,65
Среднее	24,00	-	104,99	80,03	24,95	67,90	42,44	25,46	5,50	3,60	2,13	23,60	-	-	24,10	-	24,10	-	67,84	-	1,60	-	-	3,74
Итого	744,00		3254,58	2481,00	773,58						66,17	731,61	0,00	0,00	747,20	0,00	747,20	0,00			49,64	0,00	0,00	115,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 01:00	26287,94	20393,01	5861,55	0,00	6001,75	0,00	843,42	421,30	-
	24.04.16 02:00	29547,16	22877,48	6594,29	0,00	6750,09	0,00	959,35	471,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -1,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **747,20** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 г.
печать энергосбыта
«____» _____ г.