Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 16-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43959-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 43959 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	*	128,01	104,01	24,00	80,18	49,73	30,44	5,20	3,40	2,97	26,69	0,00	0,00	27,45	0,00	27,45	-	79,73	0,00	2,13			5,10
25.03.16	24,00	*	126,58	104,67	21,91	78,98	49,43	29,55	5,20	3,40	2,91	24,44	0,00	0,00	25,12	0,00	25,12	-	78,50	0,00	1,92			4,83
26.03.16	24,00	*	132,21	104,91	27,30	77,84	49,40	28,44	5,20	3,40	2,76	30,54	0,00	0,00	31,37	0,00	31,37	-	77,16	0,00	2,36			5,12
27.03.16	24,00	*	128,94	104,79	24,14	75,32	48,53	26,79	5,20	3,40	2,63	26,81	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	-	74,59	0,00	2,00			4,63
28.03.16	24,00	*	129,07	104,66	24,41	71,72	47,20	24,53	5,20	3,40	2,39	27,14	0,00	0,00	27,77	0,00	27,77	-	71,18	0,00	1,93			4,32
29.03.16	24,00	*	132,09	105,34	26,75	69,65	46,45	23,21	5,20	3,40	2,25	29,76	0,00	0,00	30,42	0,00	30,42	-	69,25	0,00	2,06			4,31
30.03.16	24,00	*	130,29	105,64	24,65	68,54	45,87	22,68	5,20	3,40	2,22	27,33	0,00	0,00	27,92	0,00	27,92	-	68,30	0,00	1,87			4,09
31.03.16	24,00	*	133,54	105,92	27,62	69,16	46,02	23,14	5,20	3,40	2,25	30,73	0,00	0,00	31,41	0,00	31,41	-	68,79	0,00	2,12			4,37
01.04.16	24,00	*	130,69	104,88	25,80	68,99	45,15	23,84	5,20	3,40	2,31	28,78	0,00	0,00	29,41	0,00	29,41	-	68,68	0,00	1,98			4,29
02.04.16	24,00	*	133,43	104,44	28,99	68,57	44,78	23,79	5,20	3,40	2,27	32,37	0,00	0,00	33,06	0,00	33,06	-	68,16	0,00	2,21			4,48
03.04.16	24,00	*	133,63	103,50	30,13	67,43	44,28	23,16	5,20	3,40	2,18	33,61	0,00	0,00	34,31	0,00	34,31	-	67,17	0,00	2,26			4,43
04.04.16	24,00	*	131,52	104,40	27,12	66,99	44,23	22,76	5,20	3,40	2,18	30,21	0,00	0,00	30,83	0,00	30,83	-	66,80	0,00	2,02			4,20
05.04.16	24,00	*	133,11	104,72	28,39	69,20	45,54	23,65	5,20	3,40	2,26	31,69	0,00	0,00	32,39	0,00	32,39	-	68,87	0,00	2,18			4,45
06.04.16	24,00	*	133,29	105,39	27,90	69,41	46,47	22,94	5,20	3,40	2,21	31,10	0,00	0,00	31,78	0,00	31,78	-	69,07	0,00	2,15			4,36
07.04.16	24,00	*	133,09	105,45	27,64	67,67	46,02	21,65	5,20	3,40	2,08	30,92	0,00	0,00	31,57	0,00	31,57	-	67,13	0,00	2,08			4,16
08.04.16	24,00	*	131,70	105,28	26,43	66,02	44,87	21,15	5,20	3,40	2,04	29,48	0,00	0,00	30,07	0,00	30,07	-	65,79	0,00	1,94			3,98
09.04.16	24,00	*	131,37	105,09	26,28	66,36	44,71	21,66	5,20	3,40	2,09	29,29	0,00	0,00	29,88	0,00	29,88	-	65,99	0,00	1,93			4,03
10.04.16	24,00	*	133,11	103,74	29,37	66,09	43,95	22,14	5,20	3,40	2,09	32,83	0,00	0,00	33,49	0,00	33,49	-	65,70	0,00	2,16			4,24
11.04.16	24,00	*	133,34	104,42	28,91	66,40	43,95	22,45	5,20	3,40	2,13	32,34	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	-	66,09	0,00	2,14			4,27
12.04.16	24,00	*	134,51	104,56	29,95	66,47	44,35	22,13	5,20	3,40	2,10	33,50	0,00	0,00	34,18	0,00	34,18	-	66,08	0,00	2,22			4,31
13.04.16	24,00	*	133,72	105,91	27,81	66,20	44,70	21,50	5,20	3,40	2,08	31,02	0,00	0,00	31,65	0,00	31,65	-	65,90	0,00	2,05			4,12
14.04.16	24,00	*	132,32	104,11	28,21	66,39	44,30	22,09	5,20	3,40	2,11	31,41	0,00	0,00	32,04	0,00	32,04	-	65,90	0,00	2,07			4,18
15.04.16	24,00	*	129,76	103,80	25,96	65,72	43,56	22,16	5,20	3,40	2,12	28,92	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50	-	65,39	0,00	1,89			4,01
16.04.16	24,00	*	134,17	103,96	30,21	66,37	44,04	22,33	5,20	3,40	2,10	33,78	0,00	0,00	34,47	0,00	34,47	-	66,08	0,00	2,23			4,33
17.04.16	24,00	*	134,93	103,74	31,18	66,25	44,71	21,54	5,20	3,40	1,99	35,08	0,00	0,00	35,79	0,00	35,79	-	66,01	0,00	2,32			4,31
18.04.16	24,00	*	132,19	104,97	27,22	66,05	44,51	21,55	5,20	3,40	2,06	30,54	0,00	0,00	31,16	0,00	31,16	-	65,74	0,00	2,01			4,07
19.04.16	24,00	*	133,40	104,83	28,57	66,20	44,21	21,99	5,20	3,40	2,09	32,08	0,00	0,00	32,73	0,00	32,73	-	65,81	0,00	2,11			4,20
20.04.16	24,00	*	130,79	104,50	26,28	66,06	44,11	21,95	5,20	3,40	2,10	29,42	0,00	0,00	30,01	0,00	30,01	-	65,71	0,00	1,93			4,04
21.04.16	24,00	*	135,00	104,54	30,46	66,19	43,95	22,24	5,20	3,40	2,07	34,48	0,00	0,00	35,17	0,00	35,17	-	65,86	0,00	2,27			4,35
22.04.16	24,00	*	125,39	99,16	26,23	66,96	43,73	23,23	5,20	3,40	2,11	29,42	0,00	0,00	30,02	0,00	30,02	-	66,57	0,00	1,96			4,07
23.04.16	24,00	*	121,03	92,45	28,58	66,67	42,62	24,05	5,20	3,40	2,00	32,26	0,00	0,00	32,92	0,00	32,92	-	66,22	0,00	2,14			4,13
Среднее	24,00	-	131,49	104,12	27,37	68,71	45,33	23,38	5,20	3,40	2,23	30,58	-	-	31,24	-	31,24	-	68,33	-	2,09	-	-	4,32
Итого	744,00		4076,20	3227,78	848,42						69,14	947,98	0,00	0,00	968,39	0,00	968,39	0,00			64,64	0,00	0,00	133,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 01:00	48849,02	37156,57	13439,08	0,00	13733,15	0,00	1681,21	919,70	-
	24.04.16 02:00	52929,83	40387,82	14388,35	0,00	14702,84	0,00	1815,10	984,41	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -2,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **131,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **968,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.