Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 901 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 18-1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 06066 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	*	110,18	87,73	22,45	80,44	43,06	37,38	5,30	3,40	3,31	22,25	0,00	0,00	22,89	0,00	22,89	-	79,96	0,00	1,78			5,09
25.03.16	24,00	*	109,11	88,17	20,93	79,26	43,02	36,24	5,30	3,40	3,24	20,58	0,00	0,00	21,16	0,00	21,16	-	78,84	0,00	1,62			4,86
26.03.16	24,00	*	109,49	88,71	20,78	78,13	43,13	35,00	5,30	3,40	3,15	20,44	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	-	77,58	0,00	1,59			4,73
27.03.16	24,00	*	106,51	84,71	21,80	75,64	42,63	33,01	5,30	3,40	2,83	21,59	0,00	0,00	22,14	0,00	22,14	-	74,90	0,00	1,62			4,45
28.03.16	24,00	*	114,25	88,13	26,12	72,07	41,76	30,31	5,30	3,40	2,70	25,94	0,00	0,00	26,56	0,00	26,56	-	71,60	0,00	1,86			4,56
29.03.16	24,00	*	110,26	88,67	21,59	69,98	41,31	28,67	5,30	3,40	2,58	21,24	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	-	69,61	0,00	1,48			4,06
30.03.16	24,00	*	111,37	88,76	22,61	68,72	40,79	27,93	5,30	3,40	2,51	22,26	0,00	0,00	22,74	0,00	22,74	-	68,48	0,00	1,53			4,04
31.03.16	24,00	*	111,67	89,18	22,48	69,45	40,89	28,56	5,30	3,40	2,59	22,05	0,00	0,00	22,54	0,00	22,54	-	69,13	0,00	1,53			4,11
01.04.16	24,00	*	112,67	88,11	24,56	69,16	39,90	29,26	5,30	3,40	2,62	24,15	0,00	0,00	24,68	0,00	24,68	-	68,82	0,00	1,66			4,28
02.04.16	24,00	*	112,20	88,00	24,19	68,87	39,41	29,46	5,30	3,40	2,63	23,82	0,00	0,00	24,33	0,00	24,33	-	68,49	0,00	1,63			4,26
03.04.16	24,00	*	111,40	87,39	24,01	67,69	38,97	28,72	5,30	3,40	2,54	23,64	0,00	0,00	24,13	0,00	24,13	-	67,45	0,00	1,60			4,14
04.04.16	24,00	*	112,96	87,63	25,32	67,16	39,02	28,14	5,30	3,40	2,49	24,98	0,00	0,00	25,51	0,00	25,51	-	67,08	0,00	1,68			4,17
05.04.16	24,00	*	112,52	88,17	24,35	69,39	40,05	29,34	5,30	3,40	2,63	23,90	0,00	0,00	24,43	0,00	24,43	-	69,07	0,00	1,65			4,28
06.04.16	24,00	*	113,21	88,77	24,44	69,64	41,08	28,56	5,30	3,40	2,58	24,00	0,00	0,00	24,54	0,00	24,54	-	69,37	0,00	1,67			4,24
07.04.16	24,00	*	109,77	88,89	20,87	68,07	40,98	27,09	5,30	3,40	2,45	20,43	0,00	0,00	20,86	0,00	20,86	-	67,69	0,00	1,38			3,83
08.04.16	24,00	*	111,69	88,58	23,11	66,23	39,99	26,24	5,30	3,40	2,37	22,60	0,00	0,00	23,06	0,00	23,06	-	66,04	0,00	1,49			3,86
09.04.16	24,00	*	112,29	88,43	23,86	66,63	39,76	26,87	5,30	3,40	2,41	23,49	0,00	0,00	23,97	0,00	23,97	-	66,35	0,00	1,56			3,97
10.04.16	24,00	*	112,68	87,66	25,03	66,34	39,13	27,21	5,30	3,40	2,41	24,88	0,00	0,00	25,39	0,00	25,39	-	65,99	0,00	1,64			4,05
11.04.16	24,00	*	112,33	87,97	24,36	66,58	39,09	27,49	5,30	3,40	2,44	24,19	0,00	0,00	24,68	0,00	24,68	-	66,30	0,00	1,61			4,04
12.04.16	24,00	*	112,11	88,04	24,07	66,72	39,33	27,39	5,30	3,40	2,43	23,97	0,00	0,00	24,46	0,00	24,46	-	66,38	0,00	1,59			4,02
13.04.16	24,00	*	111,27	89,01	22,26	66,45	39,92	26,53	5,30	3,40	2,38	22,07	0,00	0,00	22,52	0,00	22,52	-	66,20	0,00	1,46			3,85
14.04.16	24,00	*	113,17	87,61	25,57	66,62	39,50	27,13	5,30	3,40	2,40	25,40	0,00	0,00	25,92	0,00	25,92	-	66,18	0,00	1,68			4,08
15.04.16	24,00	*	109,08	87,40	21,68	65,94	38,60	27,34	5,30	3,40	2,41	21,49	0,00	0,00	21,92	0,00	21,92	-	65,61	0,00	1,41			3,82
16.04.16	24,00	*	113,37	87,54	25,83	66,59	39,00	27,59	5,30	3,40	2,44	25,66	0,00	0,00	26,19	0,00	26,19	-	66,25	0,00	1,70			4,14
17.04.16	24,00	*	113,23	87,63	25,60	66,50	39,80	26,70	5,30	3,40	2,35	25,54	0,00	0,00	26,06	0,00	26,06	-	66,32	0,00	1,70			4,05
18.04.16	24,00	*	112,53	88,22	24,31	66,26	39,75	26,51	5,30	3,40	2,36	24,19	0,00	0,00	24,68	0,00	24,68	-	66,00	0,00	1,60			3,95
19.04.16	24,00	*	111,51	88,25	23,26	66,46	39,32	27,14	5,30	3,40	2,41	23,14	0,00	0,00	23,61	0,00	23,61	-	66,14	0,00	1,53			3,95
20.04.16	24,00	*	111,68	87,74	23,95	66,30	39,12	27,19	5,30	3,40	2,41	23,70	0,00	0,00	24,18	0,00	24,18	-	66,01	0,00	1,57			3,98
21.04.16	24,00	*	110,34	87,91	22,43	66,42	39,08	27,34	5,30	3,40	2,43	22,13	0,00	0,00	22,58	0,00	22,58	-	66,12	0,00	1,46			3,90
22.04.16	24,00	*	110,01	88,46	21,55	67,19	39,29	27,90	5,30	3,40	2,50	21,19	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63	-	66,84	0,00	1,42			3,92
23.04.16	24,00	*	114,61	88,20	26,41	66,96	39,27	27,69	5,30	3,40	2,49	25,96	0,00	0,00	26,49	0,00	26,49	-	66,53	0,00	1,73			4,22
Среднее	24,00	-	111,60	88,05	23,54	68,96	40,19	28,77	5,30	3,40	2,56	23,25	-	-	23,76	-	23,76	-	68,62	-	1,59	-	-	4,16
Итого	744,00		3459,45	2729,66	729,79						79,50	720,88	0,00	0,00	736,55	0,00	736,55	0,00			49,42	0,00	0,00	128,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	18.04.16 16:00	89628,87	70024,58	19433,08	0,00	19884,65	0,00	3208,76	1375,28	-
	24.04.16 02:00	90234,70	70501,52	19560,38	0,00	20014,55	0,00	3230,45	1388,73	-

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -1,69 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **127,24** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **736,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Место для печати представителя ООО «Инфрахит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

Печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016

«____» _____ г.