Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9098.038.1
Строит.Адрес: Кибальчича 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206903-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206903 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19756
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0898
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.04.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.16	24,00		114,47	95,51	18,96	65,12	43,53	21,59	7,00	5,00	2,03	19,50	-	-	19,88	-	19,88	-	64,91	-	1,27	-	-	3,30
02.04.16	24,00		114,47	95,51	18,96	65,12	43,53	21,59	7,00	5,00	2,03	19,50	-	-	19,88	-	19,88	-	64,91	-	1,27	-	-	3,30
03.04.16	24,00		114,47	95,51	18,96	65,12	43,53	21,59	7,00	5,00	2,03	19,50	-	-	19,88	-	19,88	-	64,91	-	1,27	-	-	3,30
04.04.16	24,00		114,47	95,51	18,96	65,12	43,53	21,59	7,00	5,00	2,03	19,50	-	-	19,88	-	19,88	-	64,91	-	1,27	-	-	3,30
05.04.16	24,00		114,47	95,51	18,96	65,12	43,53	21,59	7,00	5,00	2,03	19,50	-	-	19,88	-	19,88	-	64,91	-	1,27	-	-	3,30
06.04.16	24,00		114,47	95,51	18,96	65,12	43,53	21,59	7,00	5,00	2,03	19,50	-	-	19,88	-	19,88	-	64,91	-	1,27	-	-	3,30
07.04.16	24,00		114,47	95,51	18,96	65,12	43,53	21,59	7,00	5,00	2,03	19,50	-	-	19,88	-	19,88	-	64,91	-	1,27	-	-	3,30
08.04.16	24,00		114,47	95,51	18,96	65,12	43,53	21,59	7,00	5,00	2,03	19,50	-	-	19,88	-	19,88	-	64,91	-	1,27	-	-	3,30
09.04.16	24,00		114,47	95,51	18,96	65,12	43,53	21,59	7,00	5,00	2,03	19,50	-	-	19,88	-	19,88	-	64,91	-	1,27	-	-	3,30
10.04.16	24,00		114,47	95,51	18,96	65,12	43,53	21,59	7,00	5,00	2,03	19,50	-	-	19,88	-	19,88	-	64,91	-	1,27	-	-	3,30
11.04.16	24,00		114,47	95,51	18,96	65,12	43,53	21,59	7,00	5,00	2,03	19,50	-	-	19,88	-	19,88	-	64,91	-	1,27	-	-	3,30
12.04.16	24,00	-	114,47	95,51	18,96	65,12	43,53	21,59	7,00	5,00	2,03	19,50	-	-	19,88	-	19,88	-	64,91	-	1,27	-	-	3,30
13.04.16	24,00	-	115,26	97,79	17,47	65,21	44,15	21,06	7,00	5,00	2,02	18,12	-	-	18,48	-	18,48	-	65,03	-	1,18			3,20
14.04.16	24,00	-	114,58	95,29	19,29	65,33	43,64	21,69	7,00	5,00	2,04	19,86	-	-	20,24	-	20,24	-	64,97	-	1,29			3,33
15.04.16	24,00	-	114,41	94,72	19,69	64,67	42,78	21,89	7,00	5,00	2,04	20,28	-	-	20,67	-	20,67	-	64,52	-	1,31			3,35
16.04.16	24,00	-	115,18	94,98	20,20	65,31	43,41	21,90	7,00	5,00	2,05	20,71	-	-	21,12	-	21,12	-	65,14	-	1,35			3,40
17.04.16	24,00	-	116,09	94,46	21,63	65,21	43,92	21,29	7,00	5,00	1,98	22,12	-	-	22,55	-	22,55	-	65,10	-	1,44			3,42
18.04.16	24,00	-	113,24	96,33	16,91	65,08	43,87	21,21	7,00	5,00	2,01	17,52	-	-	17,84	-	17,84	-	64,91	-	1,14			3,15
19.04.16	24,00	-	113,79	95,73	18,06	65,15	43,58	21,57	7,00	5,00	2,04	18,61	-	-	18,95	-	18,95	-	64,88	-	1,21			3,25
20.04.16	24,00	-	113,66	95,14	18,52	65,05	43,31	21,74	7,00	5,00	2,05	18,97	-	-	19,35	-	19,35	-	64,77	-	1,23			3,28
21.04.16	24,00	-	113,99	95,15	18,84	65,11	43,14	21,97	7,00	5,00	2,06	19,34	-	-	19,71	-	19,71	-	64,88	-	1,26			3,32
22.04.16	24,00		113,81	95,34	18,47	65,10	43,34	21,76	7,00	5,00	2,05	18,97	-	-	19,34	-	19,34	-	64,84	-	1,23	-	-	3,28
23.04.16	24,00		113,81	95,34	18,47	65,10	43,34	21,76	7,00	5,00	2,05	18,97	-	-	19,34	-	19,34	-	64,84	-	1,23	-	-	3,28
Среднее	24,00	-	114,41	95,50	18,91	65,12	43,52	21,61	7,00	5,00	2,03	19,46	-	-	19,83	-	19,83	-	64,91	-	1,26	-	-	3,30
Итого	552,00		2631,43	2196,39	435,04						46,78	447,52	0,00	0,00	456,13	0,00	456,13	0,00			29,05	0,00	0,00	75,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -1,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **74,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **456,13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) представитель потребителя
_____ /_____/

ООО «Инфрахит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.