Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9243 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36490-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36490 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,433 0,433 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 279,84 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	*	162,99	160,04	2,95	79,95	54,63	25,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
25.03.16	24,00	*	163,55	160,57	2,97	78,70	54,18	24,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
26.03.16	24,00	*	165,03	161,98	3,04	77,95	54,25	23,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
27.03.16	24,00	*	157,67	154,88	2,79	75,43	53,40	22,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
28.03.16	24,00	*	164,10	161,08	3,02	71,90	52,27	19,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
29.03.16	24,00	*	163,87	160,84	3,02	69,78	51,56	18,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
30.03.16	24,00	*	163,96	160,98	2,98	68,24	50,65	17,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
31.03.16	24,00	*	164,90	161,71	3,20	69,10	51,15	17,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
01.04.16	24,00	*	163,35	160,26	3,09	68,72	50,46	18,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
02.04.16	24,00	*	163,59	160,48	3,11	68,49	49,74	18,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
03.04.16	24,00	*	162,38	159,32	3,06	67,28	49,02	18,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
04.04.16	24,00	*	162,53	159,40	3,13	66,69	48,57	18,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
05.04.16	24,00	*	163,79	160,58	3,21	68,86	49,97	18,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
06.04.16	24,00	*	164,75	161,56	3,19	69,15	50,65	18,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
07.04.16	24,00	*	164,93	161,64	3,29	67,90	50,05	17,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
08.04.16	24,00	*	164,34	161,04	3,31	65,83	48,97	16,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
09.04.16	24,00	*	164,23	160,97	3,26	66,28	49,31	16,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
10.04.16	24,00	*	163,34	160,14	3,20	65,98	48,78	17,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
11.04.16	24,00	*	163,41	160,25	3,16	66,15	48,60	17,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
12.04.16	24,00	*	163,11	159,98	3,14	66,40	48,80	17,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
13.04.16	24,00	*	162,98	159,83	3,15	66,05	48,83	17,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
14.04.16	24,00	*	161,50	158,28	3,22	66,31	48,44	17,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
15.04.16	24,00	*	160,02	156,74	3,28	65,52	47,52	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
16.04.16	24,00	*	160,82	157,70	3,12	66,21	48,22	17,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
17.04.16	24,00	*	161,10	157,89	3,20	66,09	48,70	17,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
18.04.16	24,00	*	161,39	158,13	3,26	65,86	48,61	17,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
19.04.16	24,00	*	161,21	157,93	3,27	66,06	48,68	17,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
20.04.16	24,00	*	160,46	157,13	3,33	65,88	48,36	17,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
21.04.16	24,00	*	156,31	153,03	3,28	66,04	48,02	18,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
22.04.16	24,00	*	135,09	132,20	2,89	66,64	46,43	20,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
23.04.16	24,00	*	135,22	132,37	2,85	66,45	46,36	20,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
Среднее	24,00	-	160,84	157,71	3,13	68,58	49,78	18,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,18
Итого	744,00		4985,91	4888,93	96,98						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	98,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-	-	1713,82	-	18485,27
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-	-	1713,82	-	18485,27

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 98,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.