Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36388-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 36388 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	*	121,09	123,18	-2,09	79,92	53,49	26,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
25.03.16	24,00	*	121,52	124,18	-2,66	78,67	53,03	25,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
26.03.16	24,00	*	122,53	125,29	-2,76	77,88	53,03	24,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
27.03.16	23,00	*	117,08	119,77	-2,69	75,39	52,06	23,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
28.03.16	24,00	*	121,75	124,66	-2,91	71,85	50,82	21,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
29.03.16	24,00	*	121,54	124,14	-2,60	69,73	49,74	19,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
30.03.16	24,00	*	121,71	123,93	-2,23	68,23	48,99	19,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
31.03.16	24,00	*	122,38	124,79	-2,41	69,08	49,39	19,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
01.04.16	24,00	*	121,02	123,77	-2,75	68,70	48,41	20,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
02.04.16	24,00	*	121,19	123,62	-2,44	68,45	48,17	20,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
03.04.16	24,00	*	120,36	122,77	-2,42	67,25	47,46	19,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
04.04.16	24,00	*	120,48	122,46	-1,98	66,67	47,34	19,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
05.04.16	24,00	*	121,37	125,34	-3,97	68,84	48,97	19,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
06.04.16	24,00	*	122,13	126,26	-4,13	69,13	49,65	19,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
07.04.16	24,00	*	122,20	123,98	-1,78	67,84	49,13	18,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
08.04.16	24,00	*	121,75	123,50	-1,75	65,80	47,99	17,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
09.04.16	24,00	*	121,67	123,96	-2,29	66,25	48,33	17,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
10.04.16	24,00	*	121,06	122,99	-1,93	65,95	47,96	17,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
11.04.16	24,00	*	121,14	123,19	-2,04	66,13	47,88	18,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
12.04.16	24,00	*	121,00	122,74	-1,74	66,36	48,16	18,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
13.04.16	24,00	*	120,88	123,01	-2,13	66,00	48,18	17,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
14.04.16	24,00	*	119,73	121,83	-2,10	66,26	48,04	18,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
15.04.16	24,00	*	118,69	120,56	-1,87	65,43	46,99	18,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
16.04.16	24,00	*	119,33	122,93	-3,60	65,99	47,60	18,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
17.04.16	24,00	*	119,52	120,87	-1,35	65,59	47,65	17,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
18.04.16	24,00	*	119,83	121,75	-1,92	65,31	47,46	17,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
19.04.16	24,00	*	119,74	122,11	-2,37	65,44	47,38	18,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
20.04.16	24,00	*	119,20	121,38	-2,18	65,24	47,08	18,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
21.04.16	24,00	*	117,64	120,41	-2,77	65,43	47,02	18,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
22.04.16	24,00	*	109,92	112,65	-2,74	65,80	46,38	19,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
23.04.16	24,00	*	110,13	112,47	-2,34	65,54	46,29	19,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
Среднее	23,97	-	119,99	122,40	-2,42	68,39	48,71	19,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
Итого	743,00		3719,59	3794,51	-74,92						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	69,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-			-	1303,60	-	18519,03
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-			-	1303,60		18519,03

Период расчета по среднему: суток

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **69,72** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «___» 25 АПР 2016 г.

печать энергосбыта