Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36498-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36498 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	*	127,46	123,79	3,67	78,93	44,86	34,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
25.03.16	24,00	*	127,99	124,35	3,64	77,73	44,60	33,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
26.03.16	24,00	*	128,99	125,33	3,66	76,86	44,69	32,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,32
27.03.16	24,00	*	123,20	119,74	3,46	74,50	44,22	30,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
28.03.16	24,00	*	128,19	124,66	3,53	71,02	43,24	27,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
29.03.16	24,00	*	127,98	124,35	3,64	68,95	42,77	26,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
30.03.16	24,00	*	128,18	124,75	3,44	67,57	42,30	25,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
31.03.16	24,00	*	128,86	125,44	3,41	68,36	42,59	25,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
01.04.16	24,00	*	127,74	124,38	3,36	67,98	42,13	25,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
02.04.16	24,00	*	128,07	124,72	3,35	67,71	41,77	25,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
03.04.16	24,00	*	127,11	123,78	3,32	66,54	41,16	25,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
04.04.16	24,00	*	127,31	123,87	3,44	65,96	40,99	24,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
05.04.16	24,00	*	128,28	124,94	3,35	68,12	42,22	25,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
06.04.16	24,00	*	129,05	125,69	3,36	68,41	42,84	25,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
07.04.16	24,00	*	129,03	125,72	3,31	67,05	42,77	24,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
08.04.16	24,00	*	128,66	125,40	3,26	65,15	41,89	23,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
09.04.16	24,00	*	128,60	125,35	3,25	65,55	41,98	23,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
10.04.16	24,00	*	127,87	124,65	3,22	65,26	41,54	23,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
11.04.16	24,00	*	128,04	124,84	3,20	65,43	41,50	23,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
12.04.16	24,00	*	127,90	124,69	3,21	65,63	41,66	23,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
13.04.16	24,00	*	127,82	124,64	3,18	65,35	41,61	23,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
14.04.16	24,00	*	126,47	123,33	3,15	65,59	41,19	24,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
15.04.16	24,00	*	125,57	122,44	3,12	64,84	40,50	24,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
16.04.16	24,00	*	126,27	123,07	3,19	65,54	41,01	24,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
17.04.16	24,00	*	126,34	123,16	3,19	65,48	41,41	24,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
18.04.16	24,00	*	126,84	123,62	3,22	65,27	41,45	23,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
19.04.16	24,00	*	126,67	123,53	3,14	65,48	41,36	24,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
20.04.16	24,00	*	126,12	122,96	3,16	65,29	41,12	24,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
21.04.16	24,00	*	125,62	122,40	3,22	65,37	40,96	24,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
22.04.16	24,00	*	123,56	120,25	3,32	66,09	40,81	25,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
23.04.16	24,00	*	123,88	120,52	3,36	65,89	40,85	25,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
Среднее	24,00	-	127,22	123,88	3,33	67,84	42,06	25,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,42
Итого	744,00		3943,68	3840,36	103,32						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	106,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/ печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.
печать энергосбыта