Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9254 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 11 / СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 11 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36954-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36954 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-1 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-1 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.03.16 | 24,00 | | 151,43 | 152,16 | -0,73 | 77,12 | 48,43 | 28,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,32 |
| 25.03.16 | 24,00 | | 151,51 | 152,26 | -0,75 | 76,64 | 48,29 | 28,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,27 |
| 26.03.16 | 24,00 | | 151,90 | 152,71 | -0,80 | 75,16 | 48,02 | 27,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,09 |
| 27.03.16 | 24,00 | | 145,47 | 146,32 | -0,86 | 71,50 | 46,70 | 24,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,57 |
| 28.03.16 | 24,00 | | 151,61 | 152,57 | -0,96 | 68,68 | 45,66 | 23,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,45 |
| 29.03.16 | 24,00 | | 152,35 | 153,41 | -1,05 | 66,44 | 44,88 | 21,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,24 |
| 30.03.16 | 24,00 | | 150,74 | 152,01 | -1,28 | 64,32 | 43,68 | 20,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,06 |
| 31.03.16 | 24,00 | | 150,07 | 151,26 | -1,19 | 64,63 | 43,67 | 20,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,10 |
| 01.04.16 | 24,00 | | 150,49 | 151,54 | -1,05 | 64,47 | 43,24 | 21,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,15 |
| 02.04.16 | 24,00 | | 150,37 | 151,36 | -0,99 | 63,99 | 42,63 | 21,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,17 |
| 03.04.16 | 24,00 | | 150,32 | 151,31 | -0,98 | 64,22 | 42,75 | 21,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,19 |
| 04.04.16 | 24,00 | | 150,45 | 151,47 | -1,02 | 64,30 | 43,02 | 21,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,16 |
| 05.04.16 | 24,00 | | 150,72 | 151,78 | -1,06 | 64,44 | 43,20 | 21,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,16 |
| 06.04.16 | 24,00 | | 151,14 | 152,24 | -1,10 | 65,05 | 43,74 | 21,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,18 |
| 07.04.16 | 24,00 | | 151,75 | 152,93 | -1,18 | 64,75 | 44,10 | 20,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,09 |
| 08.04.16 | 24,00 | | 150,59 | 151,82 | -1,23 | 63,35 | 43,29 | 20,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,97 |
| 09.04.16 | 24,00 | | 150,66 | 151,89 | -1,24 | 64,08 | 43,58 | 20,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,04 |
| 10.04.16 | 24,00 | | 149,93 | 151,17 | -1,24 | 63,50 | 42,94 | 20,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,03 |
| 11.04.16 | 24,00 | | 151,20 | 152,43 | -1,23 | 64,08 | 43,18 | 20,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,11 |
| 12.04.16 | 24,00 | | 150,20 | 151,47 | -1,27 | 64,54 | 43,46 | 21,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,12 |
| 13.04.16 | 24,00 | | 150,63 | 151,93 | -1,30 | 64,27 | 43,58 | 20,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,06 |
| 14.04.16 | 24,00 | | 150,95 | 152,20 | -1,25 | 63,85 | 43,36 | 20,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,04 |
| 15.04.16 | 24,00 | | 149,75 | 150,96 | -1,20 | 63,82 | 42,72 | 21,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,11 |
| 16.04.16 | 24,00 | | 150,45 | 151,64 | -1,19 | 63,91 | 43,00 | 20,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,10 |
| 17.04.16 | 24,00 | | 151,03 | 152,21 | -1,18 | 64,14 | 43,56 | 20,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,06 |
| 18.04.16 | 24,00 | | 150,54 | 151,74 | -1,21 | 63,63 | 43,42 | 20,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,99 |
| 19.04.16 | 24,00 | | 150,21 | 151,42 | -1,21 | 63,54 | 43,14 | 20,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,02 |
| 20.04.16 | 24,00 | | 151,00 | 152,27 | -1,27 | 63,44 | 42,99 | 20,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,04 |
| 21.04.16 | 24,00 | | 151,96 | 153,35 | -1,39 | 63,57 | 42,93 | 20,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,08 |
| 22.04.16 | 24,00 | | 146,97 | 147,89 | -0,92 | 63,43 | 42,46 | 20,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,05 |
| 23.04.16 | 24,00 | | 141,93 | 142,38 | -0,45 | 63,31 | 41,87 | 21,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,03 |
| Среднее | 24,00 | - | 150,27 | 151,36 | -1,09 | 65,68 | 43,92 | 21,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,23 |
| Итого | 744,00 | | 4658,31 | 4692,08 | -33,77 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,08 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.04.15 00:00 | 65911,90 | 66042,12 | - | - | - | - | 1576,00 | - | 13713,12 |
| | 14.04.15 00:00 | 65911,90 | 66042,12 | - | - | - | - | 1576,00 | - | 13713,12 |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление учета энергосбыта
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» АПР 2016 г.