Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9053.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206478-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206478 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= 0,1 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= 0,1 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,34

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,368 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1738
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,079
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=31,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.03.16	24,00	-	153,91	130,39	23,52	80,60	48,91	31,69	7,00	5,00	3,93	26,13	-	-	26,87	-	26,87	-	80,68	-	2,11			6,04
25.03.16	24,00	-	152,79	131,14	21,65	79,48	48,62	30,86	7,00	5,00	3,84	24,34	-	-	25,01	-	25,01	-	79,54	-	1,94			5,77
26.03.16	24,00	-	156,11	131,89	24,22	78,12	48,60	29,52	7,00	5,00	3,71	26,78	-	-	27,52	-	27,52	-	77,74	-	2,08			5,79
27.03.16	24,00	-	157,15	131,45	25,70	75,66	47,82	27,84	7,00	5,00	3,46	28,45	-	-	29,17	-	29,17	-	75,42	-	2,15			5,61
28.03.16	24,00	-	153,70	131,19	22,51	72,00	46,40	25,60	7,00	5,00	3,17	25,28	-	-	25,86	-	25,86	-	71,87	-	1,82			4,99
29.03.16	24,00	-	157,53	131,04	26,49	69,93	45,58	24,35	7,00	5,00	2,99	29,46	-	-	30,12	-	30,12	-	69,88	-	2,06			5,05
30.03.16	24,00	-	155,83	131,57	24,26	68,98	45,03	23,95	7,00	5,00	2,94	27,30	-	-	27,90	-	27,90	-	69,25	-	1,89			4,83
31.03.16	24,00	-	154,72	132,01	22,71	69,48	45,23	24,25	7,00	5,00	3,00	25,70	-	-	26,25	-	26,25	-	69,48	-	1,79			4,78
01.04.16	24,00	-	153,93	131,12	22,81	69,39	44,57	24,82	7,00	5,00	3,04	25,94	-	-	26,52	-	26,52	-	69,55	-	1,80			4,84
02.04.16	24,00	-	156,43	130,87	25,56	68,86	44,04	24,82	7,00	5,00	3,03	28,72	-	-	29,36	-	29,36	-	68,87	-	1,98			5,01
03.04.16	24,00	-	158,61	129,97	28,64	67,73	43,45	24,28	7,00	5,00	2,94	31,78	-	-	32,48	-	32,48	-	67,90	-	2,16			5,10
04.04.16	24,00	-	154,10	130,70	23,40	67,46	43,49	23,97	7,00	5,00	2,92	26,47	-	-	27,04	-	27,04	-	67,73	-	1,79			4,72
05.04.16	24,00	-	155,19	131,51	23,68	69,59	44,76	24,83	7,00	5,00	3,04	26,82	-	-	27,41	-	27,41	-	69,79	-	1,87			4,92
06.04.16	24,00	-	156,44	132,29	24,15	69,78	45,36	24,42	7,00	5,00	3,01	27,30	-	-	27,89	-	27,89	-	69,88	-	1,91			4,92
07.04.16	24,00	-	157,45	132,14	25,31	67,91	44,90	23,01	7,00	5,00	2,83	28,52	-	-	29,12	-	29,12	-	67,82	-	1,93			4,76
08.04.16	24,00	-	155,49	131,84	23,65	66,42	44,04	22,38	7,00	5,00	2,74	26,80	-	-	27,35	-	27,35	-	66,60	-	1,78			4,52
09.04.16	24,00	-	157,81	131,69	26,12	66,69	44,01	22,68	7,00	5,00	2,77	29,34	-	-	29,95	-	29,95	-	66,78	-	1,96			4,73
10.04.16	24,00	-	161,61	130,53	31,08	66,40	43,44	22,96	7,00	5,00	2,78	34,33	-	-	35,01	-	35,01	-	66,45	-	2,28			5,07
11.04.16	24,00	-	156,54	131,29	25,25	66,81	43,59	23,22	7,00	5,00	2,83	28,44	-	-	29,04	-	29,04	-	66,96	-	1,90			4,73
12.04.16	24,00	-	155,50	131,18	24,32	66,79	43,67	23,12	7,00	5,00	2,82	27,49	-	-	28,04	-	28,04	-	66,81	-	1,84			4,66
13.04.16	24,00	-	156,33	131,72	24,61	66,59	43,88	22,71	7,00	5,00	2,77	27,86	-	-	28,42	-	28,42	-	66,75	-	1,87			4,63
14.04.16	24,00	-	155,70	130,29	25,41	66,69	43,57	23,12	7,00	5,00	2,81	28,46	-	-	29,04	-	29,04	-	66,62	-	1,90			4,71
15.04.16	24,00	-	156,00	129,82	26,18	66,08	42,83	23,25	7,00	5,00	2,82	29,16	-	-	29,76	-	29,76	-	66,22	-	1,93			4,75
16.04.16	24,00	-	155,58	130,69	24,89	66,73	43,45	23,28	7,00	5,00	2,83	27,98	-	-	28,56	-	28,56	-	66,84	-	1,87			4,71
17.04.16	24,00	-	160,17	130,48	29,69	66,59	43,88	22,71	7,00	5,00	2,75	32,81	-	-	33,47	-	33,47	-	66,77	-	2,19			4,94
18.04.16	24,00	-	156,55	131,53	25,02	66,49	43,99	22,50	7,00	5,00	2,76	28,02	-	-	28,59	-	28,59	-	66,64	-	1,87			4,62
19.04.16	24,00	-	156,65	131,12	25,53	66,55	43,79	22,76	7,00	5,00	2,79	28,41	-	-	28,99	-	28,99	-	66,60	-	1,89			4,69
20.04.16	24,00	-	157,73	130,52	27,21	66,49	43,50	22,99	7,00	5,00	2,80	30,14	-	-	30,76	-	30,76	-	66,60	-	2,01			4,81
21.04.16	24,00	-	154,52	131,06	23,46	66,56	43,35	23,21	7,00	5,00	2,87	26,14	-	-	26,67	-	26,67	-	66,65	-	1,74			4,61
22.04.16	24,00	-	155,30	131,22	24,08	67,41	43,69	23,72	7,00	5,00	2,92	26,88	-	-	27,43	-	27,43	-	67,49	-	1,82			4,74
23.04.16	24,00	-	157,61	131,23	26,38	67,06	43,54	23,52	7,00	5,00	2,90	29,21	-	-	29,83	-	29,83	-	67,06	-	1,96			4,86
Среднее	24,00	-	156,23	131,14	25,08	69,07	44,68	24,40	7,00	5,00	2,99	28,08	-	-	28,69	-	28,69	-	69,14	-	1,94	-	-	4,93
Итого	744,00		4842,98	4065,49	777,49						92,79	870,46	0,00	0,00	889,43	0,00	889,43	0,00			60,09	0,00	0,00	152,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 04:00	29813,22	24560,31	6270,01	-	6427,50	-	1045,64	-	-
	24.04.16 04:00	34656,46	28626,07	7140,49	-	7316,94	-	1198,35	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 2,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **150,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **889,43** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) представитель потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбытового учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.