Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 13 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9249
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 13
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-68774-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 68774 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,346 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	*	151,40	149,94	1,46	78,66	46,82	31,84	-	-	-	1,46	-	1,46	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,90
25.03.16	24,00	*	151,52	150,07	1,45	78,14	46,86	31,28	-	-	-	1,45	-	1,45	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,82
26.03.16	24,00	*	151,98	150,55	1,44	76,59	46,87	29,72	-	-	-	1,44	-	1,44	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,59
27.03.16	24,00	*	145,63	144,27	1,36	72,80	45,26	27,54	-	-	-	1,36	-	1,36	0,00	-	0,00	-	-	-	-			4,08
28.03.16	24,00	*	151,75	150,38	1,37	69,87	44,45	25,42	-	-	-	1,37	-	1,37	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,93
29.03.16	24,00	*	152,54	151,23	1,31	67,55	43,79	23,76	-	-	-	1,31	-	1,31	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,69
30.03.16	24,00	*	151,01	149,94	1,07	65,39	42,71	22,68	-	-	-	1,07	-	1,07	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,48
31.03.16	24,00	*	150,27	149,29	0,98	65,70	42,72	22,99	-	-	-	0,98	-	0,98	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,50
01.04.16	24,00	*	150,75	149,64	1,11	65,55	42,22	23,33	-	-	-	1,11	-	1,11	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,57
02.04.16	24,00	*	150,79	149,55	1,24	65,06	41,66	23,40	-	-	-	1,24	-	1,24	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,59
03.04.16	24,00	*	150,78	149,51	1,28	65,33	41,74	23,59	-	-	-	1,28	-	1,28	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,61
04.04.16	24,00	*	150,87	149,60	1,26	65,41	42,14	23,28	-	-	-	1,26	-	1,26	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,57
05.04.16	24,00	*	151,16	149,90	1,26	65,57	42,71	22,86	-	-	-	1,26	-	1,26	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,51
06.04.16	24,00	*	151,59	150,35	1,24	66,18	43,18	22,99	-	-	-	1,24	-	1,24	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,54
07.04.16	24,00	*	152,23	151,01	1,23	65,82	43,43	22,40	-	-	-	1,23	-	1,23	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,47
08.04.16	24,00	*	151,34	149,99	1,34	64,34	42,68	21,66	-	-	-	1,34	-	1,34	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,34
09.04.16	24,00	*	151,51	150,20	1,32	65,07	42,81	22,25	-	-	-	1,32	-	1,32	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,43
10.04.16	24,00	*	150,81	149,50	1,31	64,48	42,30	22,18	-	-	-	1,31	-	1,31	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,41
11.04.16	24,00	*	152,02	150,70	1,33	65,10	42,50	22,59	-	-	-	1,33	-	1,33	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,50
12.04.16	24,00	*	151,10	149,83	1,27	65,56	42,77	22,79	-	-	-	1,27	-	1,27	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,50
13.04.16	24,00	*	148,79	147,53	1,26	65,23	42,59	22,65	-	-	-	1,26	-	1,26	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,43
14.04.16	24,00	*	142,33	141,14	1,19	64,78	41,52	23,26	-	-	-	1,19	-	1,19	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,36
15.04.16	24,00	*	141,22	140,00	1,22	64,73	40,83	23,90	-	-	-	1,22	-	1,22	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,43
16.04.16	24,00	*	141,96	140,72	1,24	64,80	41,00	23,80	-	-	-	1,24	-	1,24	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,43
17.04.16	24,00	*	142,51	141,28	1,23	65,03	41,63	23,40	-	-	-	1,23	-	1,23	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,39
18.04.16	24,00	*	142,06	140,82	1,24	64,50	41,45	23,05	-	-	-	1,24	-	1,24	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,33
19.04.16	24,00	*	141,80	140,53	1,27	64,39	41,02	23,37	-	-	-	1,27	-	1,27	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,37
20.04.16	24,00	*	142,57	141,21	1,36	64,30	41,05	23,25	-	-	-	1,36	-	1,36	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,38
21.04.16	24,00	*	143,49	142,38	1,12	64,42	40,93	23,49	-	-	-	1,12	-	1,12	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,42
22.04.16	24,00	*	133,96	133,14	0,82	64,29	40,20	24,09	-	-	-	0,82	-	0,82	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,26
23.04.16	24,00	*	123,96	123,49	0,47	64,16	39,06	25,10	-	-	-	0,47	-	0,47	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,13
Среднее	24,00	-	147,28	146,05	1,23	66,74	42,61	24,13	-	-	-	1,23	-	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,61
Итого	744,00		4565,71	4527,66	38,06						0,00	38,06	0,00	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	111,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20	-	0,00	-	1032,16	-	5360,82
	14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20	-	0,00	-	1032,16	-	5360,82

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

«ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.