Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10026.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0,027 | Gmax= 12 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.03.16 | 24,00 | - | 109,53 | 95,97 | 13,56 | 80,85 | 53,39 | 27,46 | 7,00 | 5,00 | 2,76 | 12,08 | - | - | 12,40 | - | 12,40 | - | 80,48 | - | 0,97 | | | 3,74 |
| 25.03.16 | 24,00 | - | 109,28 | 96,44 | 12,84 | 79,74 | 52,90 | 26,84 | 7,00 | 5,00 | 2,71 | 11,43 | - | - | 11,75 | - | 11,75 | - | 79,46 | - | 0,91 | | | 3,62 |
| 26.03.16 | 24,00 | - | 111,17 | 97,07 | 14,10 | 78,43 | 52,90 | 25,53 | 7,00 | 5,00 | 2,61 | 12,56 | - | - | 12,92 | - | 12,92 | - | 77,87 | - | 0,98 | | | 3,59 |
| 27.03.16 | 24,00 | - | 111,96 | 96,68 | 15,28 | 75,92 | 51,95 | 23,97 | 7,00 | 5,00 | 2,45 | 13,75 | - | - | 14,09 | - | 14,09 | - | 75,45 | - | 1,04 | | | 3,48 |
| 28.03.16 | 24,00 | - | 110,37 | 96,29 | 14,08 | 72,22 | 50,28 | 21,94 | 7,00 | 5,00 | 2,24 | 12,51 | - | - | 12,80 | - | 12,80 | - | 71,73 | - | 0,90 | | | 3,13 |
| 29.03.16 | 24,00 | - | 109,30 | 96,25 | 13,05 | 70,15 | 49,09 | 21,06 | 7,00 | 5,00 | 2,14 | 11,52 | - | - | 11,77 | - | 11,77 | - | 69,78 | - | 0,81 | | | 2,94 |
| 30.03.16 | 24,00 | - | 111,47 | 96,46 | 15,01 | 69,16 | 48,57 | 20,59 | 7,00 | 5,00 | 2,09 | 13,54 | - | - | 13,84 | - | 13,84 | - | 69,10 | - | 0,94 | | | 3,03 |
| 31.03.16 | 24,00 | - | 111,91 | 96,82 | 15,09 | 69,69 | 48,78 | 20,91 | 7,00 | 5,00 | 2,13 | 13,70 | - | - | 13,96 | - | 13,96 | - | 69,45 | - | 0,95 | | | 3,08 |
| 01.04.16 | 24,00 | - | 110,16 | 96,24 | 13,92 | 69,59 | 48,07 | 21,52 | 7,00 | 5,00 | 2,16 | 12,65 | - | - | 12,89 | - | 12,89 | - | 69,44 | - | 0,88 | | | 3,04 |
| 02.04.16 | 24,00 | - | 109,90 | 96,18 | 13,72 | 69,08 | 47,64 | 21,44 | 7,00 | 5,00 | 2,15 | 12,50 | - | - | 12,78 | - | 12,78 | - | 68,77 | - | 0,86 | | | 3,01 |
| 03.04.16 | 24,00 | - | 111,91 | 95,64 | 16,27 | 67,91 | 47,01 | 20,90 | 7,00 | 5,00 | 2,09 | 15,05 | - | - | 15,35 | - | 15,35 | - | 67,79 | - | 1,02 | | | 3,11 |
| 04.04.16 | 24,00 | - | 110,08 | 95,94 | 14,14 | 67,64 | 46,99 | 20,65 | 7,00 | 5,00 | 2,07 | 12,93 | - | - | 13,20 | - | 13,20 | - | 67,62 | - | 0,87 | | | 2,94 |
| 05.04.16 | 24,00 | - | 111,09 | 96,52 | 14,57 | 69,78 | 48,43 | 21,35 | 7,00 | 5,00 | 2,15 | 13,32 | - | - | 13,61 | - | 13,61 | - | 69,57 | - | 0,93 | | | 3,08 |
| 06.04.16 | 24,00 | - | 111,56 | 97,02 | 14,54 | 69,98 | 49,28 | 20,70 | 7,00 | 5,00 | 2,10 | 13,26 | - | - | 13,54 | - | 13,54 | - | 69,75 | - | 0,93 | | | 3,03 |
| 07.04.16 | 24,00 | - | 110,72 | 96,99 | 13,73 | 68,12 | 48,65 | 19,47 | 7,00 | 5,00 | 1,98 | 12,49 | - | - | 12,75 | - | 12,75 | - | 67,69 | - | 0,85 | | | 2,83 |
| 08.04.16 | 24,00 | - | 110,47 | 96,80 | 13,67 | 66,60 | 47,56 | 19,04 | 7,00 | 5,00 | 1,92 | 12,51 | - | - | 12,76 | - | 12,76 | - | 66,53 | - | 0,83 | | | 2,76 |
| 09.04.16 | 24,00 | - | 111,43 | 96,72 | 14,71 | 66,89 | 47,50 | 19,39 | 7,00 | 5,00 | 1,96 | 13,56 | - | - | 13,83 | - | 13,83 | - | 66,71 | - | 0,91 | | | 2,86 |
| 10.04.16 | 24,00 | - | 111,23 | 96,01 | 15,22 | 66,62 | 46,82 | 19,80 | 7,00 | 5,00 | 1,99 | 14,00 | - | - | 14,27 | - | 14,27 | - | 66,35 | - | 0,93 | | | 2,92 |
| 11.04.16 | 24,00 | - | 110,30 | 96,30 | 14,00 | 67,00 | 46,85 | 20,15 | 7,00 | 5,00 | 2,03 | 12,79 | - | - | 13,03 | - | 13,03 | - | 66,89 | - | 0,86 | | | 2,88 |
| 12.04.16 | 24,00 | - | 109,78 | 96,20 | 13,58 | 67,00 | 47,18 | 19,82 | 7,00 | 5,00 | 1,99 | 12,44 | - | - | 12,68 | - | 12,68 | - | 66,75 | - | 0,83 | | | 2,82 |
| 13.04.16 | 24,00 | - | 109,89 | 96,55 | 13,34 | 66,79 | 47,42 | 19,37 | 7,00 | 5,00 | 1,95 | 12,19 | - | - | 12,42 | - | 12,42 | - | 66,64 | - | 0,81 | | | 2,76 |
| 14.04.16 | 24,00 | - | 108,63 | 95,43 | 13,20 | 66,91 | 46,93 | 19,98 | 7,00 | 5,00 | 2,01 | 11,80 | - | - | 12,04 | - | 12,04 | - | 66,50 | - | 0,78 | | | 2,79 |
| 15.04.16 | 24,00 | - | 108,17 | 95,11 | 13,06 | 66,29 | 46,14 | 20,15 | 7,00 | 5,00 | 2,01 | 11,70 | - | - | 11,93 | - | 11,93 | - | 66,14 | - | 0,78 | | | 2,78 |
| 16.04.16 | 24,00 | - | 110,52 | 95,58 | 14,94 | 66,95 | 46,93 | 20,02 | 7,00 | 5,00 | 2,01 | 13,61 | - | - | 13,87 | - | 13,87 | - | 66,77 | - | 0,91 | | | 2,92 |
| 17.04.16 | 24,00 | - | 112,22 | 95,70 | 16,52 | 66,80 | 47,59 | 19,21 | 7,00 | 5,00 | 1,93 | 15,25 | - | - | 15,56 | - | 15,56 | - | 66,69 | - | 1,02 | | | 2,94 |
| 18.04.16 | 24,00 | - | 109,63 | 96,22 | 13,41 | 66,69 | 47,41 | 19,28 | 7,00 | 5,00 | 1,95 | 12,10 | - | - | 12,35 | - | 12,35 | - | 66,53 | - | 0,80 | | | 2,75 |
| 19.04.16 | 24,00 | - | 107,82 | 96,06 | 11,76 | 66,76 | 47,31 | 19,45 | 7,00 | 5,00 | 1,95 | 10,54 | - | - | 10,74 | - | 10,74 | - | 66,45 | - | 0,70 | | | 2,65 |
| 20.04.16 | 24,00 | - | 109,56 | 95,66 | 13,90 | 66,69 | 47,06 | 19,63 | 7,00 | 5,00 | 1,96 | 12,69 | - | - | 12,94 | - | 12,94 | - | 66,47 | - | 0,84 | | | 2,81 |
| 21.04.16 | 24,00 | - | 110,79 | 95,88 | 14,91 | 66,80 | 46,87 | 19,93 | 7,00 | 5,00 | 2,01 | 13,55 | - | - | 13,84 | - | 13,84 | - | 66,59 | - | 0,90 | | | 2,91 |
| 22.04.16 | 24,00 | - | 103,11 | 90,47 | 12,64 | 67,63 | 46,60 | 21,03 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 11,33 | - | - | 11,55 | - | 11,55 | - | 67,37 | - | 0,76 | | | 2,76 |
| 23.04.16 | 24,00 | - | 101,05 | 86,82 | 14,23 | 67,26 | 45,87 | 21,39 | 7,00 | 5,00 | 1,95 | 12,90 | - | - | 13,16 | - | 13,16 | - | 66,87 | - | 0,86 | | | 2,81 |
| Среднее | 24,00 | - | 109,84 | 95,74 | 14,10 | 69,29 | 48,26 | 21,03 | 7,00 | 5,00 | 2,11 | 12,78 | - | - | 13,05 | - | 13,05 | - | 69,04 | - | 0,88 | - | - | 2,99 |
| Итого | 744,00 | | 3405,01 | 2968,02 | 436,99 | | | | | | 65,41 | 396,25 | 0,00 | 0,00 | 404,62 | 0,00 | 404,62 | 0,00 | | | 27,36 | 0,00 | 0,00 | 92,77 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.03.16 03:00 | 5516,41 | 4832,07 | 605,06 | - | 622,06 | - | 190,15 | - | - |
| | 24.04.16 03:00 | 8920,70 | 7799,35 | 1001,33 | - | 1026,70 | - | 282,83 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -0,93 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **404,62** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016 г.
печать энергосбыта