Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10025.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205829-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205829 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	97,01	84,12	12,89	80,69	50,71	29,98	7,00	5,00	2,61	11,91	-	-	12,25	-	12,25	-	80,19	-	0,96			3,56
25.03.16	24,00	-	96,35	84,51	11,84	79,58	50,30	29,28	7,00	5,00	2,56	10,88	-	-	11,16	-	11,16	-	79,19	-	0,86			3,42
26.03.16	24,00	-	98,85	85,09	13,76	78,24	50,48	27,76	7,00	5,00	2,46	12,74	-	-	13,09	-	13,09	-	77,52	-	0,99			3,44
27.03.16	24,00	-	100,87	84,72	16,15	75,72	49,84	25,88	7,00	5,00	2,28	15,15	-	-	15,53	-	15,53	-	75,08	-	1,14			3,42
28.03.16	24,00	-	97,72	84,48	13,24	72,06	48,43	23,63	7,00	5,00	2,07	12,36	-	-	12,63	-	12,63	-	71,48	-	0,88			2,95
29.03.16	24,00	-	97,06	84,39	12,67	69,99	47,48	22,51	7,00	5,00	1,97	11,83	-	-	12,10	-	12,10	-	69,50	-	0,82			2,79
30.03.16	24,00	-	96,81	84,58	12,23	69,03	46,91	22,12	7,00	5,00	1,93	11,44	-	-	11,69	-	11,69	-	68,94	-	0,79			2,72
31.03.16	24,00	-	98,17	84,88	13,29	69,54	46,95	22,59	7,00	5,00	1,98	12,52	-	-	12,78	-	12,78	-	69,21	-	0,87			2,84
01.04.16	24,00	-	98,42	84,27	14,15	69,45	45,90	23,55	7,00	5,00	2,04	13,44	-	-	13,72	-	13,72	-	69,25	-	0,93			2,97
02.04.16	24,00	-	99,39	84,30	15,09	68,91	45,21	23,70	7,00	5,00	2,05	14,49	-	-	14,83	-	14,83	-	68,54	-	1,00			3,04
03.04.16	24,00	-	99,77	83,83	15,94	67,76	44,74	23,02	7,00	5,00	1,97	15,40	-	-	15,70	-	15,70	-	67,56	-	1,04			3,01
04.04.16	24,00	-	98,17	84,13	14,04	67,53	44,85	22,68	7,00	5,00	1,95	13,44	-	-	13,73	-	13,73	-	67,49	-	0,91			2,86
05.04.16	24,00	-	97,68	84,54	13,14	69,64	46,25	23,39	7,00	5,00	2,03	12,42	-	-	12,70	-	12,70	-	69,40	-	0,86			2,89
06.04.16	24,00	-	98,21	85,04	13,17	69,85	47,26	22,59	7,00	5,00	1,98	12,42	-	-	12,69	-	12,69	-	69,57	-	0,86			2,84
07.04.16	24,00	-	97,74	84,97	12,77	67,98	46,71	21,27	7,00	5,00	1,86	12,10	-	-	12,35	-	12,35	-	67,54	-	0,82			2,68
08.04.16	24,00	-	97,24	84,83	12,41	66,48	45,76	20,72	7,00	5,00	1,80	11,86	-	-	12,10	-	12,10	-	66,30	-	0,79			2,58
09.04.16	24,00	-	99,23	84,72	14,51	66,76	45,68	21,08	7,00	5,00	1,83	13,92	-	-	14,19	-	14,19	-	66,55	-	0,93			2,76
10.04.16	24,00	-	98,43	84,30	14,13	66,48	44,82	21,66	7,00	5,00	1,86	13,69	-	-	13,93	-	13,93	-	66,15	-	0,91			2,77
11.04.16	24,00	-	97,16	84,59	12,57	66,88	45,00	21,88	7,00	5,00	1,88	12,09	-	-	12,33	-	12,33	-	66,69	-	0,81			2,69
12.04.16	24,00	-	97,21	84,48	12,73	66,87	45,27	21,60	7,00	5,00	1,86	12,24	-	-	12,49	-	12,49	-	66,52	-	0,82			2,68
13.04.16	24,00	-	97,54	84,76	12,78	66,66	45,49	21,17	7,00	5,00	1,83	12,26	-	-	12,49	-	12,49	-	66,44	-	0,81			2,65
14.04.16	24,00	-	95,99	84,02	11,97	66,77	45,05	21,72	7,00	5,00	1,87	11,42	-	-	11,66	-	11,66	-	66,33	-	0,76			2,63
15.04.16	24,00	-	96,83	83,71	13,12	66,16	43,98	22,18	7,00	5,00	1,90	12,60	-	-	12,83	-	12,83	-	65,86	-	0,83			2,73
16.04.16	24,00	-	99,06	84,14	14,92	66,81	44,77	22,04	7,00	5,00	1,90	14,31	-	-	14,61	-	14,61	-	66,60	-	0,95			2,85
17.04.16	24,00	-	100,12	84,15	15,97	66,67	45,53	21,14	7,00	5,00	1,83	15,31	-	-	15,60	-	15,60	-	66,52	-	1,02			2,85
18.04.16	24,00	-	97,45	84,58	12,87	66,58	45,54	21,04	7,00	5,00	1,84	12,11	-	-	12,36	-	12,36	-	66,43	-	0,81			2,64
19.04.16	24,00	-	96,84	84,51	12,33	66,63	45,31	21,32	7,00	5,00	1,86	11,52	-	-	11,76	-	11,76	-	66,31	-	0,77			2,62
20.04.16	24,00	-	96,92	84,23	12,69	66,57	44,89	21,68	7,00	5,00	1,88	11,93	-	-	12,17	-	12,17	-	66,29	-	0,79			2,67
21.04.16	24,00	-	98,17	84,39	13,78	66,68	44,57	22,11	7,00	5,00	1,93	12,92	-	-	13,16	-	13,16	-	66,43	-	0,86			2,79
22.04.16	24,00	-	95,69	82,59	13,10	67,49	44,71	22,78	7,00	5,00	1,95	12,19	-	-	12,43	-	12,43	-	67,17	-	0,82			2,77
23.04.16	24,00	-	96,30	81,36	14,94	67,13	44,40	22,73	7,00	5,00	1,92	13,98	-	-	14,27	-	14,27	-	66,79	-	0,93			2,85
Среднее	24,00	-	97,82	84,30	13,52	69,15	46,22	22,93	7,00	5,00	1,99	12,80	-	-	13,08	-	13,08	-	68,83	-	0,88	-	-	2,87
Итого	744,00		3032,40	2613,21	419,19						61,64	396,89	0,00	0,00	405,33	0,00	405,33	0,00			27,30	0,00	0,00	88,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 02:00	19240,38	16700,90	3222,77	-	3299,98	-	700,79	-	-
	24.04.16 03:00	22276,25	19317,43	3619,76	-	3705,41	-	789,78	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -0,93 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **405,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
Печать энергосбыта
ОТЧЁТ принят
25 АПР 2016
«___» _____ г.