Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 100,23 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 167,76 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	109,51	88,02	21,49	78,20	45,95	32,25	7,00	5,00	3,05	18,90	-	-	19,40	-	19,40	-	77,92	-	1,47			4,52
25.03.16	24,00	-	109,53	88,54	20,99	77,14	45,96	31,18	7,00	5,00	2,97	18,39	-	-	18,89	-	18,89	-	76,80	-	1,41			4,38
26.03.16	24,00	-	112,12	89,06	23,06	76,05	45,89	30,16	7,00	5,00	2,89	20,58	-	-	21,12	-	21,12	-	75,37	-	1,55			4,44
27.03.16	24,00	-	116,54	88,58	27,96	73,76	45,32	28,44	7,00	5,00	2,72	25,46	-	-	26,08	-	26,08	-	73,30	-	1,87			4,59
28.03.16	24,00	-	114,15	88,60	25,55	70,24	44,22	26,02	7,00	5,00	2,49	23,20	-	-	23,72	-	23,72	-	69,75	-	1,62			4,10
29.03.16	24,00	-	112,98	88,66	24,32	68,23	43,54	24,69	7,00	5,00	2,35	22,06	-	-	22,54	-	22,54	-	67,77	-	1,50			3,85
30.03.16	24,00	-	113,12	88,85	24,27	67,30	43,00	24,30	7,00	5,00	2,31	22,15	-	-	22,60	-	22,60	-	67,19	-	1,49			3,79
31.03.16	24,00	-	108,65	85,50	23,15	67,79	43,12	24,67	7,00	5,00	2,22	21,65	-	-	22,09	-	22,09	-	67,50	-	1,46			3,68
01.04.16	24,00	-	112,54	88,55	23,99	67,64	42,22	25,42	7,00	5,00	2,41	21,79	-	-	22,26	-	22,26	-	67,44	-	1,47			3,87
02.04.16	24,00	-	112,72	88,44	24,28	67,17	41,61	25,56	7,00	5,00	2,41	22,22	-	-	22,67	-	22,67	-	66,87	-	1,49			3,90
03.04.16	24,00	-	117,03	87,75	29,28	66,12	41,24	24,88	7,00	5,00	2,32	27,29	-	-	27,83	-	27,83	-	65,95	-	1,80			4,12
04.04.16	24,00	-	114,46	88,25	26,21	65,78	41,33	24,45	7,00	5,00	2,29	24,21	-	-	24,70	-	24,70	-	65,73	-	1,59			3,88
05.04.16	24,00	-	113,11	88,88	24,23	67,82	42,50	25,32	7,00	5,00	2,39	22,21	-	-	22,67	-	22,67	-	67,62	-	1,50			3,90
06.04.16	24,00	-	111,80	89,48	22,32	68,04	43,41	24,63	7,00	5,00	2,35	20,27	-	-	20,67	-	20,67	-	67,78	-	1,38			3,73
07.04.16	24,00	-	114,62	89,29	25,33	66,36	43,06	23,30	7,00	5,00	2,23	23,30	-	-	23,75	-	23,75	-	65,94	-	1,54			3,76
08.04.16	24,00	-	111,98	89,14	22,84	64,81	42,05	22,76	7,00	5,00	2,16	20,85	-	-	21,24	-	21,24	-	64,61	-	1,35			3,51
09.04.16	24,00	-	112,99	88,99	24,00	65,05	41,83	23,22	7,00	5,00	2,20	21,95	-	-	22,35	-	22,35	-	64,75	-	1,42			3,63
10.04.16	24,00	-	116,46	88,15	28,31	64,81	41,16	23,65	7,00	5,00	2,23	26,14	-	-	26,64	-	26,64	-	64,49	-	1,69			3,92
11.04.16	24,00	-	112,32	88,72	23,60	65,11	41,27	23,84	7,00	5,00	2,27	21,25	-	-	21,66	-	21,66	-	64,92	-	1,38			3,65
12.04.16	24,00	-	113,38	88,57	24,81	65,15	41,48	23,67	7,00	5,00	2,26	22,45	-	-	22,90	-	22,90	-	64,83	-	1,46			3,71
13.04.16	24,00	-	113,87	88,87	25,00	64,95	41,87	23,08	7,00	5,00	2,21	22,56	-	-	23,00	-	23,00	-	64,72	-	1,46			3,68
14.04.16	24,00	-	112,78	88,04	24,74	65,02	41,49	23,53	7,00	5,00	2,24	22,31	-	-	22,70	-	22,70	-	64,61	-	1,44			3,68
15.04.16	24,00	-	112,19	87,68	24,51	64,12	40,46	23,66	7,00	5,00	2,24	22,00	-	-	22,39	-	22,39	-	63,92	-	1,41			3,65
16.04.16	24,00	-	115,45	88,00	27,45	64,67	41,04	23,63	7,00	5,00	2,25	24,95	-	-	25,42	-	25,42	-	64,43	-	1,61			3,86
17.04.16	24,00	-	117,67	88,04	29,63	64,60	41,77	22,83	7,00	5,00	2,19	27,00	-	-	27,53	-	27,53	-	64,38	-	1,74			3,93
18.04.16	24,00	-	114,37	87,95	26,42	64,41	41,58	22,83	7,00	5,00	2,19	23,70	-	-	24,17	-	24,17	-	64,13	-	1,52			3,71
19.04.16	24,00	-	114,07	87,36	26,71	64,49	41,37	23,12	7,00	5,00	2,21	23,93	-	-	24,39	-	24,39	-	64,20	-	1,54			3,75
20.04.16	24,00	-	112,52	87,18	25,34	64,32	40,96	23,36	7,00	5,00	2,21	22,67	-	-	23,10	-	23,10	-	64,08	-	1,46			3,67
21.04.16	24,00	-	111,50	87,45	24,05	64,11	40,67	23,44	7,00	5,00	2,23	21,40	-	-	21,79	-	21,79	-	63,86	-	1,37			3,59
22.04.16	24,00		112,70	87,33	25,37	64,31	41,00	23,31	7,00	5,00	2,22	22,67	-	-	23,09	-	23,09	-	64,05	-	1,45	-	-	3,67
23.04.16	24,00		112,70	87,33	25,37	64,31	41,00	23,31	7,00	5,00	2,22	22,67	-	-	23,09	-	23,09	-	64,05	-	1,45	-	-	3,67
Среднее	24,00	-	113,22	88,23	24,99	67,16	42,37	24,79	7,00	5,00	2,35	22,65	-	-	23,11	-	23,11	-	66,87	-	1,51	-	-	3,86
Итого	744,00		3509,82	2735,25	774,57						72,92	702,17	0,00	0,00	716,46	0,00	716,46	0,00			46,87	0,00	0,00	119,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -1,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **118,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **716,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» АПР 2016 г.