Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10023 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208259 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.03.16 | 24,00 | - | 80,89 | 69,31 | 11,58 | 77,20 | 47,54 | 29,66 | 7,00 | 5,00 | 1,96 | 12,85 | - | - | 13,18 | - | 13,18 | - | 77,36 | - | 1,00 | | | 2,95 |
| 25.03.16 | 24,00 | - | 80,18 | 69,68 | 10,50 | 76,12 | 47,49 | 28,63 | 7,00 | 5,00 | 1,90 | 11,74 | - | - | 12,02 | - | 12,02 | - | 76,12 | - | 0,89 | | | 2,80 |
| 26.03.16 | 24,00 | - | 84,02 | 70,00 | 14,02 | 75,17 | 47,60 | 27,57 | 7,00 | 5,00 | 1,82 | 15,49 | - | - | 15,88 | - | 15,88 | - | 75,00 | - | 1,16 | | | 2,99 |
| 27.03.16 | 24,00 | - | 83,75 | 69,50 | 14,25 | 72,85 | 46,85 | 26,00 | 7,00 | 5,00 | 1,70 | 15,70 | - | - | 16,06 | - | 16,06 | - | 72,67 | - | 1,14 | | | 2,85 |
| 28.03.16 | 24,00 | - | 81,30 | 69,35 | 11,95 | 69,39 | 45,62 | 23,77 | 7,00 | 5,00 | 1,56 | 13,36 | - | - | 13,66 | - | 13,66 | - | 69,27 | - | 0,93 | | | 2,48 |
| 29.03.16 | 24,00 | - | 82,94 | 69,14 | 13,80 | 67,44 | 44,91 | 22,53 | 7,00 | 5,00 | 1,48 | 14,96 | - | - | 15,27 | - | 15,27 | - | 67,42 | - | 1,01 | | | 2,49 |
| 30.03.16 | 24,00 | - | 83,47 | 69,20 | 14,27 | 66,44 | 44,34 | 22,10 | 7,00 | 5,00 | 1,46 | 15,35 | - | - | 15,65 | - | 15,65 | - | 66,62 | - | 1,02 | | | 2,48 |
| 31.03.16 | 24,00 | - | 79,36 | 66,71 | 12,65 | 66,96 | 44,53 | 22,43 | 7,00 | 5,00 | 1,40 | 14,16 | - | - | 14,43 | - | 14,43 | - | 66,99 | - | 0,95 | | | 2,35 |
| 01.04.16 | 24,00 | - | 83,01 | 69,04 | 13,97 | 66,78 | 43,60 | 23,18 | 7,00 | 5,00 | 1,54 | 14,88 | - | - | 15,19 | - | 15,19 | - | 66,91 | - | 1,00 | | | 2,53 |
| 02.04.16 | 24,00 | - | 82,93 | 68,98 | 13,95 | 66,34 | 43,20 | 23,14 | 7,00 | 5,00 | 1,53 | 14,89 | - | - | 15,21 | - | 15,21 | - | 66,37 | - | 0,99 | | | 2,52 |
| 03.04.16 | 24,00 | - | 84,16 | 68,42 | 15,74 | 65,30 | 42,63 | 22,67 | 7,00 | 5,00 | 1,47 | 16,80 | - | - | 17,14 | - | 17,14 | - | 65,51 | - | 1,10 | | | 2,58 |
| 04.04.16 | 24,00 | - | 81,27 | 68,95 | 12,32 | 64,89 | 42,58 | 22,31 | 7,00 | 5,00 | 1,46 | 13,42 | - | - | 13,65 | - | 13,65 | - | 65,17 | - | 0,88 | | | 2,34 |
| 05.04.16 | 24,00 | - | 82,13 | 69,38 | 12,75 | 66,94 | 43,89 | 23,05 | 7,00 | 5,00 | 1,52 | 13,85 | - | - | 14,13 | - | 14,13 | - | 67,07 | - | 0,93 | | | 2,45 |
| 06.04.16 | 24,00 | - | 83,12 | 69,84 | 13,28 | 67,21 | 44,72 | 22,49 | 7,00 | 5,00 | 1,49 | 14,50 | - | - | 14,79 | - | 14,79 | - | 67,30 | - | 0,98 | | | 2,46 |
| 07.04.16 | 24,00 | - | 83,59 | 69,64 | 13,95 | 65,59 | 44,52 | 21,07 | 7,00 | 5,00 | 1,40 | 15,02 | - | - | 15,33 | - | 15,33 | - | 65,50 | - | 0,99 | | | 2,38 |
| 08.04.16 | 24,00 | - | 82,22 | 69,48 | 12,74 | 64,00 | 43,47 | 20,53 | 7,00 | 5,00 | 1,35 | 13,85 | - | - | 14,11 | - | 14,11 | - | 64,15 | - | 0,89 | | | 2,24 |
| 09.04.16 | 24,00 | - | 83,14 | 69,37 | 13,77 | 64,26 | 43,32 | 20,94 | 7,00 | 5,00 | 1,38 | 14,90 | - | - | 15,18 | - | 15,18 | - | 64,32 | - | 0,96 | | | 2,34 |
| 10.04.16 | 24,00 | - | 84,43 | 68,69 | 15,74 | 64,02 | 42,72 | 21,30 | 7,00 | 5,00 | 1,37 | 17,19 | - | - | 17,51 | - | 17,51 | - | 64,08 | - | 1,10 | | | 2,47 |
| 11.04.16 | 24,00 | - | 82,11 | 69,24 | 12,87 | 64,26 | 42,73 | 21,53 | 7,00 | 5,00 | 1,39 | 14,39 | - | - | 14,63 | - | 14,63 | - | 64,39 | - | 0,93 | | | 2,32 |
| 12.04.16 | 24,00 | - | 81,85 | 69,10 | 12,75 | 64,34 | 42,83 | 21,51 | 7,00 | 5,00 | 1,40 | 14,16 | - | - | 14,43 | - | 14,43 | - | 64,34 | - | 0,91 | | | 2,31 |
| 13.04.16 | 24,00 | - | 82,31 | 69,32 | 12,99 | 64,13 | 43,20 | 20,93 | 7,00 | 5,00 | 1,36 | 14,43 | - | - | 14,70 | - | 14,70 | - | 64,26 | - | 0,93 | | | 2,29 |
| 14.04.16 | 24,00 | - | 81,92 | 68,72 | 13,20 | 64,23 | 42,84 | 21,39 | 7,00 | 5,00 | 1,40 | 14,36 | - | - | 14,63 | - | 14,63 | - | 64,15 | - | 0,92 | | | 2,32 |
| 15.04.16 | 24,00 | - | 81,01 | 68,52 | 12,49 | 63,29 | 41,89 | 21,40 | 7,00 | 5,00 | 1,38 | 13,77 | - | - | 14,02 | - | 14,02 | - | 63,35 | - | 0,87 | | | 2,26 |
| 16.04.16 | 24,00 | - | 83,77 | 68,64 | 15,13 | 63,87 | 42,51 | 21,36 | 7,00 | 5,00 | 1,37 | 16,57 | - | - | 16,87 | - | 16,87 | - | 64,03 | - | 1,06 | | | 2,43 |
| 17.04.16 | 24,00 | - | 83,07 | 68,60 | 14,47 | 63,81 | 43,20 | 20,61 | 7,00 | 5,00 | 1,33 | 15,77 | - | - | 16,06 | - | 16,06 | - | 63,96 | - | 1,01 | | | 2,34 |
| 18.04.16 | 24,00 | - | 82,00 | 69,07 | 12,93 | 63,61 | 43,01 | 20,60 | 7,00 | 5,00 | 1,33 | 14,33 | - | - | 14,58 | - | 14,58 | - | 63,72 | - | 0,91 | | | 2,25 |
| 19.04.16 | 24,00 | - | 83,54 | 68,92 | 14,62 | 63,72 | 42,58 | 21,14 | 7,00 | 5,00 | 1,35 | 16,22 | - | - | 16,49 | - | 16,49 | - | 63,82 | - | 1,04 | | | 2,39 |
| 20.04.16 | 24,00 | - | 83,12 | 68,69 | 14,43 | 63,50 | 42,33 | 21,17 | 7,00 | 5,00 | 1,36 | 15,94 | - | - | 16,24 | - | 16,24 | - | 63,54 | - | 1,02 | | | 2,37 |
| 21.04.16 | 24,00 | - | 81,90 | 68,96 | 12,94 | 63,30 | 42,17 | 21,13 | 7,00 | 5,00 | 1,38 | 14,18 | - | - | 14,43 | - | 14,43 | - | 63,36 | - | 0,90 | | | 2,28 |
| 22.04.16 | 24,00 | - | 81,09 | 69,21 | 11,88 | 63,97 | 42,47 | 21,50 | 7,00 | 5,00 | 1,41 | 13,11 | - | - | 13,34 | - | 13,34 | - | 64,01 | - | 0,84 | | | 2,25 |
| 23.04.16 | 24,00 | - | 81,85 | 69,22 | 12,63 | 63,69 | 42,34 | 21,35 | 7,00 | 5,00 | 1,41 | 13,76 | - | - | 13,99 | - | 13,99 | - | 63,71 | - | 0,88 | | | 2,28 |
| Среднее | 24,00 | - | 82,43 | 69,06 | 13,37 | 66,34 | 43,79 | 22,55 | 7,00 | 5,00 | 1,47 | 14,64 | - | - | 14,93 | - | 14,93 | - | 66,40 | - | 0,97 | - | - | 2,44 |
| Итого | 744,00 | | 2555,45 | 2140,89 | 414,56 | | | | | | 45,65 | 453,90 | 0,00 | 0,00 | 462,80 | 0,00 | 462,80 | 0,00 | | | 30,13 | 0,00 | 0,00 | 75,78 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.03.16 04:00 | 45037,79 | 39928,66 | 5726,38 | - | 5854,00 | - | 953,94 | - | - |
| | 24.04.16 04:00 | 47593,95 | 42069,58 | 6180,96 | - | 6317,49 | - | 1029,68 | - | - |

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -1,06 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **74,72** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **462,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЭОО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.