Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9036.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207135 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	23,00	-	79,15	62,54	16,61	78,06	41,62	36,44	7,00	5,00	2,29	16,50	-	-	16,93	-	16,93	-	77,85	-	1,29			3,58
25.03.16	24,00	-	83,51	65,08	18,43	77,38	41,40	35,98	7,00	5,00	2,37	18,19	-	-	18,66	-	18,66	-	77,01	-	1,40			3,77
26.03.16	24,00	-	85,68	65,55	20,13	75,72	41,52	34,20	7,00	5,00	2,27	19,96	-	-	20,45	-	20,45	-	75,30	-	1,50			3,77
27.03.16	24,00	-	86,57	65,52	21,05	72,05	40,73	31,32	7,00	5,00	2,08	20,80	-	-	21,29	-	21,29	-	71,66	-	1,49			3,57
28.03.16	24,00	-	88,34	65,40	22,94	69,16	40,01	29,15	7,00	5,00	1,94	22,65	-	-	23,14	-	23,14	-	68,84	-	1,56			3,50
29.03.16	24,00	-	85,35	65,81	19,54	66,56	39,36	27,20	7,00	5,00	1,81	19,39	-	-	19,79	-	19,79	-	66,00	-	1,28			3,09
30.03.16	24,00	-	85,81	65,12	20,69	65,13	38,59	26,54	7,00	5,00	1,73	20,65	-	-	21,05	-	21,05	-	65,15	-	1,35			3,08
31.03.16	24,00	-	85,82	64,49	21,33	65,25	38,33	26,92	7,00	5,00	1,75	21,17	-	-	21,58	-	21,58	-	65,12	-	1,38			3,13
01.04.16	24,00	-	83,92	64,25	19,67	65,04	37,69	27,35	7,00	5,00	1,77	19,49	-	-	19,85	-	19,85	-	64,85	-	1,27			3,04
02.04.16	24,00	-	86,73	63,99	22,74	64,64	37,12	27,52	7,00	5,00	1,78	22,49	-	-	22,94	-	22,94	-	64,51	-	1,45			3,23
03.04.16	24,00	-	89,09	64,08	25,01	65,03	37,41	27,62	7,00	5,00	1,78	24,79	-	-	25,26	-	25,26	-	65,06	-	1,62			3,40
04.04.16	24,00	-	84,55	64,56	19,99	64,95	37,61	27,34	7,00	5,00	1,78	19,88	-	-	20,26	-	20,26	-	64,85	-	1,29			3,07
05.04.16	24,00	-	86,91	64,77	22,14	65,19	37,91	27,28	7,00	5,00	1,77	22,01	-	-	22,43	-	22,43	-	65,16	-	1,44			3,21
06.04.16	24,00	-	85,50	65,40	20,10	65,76	38,59	27,17	7,00	5,00	1,78	20,09	-	-	20,50	-	20,50	-	65,66	-	1,32			3,10
07.04.16	24,00	-	85,56	65,81	19,75	65,00	38,97	26,03	7,00	5,00	1,71	19,82	-	-	20,20	-	20,20	-	64,73	-	1,28			3,00
08.04.16	24,00	-	85,31	65,16	20,15	64,05	38,27	25,78	7,00	5,00	1,67	20,34	-	-	20,73	-	20,73	-	63,82	-	1,30			2,97
09.04.16	24,00	-	87,22	66,39	20,83	64,67	38,64	26,03	7,00	5,00	1,73	20,88	-	-	21,29	-	21,29	-	64,60	-	1,35			3,08
10.04.16	24,00	-	87,59	65,48	22,11	64,11	37,66	26,45	7,00	5,00	1,73	22,13	-	-	22,56	-	22,56	-	64,05	-	1,42			3,15
11.04.16	24,00	-	75,95	59,36	16,59	64,56	36,97	27,59	7,00	5,00	1,49	19,01	-	-	19,37	-	19,37	-	64,03	-	1,22			2,71
12.04.16	24,00	-	85,05	64,98	20,07	65,11	38,24	26,87	7,00	5,00	1,74	20,26	-	-	20,65	-	20,65	-	64,94	-	1,32			3,05
13.04.16	24,00	-	86,12	65,58	20,54	64,99	38,67	26,32	7,00	5,00	1,73	20,53	-	-	20,93	-	20,93	-	65,01	-	1,33			3,06
14.04.16	24,00	-	83,78	65,44	18,34	64,31	38,12	26,19	7,00	5,00	1,72	18,28	-	-	18,59	-	18,59	-	64,08	-	1,17			2,90
15.04.16	24,00	-	82,52	64,09	18,43	64,51	37,32	27,19	7,00	5,00	1,75	18,27	-	-	18,61	-	18,61	-	64,42	-	1,18			2,93
16.04.16	24,00	-	86,27	64,74	21,53	64,67	37,83	26,84	7,00	5,00	1,75	21,27	-	-	21,67	-	21,67	-	64,65	-	1,38			3,13
17.04.16	24,00	-	86,45	65,15	21,30	64,50	38,37	26,13	7,00	5,00	1,72	21,03	-	-	21,43	-	21,43	-	64,52	-	1,36			3,08
18.04.16	24,00	-	86,30	64,81	21,49	64,53	38,14	26,39	7,00	5,00	1,73	21,26	-	-	21,66	-	21,66	-	64,44	-	1,37			3,10
19.04.16	24,00	-	84,70	64,58	20,12	64,14	37,92	26,22	7,00	5,00	1,71	19,96	-	-	20,35	-	20,35	-	64,01	-	1,28			2,98
20.04.16	24,00	-	85,47	66,70	18,77	64,03	38,17	25,86	7,00	5,00	1,72	18,80	-	-	19,15	-	19,15	-	63,95	-	1,20			2,93
21.04.16	24,00	-	88,35	68,47	19,88	64,11	38,16	25,95	7,00	5,00	1,78	19,83	-	-	20,21	-	20,21	-	63,93	-	1,27			3,05
22.04.16	24,00	-	88,27	69,04	19,23	63,96	38,28	25,68	7,00	5,00	1,79	19,03	-	-	19,41	-	19,41	-	63,78	-	1,21			3,00
23.04.16	24,00	-	88,95	69,39	19,56	64,07	38,42	25,65	7,00	5,00	1,79	19,40	-	-	19,74	-	19,74	-	63,99	-	1,24			3,03
Среднее	23,97	-	85,51	65,22	20,29	66,30	38,58	27,72	7,00	5,00	1,81	20,26	-	-	20,67	-	20,67	-	66,13	-	1,34	-	-	3,15
Итого	743,00		2650,79	2021,73	629,06						56,16	628,16	0,00	0,00	640,68	0,00	640,68	0,00			41,49	0,00	0,00	97,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 12:00	39396,80	31887,46	10128,67	-	10351,85	-	1402,52	-	-
	24.04.16 03:00	42018,44	33884,95	10751,86	-	10987,44	-	1498,88	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = -1,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **640,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.