Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9038.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Матюшенко 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 253403 | Режим (схема): 3006 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	58,00	57,07	0,93	78,68	43,82	34,86	7,00	5,00	2,02	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-	76,15	0,00	0,15			2,18
25.03.16	24,00	-	82,30	79,91	2,39	78,35	44,41	33,94	7,00	5,00	2,80	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	-	60,36	0,00	0,10			2,90
26.03.16	24,00	-	82,80	80,86	1,94	76,65	44,37	32,28	7,00	5,00	2,67	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	63,20	0,00	0,09			2,76
27.03.16	24,00	-	82,82	81,43	1,39	72,90	43,37	29,53	7,00	5,00	2,45	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	-	69,38	0,00	0,06			2,51
28.03.16	24,00	-	82,43	81,31	1,12	69,93	42,62	27,31	7,00	5,00	2,25	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-	66,03	0,00	0,05			2,30
29.03.16	24,00	-	82,71	81,69	1,02	67,33	41,92	25,41	7,00	5,00	2,10	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	60,44	0,00	0,04			2,15
30.03.16	24,00	-	81,82	80,92	0,90	65,76	41,14	24,62	7,00	5,00	2,01	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-	56,00	0,00	0,04			2,05
31.03.16	24,00	-	81,31	80,19	1,12	65,91	40,82	25,09	7,00	5,00	2,04	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	-	58,76	0,00	0,05			2,09
01.04.16	24,00	-	81,36	80,18	1,18	65,71	40,21	25,50	7,00	5,00	2,07	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	-	61,05	0,00	0,05			2,12
02.04.16	24,00	-	81,10	80,08	1,02	65,29	39,66	25,63	7,00	5,00	2,08	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	58,40	0,00	0,05			2,12
03.04.16	24,00	-	81,16	79,93	1,23	65,63	39,81	25,82	7,00	5,00	2,10	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	-	63,05	0,00	0,05			2,15
04.04.16	24,00	-	81,46	80,23	1,23	65,60	39,90	25,70	7,00	5,00	2,09	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	-	57,67	0,00	0,05			2,14
05.04.16	24,00	-	81,63	80,39	1,24	65,84	40,35	25,49	7,00	5,00	2,08	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	59,55	0,00	0,05			2,13
06.04.16	24,00	-	82,10	80,77	1,33	66,46	41,01	25,45	7,00	5,00	2,09	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	64,61	0,00	0,05			2,14
07.04.16	24,00	-	79,22	78,98	0,24	65,65	42,06	23,59	7,00	5,00	1,87	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	54,19	0,00	0,07			1,93
08.04.16	24,00	-	82,28	80,11	2,17	64,69	41,55	23,14	7,00	5,00	1,90	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-	58,13	0,00	0,09			1,99
09.04.16	24,00	-	84,35	82,28	2,07	65,32	41,56	23,76	7,00	5,00	2,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-	45,59	0,00	0,09			2,09
10.04.16	24,00	-	83,44	81,48	1,96	64,72	40,91	23,81	7,00	5,00	1,99	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	-	60,31	0,00	0,08			2,07
11.04.16	24,00	-	73,17	72,56	0,61	65,21	42,77	22,44	7,00	5,00	1,64	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	-	52,63	0,00	0,06			1,70
12.04.16	24,00	-	83,23	81,10	2,13	65,75	43,29	22,46	7,00	5,00	1,87	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	-	63,83	0,00	0,09			1,96
13.04.16	24,00	-	83,87	82,35	1,52	65,56	41,64	23,92	7,00	5,00	2,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	53,83	0,00	0,07			2,07
14.04.16	24,00	-	83,77	82,92	0,85	64,90	40,67	24,23	7,00	5,00	2,03	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-	50,70	0,00	0,04			2,07
15.04.16	24,00	-	82,75	81,89	0,86	65,10	40,29	24,81	7,00	5,00	2,05	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-	54,82	0,00	0,04			2,09
16.04.16	24,00	-	83,30	82,45	0,85	65,23	41,01	24,22	7,00	5,00	2,02	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	-	61,49	0,00	0,04			2,05
17.04.16	24,00	-	83,96	82,81	1,15	65,02	41,64	23,38	7,00	5,00	1,96	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37	-	62,93	0,00	0,05			2,01
18.04.16	24,00	-	83,29	82,33	0,96	65,14	41,23	23,91	7,00	5,00	1,99	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	-	56,68	0,00	0,04			2,03
19.04.16	24,00	-	83,00	82,05	0,95	64,74	41,18	23,56	7,00	5,00	1,96	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	57,41	0,00	0,04			1,99
20.04.16	24,00	-	84,24	83,35	0,89	64,65	40,91	23,74	7,00	5,00	2,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-	60,80	0,00	0,04			2,04
21.04.16	24,00	-	85,37	84,43	0,94	64,78	40,95	23,83	7,00	5,00	2,04	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	-	59,46	0,00	0,04			2,07
22.04.16	24,00	-	86,08	85,05	1,03	64,63	40,75	23,88	7,00	5,00	2,06	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	55,64	0,00	0,04			2,10
23.04.16	24,00	-	86,50	85,44	1,06	64,73	40,88	23,85	7,00	5,00	2,06	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	-	61,78	0,00	0,05			2,10
Среднее	24,00	-	81,77	80,53	1,23	66,96	41,51	25,46	7,00	5,00	2,07	0,11	-	-	0,11	-	0,11	-	59,51	-	0,06	-	-	2,13
Итого	744,00		2534,82	2496,54	38,28						64,28	3,45	0,00	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00			1,83	0,00	0,00	66,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 02:00	27866,93	27331,83	54,26	0,00	54,27	0,00	817,73	-	-
	24.04.16 03:00	30405,57	29832,38	57,73	0,00	57,74	0,00	883,88	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = -0,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016
«____» _____ г.