Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9039.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Матюшенко 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207187 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	137,14	116,69	20,45	78,67	45,71	32,96	7,00	5,00	3,99	18,60	-	-	19,13	-	19,13	-	78,86	-	1,47			5,46
25.03.16	24,00	-	136,55	116,53	20,02	78,05	45,68	32,37	7,00	5,00	3,91	18,19	-	-	18,69	-	18,69	-	77,98	-	1,42			5,34
26.03.16	24,00	-	140,16	117,13	23,03	76,39	45,55	30,84	7,00	5,00	3,78	20,93	-	-	21,48	-	21,48	-	76,31	-	1,60			5,38
27.03.16	24,00	-	140,94	116,55	24,39	72,68	44,45	28,23	7,00	5,00	3,44	22,34	-	-	22,89	-	22,89	-	72,71	-	1,63			5,07
28.03.16	24,00	-	140,82	116,19	24,63	69,74	43,54	26,20	7,00	5,00	3,16	22,98	-	-	23,46	-	23,46	-	69,79	-	1,60			4,76
29.03.16	24,00	-	139,64	116,68	22,96	67,14	42,70	24,44	7,00	5,00	2,95	21,64	-	-	22,09	-	22,09	-	66,97	-	1,45			4,39
30.03.16	24,00	-	136,86	114,94	21,92	65,60	41,86	23,74	7,00	5,00	2,85	19,98	-	-	20,38	-	20,38	-	66,04	-	1,32			4,17
31.03.16	24,00	-	136,60	112,57	24,03	65,74	41,76	23,98	7,00	5,00	2,93	20,46	-	-	20,84	-	20,84	-	65,99	-	1,35			4,28
01.04.16	24,00	-	136,57	112,94	23,63	65,53	41,29	24,24	7,00	5,00	2,94	20,43	-	-	20,85	-	20,85	-	65,68	-	1,34			4,29
02.04.16	24,00	-	139,30	112,86	26,44	65,13	40,74	24,39	7,00	5,00	2,91	23,85	-	-	24,31	-	24,31	-	65,37	-	1,56			4,47
03.04.16	24,00	-	141,35	112,62	28,73	65,51	40,77	24,74	7,00	5,00	2,92	26,53	-	-	27,06	-	27,06	-	65,94	-	1,75			4,67
04.04.16	24,00	-	137,97	113,63	24,34	65,45	41,03	24,42	7,00	5,00	2,87	22,71	-	-	23,17	-	23,17	-	65,72	-	1,50			4,37
05.04.16	24,00	-	138,36	114,16	24,20	65,67	41,30	24,37	7,00	5,00	2,89	22,58	-	-	23,03	-	23,03	-	65,98	-	1,49			4,38
06.04.16	24,00	-	138,22	115,11	23,11	66,29	42,13	24,16	7,00	5,00	2,88	21,48	-	-	21,93	-	21,93	-	66,59	-	1,43			4,31
07.04.16	24,00	-	139,37	115,58	23,79	65,56	42,31	23,25	7,00	5,00	2,80	22,11	-	-	22,50	-	22,50	-	65,64	-	1,45			4,25
08.04.16	24,00	-	140,17	116,53	23,64	64,56	41,81	22,75	7,00	5,00	2,74	22,24	-	-	22,67	-	22,67	-	64,54	-	1,44			4,18
09.04.16	24,00	-	144,80	121,61	23,19	65,18	42,54	22,64	7,00	5,00	2,81	22,13	-	-	22,54	-	22,54	-	65,48	-	1,45			4,26
10.04.16	24,00	-	148,09	119,68	28,41	64,62	41,75	22,87	7,00	5,00	2,80	27,38	-	-	27,91	-	27,91	-	64,99	-	1,78			4,58
11.04.16	24,00	-	125,19	106,62	18,57	64,99	42,54	22,45	7,00	5,00	2,39	18,95	-	-	19,30	-	19,30	-	64,02	-	1,22			3,60
12.04.16	24,00	-	143,39	119,43	23,96	65,58	42,88	22,70	7,00	5,00	2,88	21,32	-	-	21,72	-	21,72	-	65,77	-	1,40			4,29
13.04.16	24,00	-	145,28	120,81	24,47	65,42	42,63	22,79	7,00	5,00	2,90	22,23	-	-	22,68	-	22,68	-	65,70	-	1,46			4,36
14.04.16	24,00	-	144,54	121,60	22,94	64,78	41,91	22,87	7,00	5,00	2,86	21,81	-	-	22,24	-	22,24	-	64,92	-	1,42			4,27
15.04.16	24,00	-	143,38	120,31	23,07	64,93	41,52	23,41	7,00	5,00	2,87	22,13	-	-	22,56	-	22,56	-	65,11	-	1,44			4,32
16.04.16	24,00	-	145,07	121,15	23,92	65,11	41,95	23,16	7,00	5,00	2,86	23,01	-	-	23,46	-	23,46	-	65,49	-	1,51			4,37
17.04.16	24,00	-	145,97	121,66	24,31	64,89	42,45	22,44	7,00	5,00	2,79	23,45	-	-	23,89	-	23,89	-	65,12	-	1,53			4,31
18.04.16	24,00	-	142,89	121,09	21,80	64,96	42,26	22,70	7,00	5,00	2,81	20,86	-	-	21,28	-	21,28	-	65,20	-	1,36			4,17
19.04.16	24,00	-	140,75	120,81	19,94	64,57	42,09	22,48	7,00	5,00	2,77	19,01	-	-	19,38	-	19,38	-	64,79	-	1,23			4,01
20.04.16	24,00	-	144,32	122,57	21,75	64,51	42,06	22,45	7,00	5,00	2,79	21,04	-	-	21,43	-	21,43	-	64,73	-	1,36			4,15
21.04.16	24,00	-	145,38	124,09	21,29	64,62	42,15	22,47	7,00	5,00	2,84	20,53	-	-	20,93	-	20,93	-	64,80	-	1,33			4,17
22.04.16	24,00	-	146,95	124,80	22,15	64,48	42,04	22,44	7,00	5,00	2,85	21,25	-	-	21,64	-	21,64	-	64,61	-	1,38			4,23
23.04.16	24,00	-	147,91	125,39	22,52	64,59	42,04	22,55	7,00	5,00	2,89	21,52	-	-	21,95	-	21,95	-	64,86	-	1,40			4,29
Среднее	24,00	-	141,09	117,82	23,28	66,80	42,43	24,37	7,00	5,00	2,97	21,73	-	-	22,17	-	22,17	-	66,96	-	1,45	-	-	4,42
Итого	744,00		4373,93	3652,33	721,60						92,06	673,67	0,00	0,00	687,39	0,00	687,39	0,00			45,05	0,00	0,00	137,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 02:00	10173,76	8667,61	1394,41	-	1433,67	-	425,79	-	-
	24.04.16 03:00	14554,09	12325,57	2068,84	-	2121,83	-	563,02	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = -1,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **135,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **687,39** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«____» 25 АПР 2016 г.