Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 3 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник ~~Обуховский з-д~~ груп. Елизарова 32а

Договор: 9086.038.1
Строит.Адрес: Невзоровой 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 95
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206893-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206893 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,323 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 310,08 Gот=~~250,848~~ Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.03.16 | 24,00 | - | 467,18 | 467,18 | 0,00 | 61,66 | 52,96 | 8,70 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 4,08 |
| 25.03.16 | 24,00 | - | 467,17 | 467,17 | 0,00 | 60,02 | 51,83 | 8,19 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,84 |
| 26.03.16 | 24,00 | - | 468,68 | 468,68 | 0,00 | 58,82 | 51,01 | 7,81 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,67 |
| 27.03.16 | 24,00 | - | 469,20 | 469,20 | 0,00 | 55,34 | 48,55 | 6,79 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,20 |
| 28.03.16 | 24,00 | - | 461,86 | 461,86 | 0,00 | 53,40 | 47,02 | 6,38 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,96 |
| 29.03.16 | 24,00 | - | 460,55 | 460,55 | 0,00 | 52,64 | 46,48 | 6,16 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,85 |
| 30.03.16 | 24,00 | - | 459,43 | 459,43 | 0,00 | 52,33 | 46,20 | 6,13 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,82 |
| 31.03.16 | 24,00 | - | 459,25 | 459,25 | 0,00 | 52,00 | 45,87 | 6,13 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,83 |
| 01.04.16 | 24,00 | - | 457,00 | 457,00 | 0,00 | 51,17 | 45,02 | 6,15 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,82 |
| 02.04.16 | 24,00 | - | 457,57 | 457,57 | 0,00 | 51,56 | 45,20 | 6,36 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,92 |
| 03.04.16 | 24,00 | - | 459,63 | 459,63 | 0,00 | 51,81 | 45,41 | 6,40 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,95 |
| 04.04.16 | 24,00 | - | 461,39 | 461,39 | 0,00 | 52,01 | 45,65 | 6,36 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,95 |
| 05.04.16 | 24,00 | - | 462,56 | 462,56 | 0,00 | 52,94 | 46,45 | 6,49 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,02 |
| 06.04.16 | 24,00 | - | 465,93 | 465,93 | 0,00 | 53,42 | 47,01 | 6,41 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,00 |
| 07.04.16 | 24,00 | - | 466,79 | 466,79 | 0,00 | 51,95 | 46,15 | 5,80 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,72 |
| 08.04.16 | 24,00 | - | 463,98 | 463,98 | 0,00 | 48,98 | 43,75 | 5,23 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,44 |
| 09.04.16 | 24,00 | - | 461,07 | 461,07 | 0,00 | 48,99 | 43,66 | 5,33 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,47 |
| 10.04.16 | 24,00 | - | 458,70 | 458,70 | 0,00 | 48,03 | 42,72 | 5,31 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,45 |
| 11.04.16 | 24,00 | - | 461,03 | 461,03 | 0,00 | 48,29 | 42,89 | 5,40 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,50 |
| 12.04.16 | 24,00 | - | 462,57 | 462,57 | 0,00 | 47,78 | 42,58 | 5,20 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,42 |
| 13.04.16 | 24,00 | - | 463,13 | 463,13 | 0,00 | 47,29 | 42,28 | 5,01 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,34 |
| 14.04.16 | 24,00 | - | 462,90 | 462,90 | 0,00 | 47,73 | 42,53 | 5,20 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,42 |
| 15.04.16 | 24,00 | - | 463,61 | 463,61 | 0,00 | 47,87 | 42,53 | 5,34 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,49 |
| 16.04.16 | 24,00 | - | 465,23 | 465,23 | 0,00 | 48,60 | 43,19 | 5,41 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,53 |
| 17.04.16 | 24,00 | - | 465,75 | 465,75 | 0,00 | 48,46 | 43,19 | 5,27 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,47 |
| 18.04.16 | 24,00 | - | 465,19 | 465,19 | 0,00 | 47,82 | 42,75 | 5,07 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,37 |
| 19.04.16 | 24,00 | - | 464,64 | 464,64 | 0,00 | 47,69 | 42,55 | 5,14 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,40 |
| 20.04.16 | 24,00 | - | 464,66 | 464,66 | 0,00 | 47,69 | 42,45 | 5,24 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,44 |
| 21.04.16 | 24,00 | - | 464,92 | 464,92 | 0,00 | 47,94 | 42,61 | 5,33 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,49 |
| 22.04.16 | 24,00 | - | 465,46 | 465,46 | 0,00 | 48,05 | 42,67 | 5,38 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,52 |
| 23.04.16 | 24,00 | - | 466,33 | 466,33 | 0,00 | 48,49 | 43,01 | 5,48 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,57 |
| Среднее | 24,00 | - | 463,33 | 463,33 | - | 50,99 | 45,04 | 5,95 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,77 |
| Итого | 744,00 | | 14363,36 | 14363,36 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,95 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.03.16 02:00 | 14103,01 | 14103,42 | - | - | - | - | 112,77 | - | - |
| | 24.04.16 03:00 | 28485,62 | 28486,03 | - | - | - | - | 198,77 | - | - |

Период расчета по среднему: суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта