Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8976.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 4 / СЦО | Строит.Адрес: Невзоровой 4 | Код УУТЭ: 95

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник ~~Обуховский з-д~~ Зубковская 3 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208410-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208410 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=235,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	315,72	315,72	0,00	56,32	48,83	7,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
25.03.16	24,00	-	317,67	317,67	0,00	54,41	47,48	6,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
26.03.16	24,00	-	321,55	321,55	0,00	52,49	46,14	6,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
27.03.16	24,00	-	321,70	321,70	0,00	50,86	45,01	5,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
28.03.16	24,00	-	316,29	316,29	0,00	47,96	42,77	5,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
29.03.16	24,00	-	314,62	314,62	0,00	45,99	41,26	4,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,50
30.03.16	24,00	-	314,64	314,64	0,00	45,36	40,76	4,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
31.03.16	24,00	-	309,95	309,95	0,00	46,29	41,36	4,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
01.04.16	24,00	-	310,56	310,56	0,00	46,48	41,38	5,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
02.04.16	24,00	-	310,16	310,16	0,00	47,02	41,69	5,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
03.04.16	24,00	-	310,37	310,37	0,00	46,71	41,43	5,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
04.04.16	24,00	-	310,25	310,25	0,00	46,97	41,66	5,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
05.04.16	24,00	-	316,33	316,33	0,00	47,04	41,87	5,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
06.04.16	24,00	-	320,90	320,90	0,00	46,90	42,01	4,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
07.04.16	24,00	-	322,12	322,12	0,00	45,00	40,59	4,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
08.04.16	24,00	-	320,72	320,72	0,00	44,15	39,88	4,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,38
09.04.16	24,00	-	327,74	327,74	0,00	42,46	38,60	3,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,28
10.04.16	24,00	-	318,81	318,81	0,00	41,89	37,93	3,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,27
11.04.16	24,00	-	322,82	322,82	0,00	42,43	38,34	4,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
12.04.16	24,00	-	324,32	324,32	0,00	42,29	38,27	4,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
13.04.16	24,00	-	326,55	326,55	0,00	42,50	38,54	3,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
14.04.16	24,00	-	317,64	317,64	0,00	42,11	38,03	4,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,30
15.04.16	24,00	-	317,43	317,43	0,00	41,92	37,76	4,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
16.04.16	24,00	-	325,29	325,29	0,00	42,44	38,30	4,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
17.04.16	24,00	-	328,59	328,59	0,00	42,26	38,33	3,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,30
18.04.16	24,00	-	327,06	327,06	0,00	41,76	37,93	3,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,26
19.04.16	24,00	-	317,46	317,46	0,00	41,73	37,74	3,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,27
20.04.16	24,00	-	315,97	315,97	0,00	41,94	37,85	4,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,30
21.04.16	24,00	-	315,14	315,14	0,00	41,90	37,76	4,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
22.04.16	24,00	-	314,82	314,82	0,00	41,78	37,66	4,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
23.04.16	24,00	-	315,99	315,99	0,00	41,57	37,46	4,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
Среднее	24,00	-	318,36	318,36	-	45,19	40,47	4,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51
Итого	744,00		9869,18	9869,18	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	46,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 02:00	116408,61	116421,76	-	-	-	-	817,05		-
	24.04.16 03:00	126290,93	126304,08	-	-	-	-	863,83		-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **46,82** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Налодить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016

«___» _____ г.

печать энергосбыта