Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9908.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 11 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204729 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	77,99	65,21	12,78	80,69	50,16	30,53	7,00	5,00	1,94	13,42	-	-	13,78	-	13,78	-	80,48	-	1,08			3,02
25.03.16	24,00	-	77,94	65,53	12,41	79,68	50,09	29,59	7,00	5,00	1,89	13,03	-	-	13,43	-	13,43	-	79,60	-	1,04			2,93
26.03.16	24,00	-	79,76	66,17	13,59	78,19	50,12	28,07	7,00	5,00	1,81	14,25	-	-	14,63	-	14,63	-	77,86	-	1,11			2,92
27.03.16	24,00	-	79,78	65,95	13,83	75,72	49,48	26,24	7,00	5,00	1,69	14,43	-	-	14,81	-	14,81	-	75,39	-	1,09			2,78
28.03.16	24,00	-	82,28	65,58	16,70	71,98	48,00	23,98	7,00	5,00	1,53	17,30	-	-	17,70	-	17,70	-	71,72	-	1,25			2,78
29.03.16	24,00	-	77,92	65,42	12,50	69,98	47,28	22,70	7,00	5,00	1,45	13,01	-	-	13,30	-	13,30	-	69,86	-	0,91			2,36
30.03.16	24,00	-	77,84	65,55	12,29	69,14	46,75	22,39	7,00	5,00	1,43	12,80	-	-	13,11	-	13,11	-	69,25	-	0,89			2,32
31.03.16	24,00	-	79,73	65,74	13,99	69,58	46,76	22,82	7,00	5,00	1,47	14,47	-	-	14,79	-	14,79	-	69,55	-	1,01			2,48
01.04.16	24,00	-	78,08	65,05	13,03	69,54	45,89	23,65	7,00	5,00	1,51	13,48	-	-	13,77	-	13,77	-	69,54	-	0,94			2,45
02.04.16	24,00	-	80,92	64,87	16,05	68,89	45,29	23,60	7,00	5,00	1,51	16,40	-	-	16,73	-	16,73	-	68,71	-	1,13			2,64
03.04.16	24,00	-	78,32	63,64	14,68	67,77	44,80	22,97	7,00	5,00	1,51	14,04	-	-	14,31	-	14,31	-	67,80	-	0,95			2,46
04.04.16	24,00	-	78,73	64,14	14,59	67,64	44,64	23,00	7,00	5,00	1,50	14,25	-	-	14,53	-	14,53	-	67,64	-	0,96			2,47
05.04.16	24,00	-	79,06	64,85	14,21	69,72	46,02	23,70	7,00	5,00	1,56	13,95	-	-	14,27	-	14,27	-	69,64	-	0,97			2,53
06.04.16	24,00	-	77,98	65,55	12,43	69,93	47,13	22,80	7,00	5,00	1,50	12,41	-	-	12,69	-	12,69	-	69,85	-	0,87			2,37
07.04.16	24,00	-	78,33	65,60	12,73	67,93	46,75	21,18	7,00	5,00	1,39	12,83	-	-	13,10	-	13,10	-	67,65	-	0,87			2,26
08.04.16	24,00	-	79,75	65,35	14,40	66,58	45,75	20,83	7,00	5,00	1,35	14,51	-	-	14,79	-	14,79	-	66,67	-	0,97			2,32
09.04.16	24,00	-	79,10	65,28	13,82	66,79	45,69	21,10	7,00	5,00	1,38	13,89	-	-	14,16	-	14,16	-	66,71	-	0,93			2,30
10.04.16	24,00	-	81,45	64,65	16,80	66,52	45,01	21,51	7,00	5,00	1,39	16,82	-	-	17,16	-	17,16	-	66,40	-	1,12			2,51
11.04.16	24,00	-	78,81	64,88	13,93	66,95	44,80	22,15	7,00	5,00	1,44	13,90	-	-	14,20	-	14,20	-	66,89	-	0,93			2,37
12.04.16	24,00	-	78,55	64,83	13,72	66,87	45,06	21,81	7,00	5,00	1,42	13,76	-	-	14,02	-	14,02	-	66,74	-	0,92			2,33
13.04.16	24,00	-	80,08	65,28	14,80	66,72	45,50	21,22	7,00	5,00	1,39	14,81	-	-	15,11	-	15,11	-	66,75	-	0,99			2,38
14.04.16	24,00	-	78,64	64,57	14,07	66,73	44,80	21,93	7,00	5,00	1,42	14,16	-	-	14,44	-	14,44	-	66,50	-	0,94			2,36
15.04.16	24,00	-	77,97	64,43	13,54	66,20	43,90	22,30	7,00	5,00	1,42	13,81	-	-	14,08	-	14,08	-	66,18	-	0,92			2,33
16.04.16	24,00	-	80,22	65,08	15,14	66,87	44,79	22,08	7,00	5,00	1,41	15,53	-	-	15,85	-	15,85	-	66,86	-	1,04			2,45
17.04.16	24,00	-	81,17	65,32	15,85	66,71	45,62	21,09	7,00	5,00	1,35	16,25	-	-	16,57	-	16,57	-	66,76	-	1,08			2,44
18.04.16	24,00	-	79,47	65,56	13,91	66,70	45,60	21,10	7,00	5,00	1,36	14,25	-	-	14,56	-	14,56	-	66,72	-	0,95			2,31
19.04.16	24,00	-	78,90	65,45	13,45	66,65	45,17	21,48	7,00	5,00	1,38	13,84	-	-	14,11	-	14,11	-	66,57	-	0,92			2,30
20.04.16	24,00	-	78,27	65,15	13,12	66,65	44,94	21,71	7,00	5,00	1,39	13,46	-	-	13,73	-	13,73	-	66,52	-	0,90			2,29
21.04.16	24,00	-	80,93	65,28	15,65	66,81	44,85	21,96	7,00	5,00	1,41	16,00	-	-	16,31	-	16,31	-	66,78	-	1,07			2,48
22.04.16	24,00	-	78,78	65,34	13,44	67,57	45,10	22,47	7,00	5,00	1,45	13,81	-	-	14,09	-	14,09	-	67,51	-	0,93			2,38
23.04.16	24,00	-	80,51	65,39	15,12	67,18	44,91	22,27	7,00	5,00	1,44	15,44	-	-	15,78	-	15,78	-	66,98	-	1,04			2,47
Среднее	24,00	-	79,27	65,18	14,08	69,19	46,15	23,04	7,00	5,00	1,49	14,33	-	-	14,64	-	14,64	-	69,10	-	0,99	-	-	2,48
Итого	744,00		2457,26	2020,69	436,57						46,08	444,31	0,00	0,00	453,91	0,00	453,91	0,00			30,69	0,00	0,00	76,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 02:00	16281,62	12953,45	3363,82	-	3446,32	-	556,61	-	-
	24.04.16 03:00	18741,82	14976,89	3808,31	-	3900,41	-	633,42	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -1,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **453,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
СЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
« » _____